

PASTATŲ SISTEMOS

KOMPLEKSNIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI

Įmonės kodas 303430565; PVM mokėtojo kodas LT100008966313; Buveinė Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius;
Tel. +370 683 66921; +370 683 66923; info@pastatusistemas.lt; www.pastatusistemas.lt, www.pirkkondicionieriu.lt.

PASIŪLYMAS

ORO KONDICIONIERIŲ MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO MAŽOS VERTĖS APKLAUSAI

2023-03-07

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	MB "Pastatų sistemos"
Tiekėjo adresas	Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius
Įmonės kodas	303430565
PVM mokėtojo kodas	LT100008966313
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	
Banko pavadinimas	AB SEB bankas
Banko kodas	70440
Atsiskaitomoji sąskaita	LT487044060008166828

/Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	nebus
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis oro kondicionierių montavimo darbų pirkimo mažos vertės apklausos sąlygose, pateiktose 2023 m. vasario mėn. 28 d. rašte Nr. S-2023 - 882 .

2. Patvirtiname, kad darbų ir jų metu sumontuotų kondicionierių kokybė atitiks Lietuvos Respublikoje nustatytus ir prekių gamintojo deklaruojamus standartus, technines sąlygas, o jeigu tokių nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus parduodant prekes ir vykdant darbus Lietuvos Respublikoje bei Apklausos sąlygas. Taip pat užtikriname, kad pirkimo sutartį vykdys asmenys, turintys teisę verstis atitinkama veikla.

3. Siūlome oro kondicionierius su montavimo darbais už šią kainą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetai	1 vnt. kaina EUR su PVM	Kiekis, vnt.	Suma EUR su PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Multi split kasetinio vidaus bloko 570x260x570, galia 5/5,6 kW, montavimo darbai (įskaitant įrangos kainą)	vnt.	605,00	2	1210,00

Pastatų inžinerinės sistemos

Projektavimas - pardavimas - montavimas - paleidimas derinimas - eksploatacija – priežiūra – remontas - konsultacijos

PASTATŲ SISTEMOS

KOMPLEKSNIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI

Įmonės kodas 303430565; PVM mokėtojo kodas LT100008966313; Buveinė Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius;
Tel. +370 683 66921; +370 683 66923; info@pastatusistemas.lt; www.pastatusistemas.lt, www.pirkkondicionieriu.lt.

2.	Multi split išorinio bloko montavimo darbai, galia 10,6/11,5 kW, (įskaitant įrangos kainą);	vnt.	3999,05	1	3999,05
3.	Split konsolinis oro kondicionieriaus vidinio/lauko blokų (1+1) montavimo darbai, galia 10/ 11 kW, (įskaitant įrangos kainą)	kompl.	4189,99	1	4189,99
4.	Split sieninio oro kondicionieriaus vidinio/lauko blokų(1+1) montavimo darbai, galia 7/ 7,3 kW, (įskaitant įrangos kainą)	kompl.	2420,00	2	4840,00
5.	Split sieninis oro kondicionierius vidinio/lauko blokų(1+1) montavimo darbai, galia 3,5/ 4 KW, (įskaitant įrangos kainą)	kompl.	2236,00	1	2236,00
Iš viso, Eur su PVM					16475,04

PASTABOS:

1. Į tiekėjo pasiūlyme nurodytas darbų kainas turi būti įskaičiuotos visos su pirkimo objektu susijusios išlaidos (įskaitant įrangos bei jos transportavimo, surinkimo, testavimo, reikmenų bei medžiagų, reikalingų įrangos surinkimui ir pajungimui, kainas, darbų metu susidariusių atliekų utilizavimo kainą, PVM sąskaitų faktūrų pateikimo naudojantis „E. sąskaita“ sistema išlaidas).


2. Kaina nurodoma suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įrašo kainą EUR be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
	AAA atestatas
	SPSC atestatas

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visos pasiūlymas yra konfidencialus.



5. Pasiūlymas galioja 60 dienų.



PASTATŲ SISTEMOS

KOMPLEKSNIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI

Įmonės kodas 303430565; PVM mokėtojo kodas LT100008966313; Buveinė Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius;
Tel. +370 683 66921; +370 683 66923; info@pastatusistemas.lt; www.pastatusistemas.lt, www.pirkkondicionieriu.lt.



KASETINIAI

Modelis		MCA3I-09FNXD0	MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18HRFNX-ORDOW(GA)
Šaldymo galia	kW	2.60	3.50	5.00
Šildymo galia	kW	2.90	4.10	5.60
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	580	617	720
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)	33.5/36/39	34/37/41	41/42/44
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	570x260x570		
	Grotelės	647x50x647		
Svoris (netto)	Vidinis bl./grotelės	kg	14,5/2,5	16/2,5
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8	1/4+1/2
Freonas		R32		
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas	blokas	vidinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.5	
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.5 (ekranuotas)	

Modelis			M20E-18HFN8-Q	M30A-27HFN8-Q	M40-36FN8-Q0	M50E-42HFN8-Q		
Šaldymo galia (nom.)			kW	5.3	7.9	10.6	12.3	
Šildymo galia (nom.)			kW	5.6	8.2	11.2	12.3	
Elektrinis galingumas (om.)	Šaldyme	kW	1.75	2.46	3.51	3.80		
	Šildyme	kW	1.45	2.25	2.88	3.30		
SEER	Šaldyme	W/W	6.90	6.50		6.60		
SCOP	Šildyme	W/W	4.00					
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+					
Garso slėgis 1 m atstumu			dB(A)	53	56	60	58	
Matmenys (WxHxD)			mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410		
Svoris (netto)			kg	36	53	68.8	73.3	
Pajungimo vamzdžių skersmuo			Dujos + skystis	coliai	2 x (1/4+3/8)	3 x (1/4+3/8)	4 x (1/4+3/8)	5 x (1/4+3/8)
Pajungiamų vidinių dalių kiekis (maks.)				2	3	4	5	
Freonas				R32				
Užpildyto freono kiekis			gr (m)	1250 (10)	1720 (15)	2100 (20)	2400 (25)	
Papildomas freono kiekis			gr/m	20				
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis			m	40	60	80		
Maksimalus vienos atšakos vamzdžio ilgis			m	25	30	35		
Maksimalus aukščio perkritis IDU-ODU/IDU-IDU			m	15 / 10				
Darbinė lauko temperatūra			Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas			220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo kabelis		mm²	3x2,5				
	Elektros srovė (maks.)		A	13	17.5	21.5	22	
	Automatas (rekomend.)		A	16	20	25		

Pastatų inžinerinės sistemos

Projektavimas - pardavimas - montavimas - paleidimas derinimas - eksploatacija - priežiūra - remontas - konsultacijos

PASTATŲ SISTEMOS

KOMPLEKSNIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI

Įmonės kodas 303430565; PVM mokėtojo kodas LT100008966313; Buveinė Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius;
Tel. +370 683 66921; +370 683 66923; info@pastatusistemas.lt; www.pastatusistemas.lt, www.pirkkondicionieriu.lt.

Modelis	Vidinis blokas		MUEU-18HRFNX- QRDOW(GA)	MUE-24HRFNX- QRDOW(GA)	MUE-36HRFNX- QRDOW(GA)	MUE-48HRFNX- QRDOW(GA)	MUE-55HRFNX- QRDOW(GA)
	Lauko blokas		MOX330U-18HFN8- QRDOW(GA)	MOX430U-24HFN8- QRDOW(GA)	MOD30U-36HFN8- RRDOW(GA)	MOE30U-48HFN8- RRDOW(GA)	MOE30U-55HFN8- RRDOW(GA)
Šaldymo galia		kW	5.3 (2.7~5.9)	7.0 (3.2~8.3)	10.6 (3.9~12.0)	14.1 (5.0~16.0)	15.8 (5.3~18.5)
Šildymo galia		kW	5,6 (2.4~6.3)	7.6 (2.7~8.3)	11,7 (2.8~12.8)	16.1 (4.1~17.0)	18.2 (4.4~19.6)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.28~2.15	0.48~2.85	0.66~4.50	1.16~5.70	1.23~6.30
	Šildyme	kW	0.33~2.18	0.50~2.88	0.65~4.55	1.26~6.20	1.02~6.55
SEER	Šaldyme	W/W	6.20	6.10	6.20	6.10	
SCOP	Šildyme	W/W	4.00		4.10	3.80	4.00
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			A++/A	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	958	1192	1955	2100	2200
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	24/36.5/41/43.5	32/43/46/49	39/44.5/47.5/51	36/45/50/53	38/46.5/50.5/54
	Lauko blokas	dB(A)	53	57	60	61	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1068x235x675			1650x235x675	
	Lauko blokas	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	28		41.5	41.7	42.3
	Lauko blokas	kg	32.5	43.9	80.5	103.7	107
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai 1/4" + 1/2"		3/8" + 5/8"		
Freonas			R32				
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	1150 (5)	1500 (5)	2400 (5)	2900 (5)	3000 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	12	24			
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	30	50	75		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	20	25	30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			380-400V/3f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			5x2,5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1,5 (ekranuotas)				
	Elektros srovė (maks.)	A	13.5	19	10	13	14
	Automatas (rekomend.)	A	16	20	16		

Pastatų inžinerinės sistemos

Projektavimas - pardavimas - montavimas - paleidimas derinimas - eksploatacija – priežiūra – remontas - konsultacijos

PASTATŲ SISTEMOS

KOMPLEKSNIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI

Įmonės kodas 303430565; PVM mokėtojo kodas LT100008966313; Buveinė Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius;
Tel. +370 683 66921; +370 683 66923; info@pastatusistemas.lt; www.pastatusistemas.lt, www.pirkkondicionieriu.lt.

Modelis	Vidinis blokas		MSAGBU-09HRFN8-ORD1GW(GA)	MSAGBU-12HRFN8-ORD1GW(GA)	MSAGCU-18HRFNX-ORD0GW	MSAGDU-24HRFN8-ORD0GW
	Lauko blokas		MOX230-09HFN8-ORD6GW	MOX230-12HFN8-ORD6GW	MOX301-18HFN8-ORD0GW	MOX401-24HFN8-ORD0GW
Šildymo galia		kW	2.93 (0.8 ~ 3.4)	3.98 (1.0 ~ 4.4)	5.62 (3.1 ~ 5.9)	7.36 (1.5 ~ 8.2)
Šaldymo galia		kW	2.6 (1.0 ~ 3.2)	3.5 (1.3 ~ 4.3)	5.3 (1.56 ~ 5.9)	7.0 (2.1 ~ 8.4)
Elektrinis galingumas	Šildyme	kW	0.07~0.99	0.13~1.65	0.21~2.05	0.42~3.20
	Šaldyme	kW	0.08~1.10	0.16~1.56	0.26~2.00	0.30~3.10
SCOP	Šildyme		4.60	4.60	4.00	
SEER	Šaldyme		8.80	8.50	7.00	6.40
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	560	630	800	1090
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	19/22/31/37	21/22/33/39	20/31/37/41	21/34.5/37/46
	Lauko blokas	dB(A)	54	55	57	60
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	835x295x208		969x320x241	1083x336x244
	Lauko blokas	mm	765x555x303		874x554x330	955x673x342
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	8.7		11.2	13.6
	Lauko blokas	kg	26.7		33.5	43.9
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	3/8 + 5/8
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	620 (5)		1100 (5)	1450 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			30
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25		30	50
Maksimalus aukščio perkritis		m	10		20	25
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 + 50/-25 + 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	11.0		13.0	19.0
	Automatas (rekomend.)	A	16			20

Pastatų inžinerinės sistemos

Projektavimas - pardavimas - montavimas - paleidimas derinimas - eksploatacija – priežiūra – remontas - konsultacijos