

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	ha	-	-
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	-
3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	-
II. SKYRIUS PASTATAI			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):	-	-	-
2. Geležinkeliai	-	-	-
3. Keliai (gatvės):	-	-	-
IV. INŽINERINIAI TINKLAI: (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
1. Inžinerinių tinklų ilgis*	m	-	-
Elektros tinklai – 110 kV įtampos elektros oro linija Varduva – Mažeikių E II			
1.1. visas ilgis prieš rekonstravimą (pagal NTR išrašą)	km	2,232	-
1.2. rekonstruojamas ilgis*	m	120	-
1.3. visas ilgis po rekonstravimo	km	2,282	-
Elektros tinklai – 110 kV įtampos elektros oro linija Jučiai – Varduva			
1.1. visas ilgis prieš rekonstravimą (pagal NTR išrašą)	km	25,432	-
1.2. rekonstruojamas ilgis*	m	65	-
1.3. visas ilgis po rekonstravimo	m	25,432	-
2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	-	-
3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis			
Elektros tinklai – 110 kV įtampos elektros oro linija Varduva – Mažeikių E II	vnt.; mm ²	3; 183,8	-
0 (B)	2022-08	Statybos leidimui, konkursui. Pakeista pagal Statytojo pastabas	
0 (A)	2022-08	Statybos leidimui, konkursui. Pakeista pagal Statytojo pastabas	
0	2022-07	Statybos leidimui, konkursui	
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS	STATIMO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų – 110 kV įtampos elektros oro linijos Varduva – Mažeikių E II ir elektros tinklų – 110 kV įtampos elektros oro linijos Jučiai – Varduva, Mažeikių r. sav. teritorijoje, rekonstravimo projektas	
	PV	STATIMO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
		Bendrieji statinio rodikliai	
		LAIDA	
		0 (B)	
It	STATYTUOJAS IR (ARBA) UŽSAKYTOJAS LITGRID AB	DOKUMENTO ŽYMŲ 2021-64-02-XX-RTP-BD.BSR	LAPAS 1
			LAPŲ 2

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
Elektros tinklai – 110 kV įtampos elektros oro linija Jučiai – Varduva	vnt.; mm ²	3; 243,1	-
4. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm²	-	-
V. KITI STATINIAI:			
Elektros tinklai – 110 kV įtampos elektros oro linija Varduva – Mažeikių E II			
1. 110 kV atramų skaičius prieš rekonstravimą (pagal NTR išrašą)	kompl.	10	-
2. Naujai projektuojama 110 kV atrama su pamatais	kompl.	1	-
3. 110 kV atramų skaičius po rekonstravimo	kompl.	11	-
Elektros tinklai – 110 kV įtampos elektros oro linija Jučiai – Varduva			
1. 110 kV atramų skaičius prieš rekonstravimą (pagal NTR išrašą)	kompl.	104	-
2. 110 kV atramų skaičius po rekonstravimo	kompl.	103	-

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas _____
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

DOKUMENTO ŽYMĖ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2021-64-02-XX-RTP-BD.BSR	2	2	0 (B)