

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – dujų kiekio matavimo priemonių metrologinės patikros ir derinimo paslaugos.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai.
- 1.6. **Susijusios paslaugos** – tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Dujų kiekio matavimo priemonių metrologinės patikros ir derinimo paslaugos.

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Pirkimo objekto preliminarus patikrų kiekis*, vnt.	Dujų skaitiklių preliminarus derinimų kiekis*, vnt.
1.	Membraninio dujų skaitiklio G1,6 patikra	10	-
2.	Membraninio dujų skaitiklio G2,5 patikra	10	-
3.	Membraninio dujų skaitiklio G4 patikra	10	-
4.	Membraninio dujų skaitiklio G6 patikra	10	-
5.	Membraninio dujų skaitiklio G10 patikra	10	-
6.	Membraninio dujų skaitiklio G16 patikra	10	-
7.	Membraninio dujų skaitiklio G25 patikra	10	-
8.	Membraninio dujų skaitiklio G2.5T patikra	10	-
9.	Membraninio dujų skaitiklio G4T patikra	10	-
10.	Membraninio dujų skaitiklio G6T patikra	10	-
11.	Membraninio dujų skaitiklio G10T patikra	400	-
12.	Membraninio dujų skaitiklio G16T patikra	100	-
13.	Membraninio dujų skaitiklio G25T patikra	5	-
14.	Rotacinio dujų skaitiklio G16 patikra	15	10
15.	Rotacinio dujų skaitiklio G25 patikra	15	10
16.	Rotacinio dujų skaitiklio G40 patikra	15	10
17.	Rotacinio dujų skaitiklio G65 patikra	15	10
18.	Rotacinio dujų skaitiklio G100 patikra	15	10
19.	Rotacinio dujų skaitiklio G160 patikra	15	10
20.	Rotacinio dujų skaitiklio G250 patikra	15	10
21.	Dujų tūrio korektoriaus T tipo patikra	25	-
22.	Dujų tūrio korektoriaus TZ tipo patikra	25	-
23.	Dujų tūrio korektoriaus PTZ tipo patikra	25	-
24.	Dujų tūrio konvertavimo įtaiso ZL 6351 PT patikra	2	-
25.	Sūkurinio dujų skaitiklio DN 100 patikra	2	-
26.	Dujų tūrio konvertavimo įtaiso	2	-

	Kessler – Ellis SuperTrol II PTZ patikra		
27.	Diafragminio srauto matuoklio DN 400 patikra	2	-
28.	Turbininio dujų skaitiklio G 100 patikra	10	10
29.	Turbininio dujų skaitiklio patikra	20	10
30.	Turbininio dujų skaitiklio G 250 patikra	20	10
31.	Turbininio dujų skaitiklio G 400 patikra	20	10
32.	Turbininio dujų skaitiklio G 650 patikra	45	10
33.	Turbininio dujų skaitiklio G 1000 patikra	20	10
34.	Turbininio dujų skaitiklio G 1600 patikra	20	10
35.	Turbininio dujų skaitiklio G 2500 patikra	20	10
	<b>Paslaugos pavadinimas</b>	<b>Preliminarus kiekis*, vnt.</b>	
36.	Turbininių dujų skaitiklių guolių keitimas	20	-

*\*Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę pirkti keičiant eilutėse nurodytus kiekius, tačiau neviršijant bendros Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies.*

#### 4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

4.1. Paslaugos teikiamos: Paslaugų teikėjo adresu.

#### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

##### Pirkimo objekto aprašymas

5.1. Klientas perka elektroninių dujų tūrio konvertavimo įtaisų, kuriuos sudaro: srauto kompiuteris, slėgio keitiklis, temperatūros keitiklis ar temperatūros daviklis ir membraninių, rotacinių, turbininių bei sūkurinių dujų skaitiklių metrologinės patikros ir dujų skaitiklių derinimo paslaugas.

5.2. Metrologinė patikra turi atitikti 2006 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymo Nr. X-717 bei Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 reikalavimus.

5.3. Paslaugų teikėjas po atliktos dujų kiekio matavimo priemonių metrologinės patikros turi pateikti Klientui dujų kiekio matavimo priemones užplombuotus su atitinkamais patikros žymenimis bei metrologinės patikros protokolais ir sertifikatais. Tuo atveju, jeigu dujų matavimo priemonė atitinka reikalavimus ne visame matavimo intervale, tokiu atveju turi būti pateiktas patikros sertifikatas reikalavimus atitinkančiam matavimo intervalui.

#### 6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Klientas savo jėgomis ir lėšomis pristatys į Paslaugų teikėjo nurodytą vietą dujų kiekio matavimo priemones, kurioms reikalinga atlikti techninę ir metrologinę patikrą ir/ar derinimą ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos

6.2. Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dujų kiekio matavimo priemonių pristatymo dienos.

6.3. Paslaugų teikėjui informavus Klientą, kad Paslaugos yra suteiktos, Klientas savo jėgomis ir lėšomis atsiims patikrintas ir/ar suderintas dujų kiekio matavimo priemones iš Paslaugų teikėjo per 2 (dvi) darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos.

6.4. Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Užsakymas pateikiamas Paslaugų teikėjui el. paštu, nurodytu Sutarties SD priede Nr. 1.

6.5. Informavimas apie atliktas Paslaugas pateikiamas Klientui el. paštu, nurodytu Sutarties SD priede Nr. 1.

#### 7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

7.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

7.2. Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

7.3. Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

## **8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS**

8.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

## **9. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI**

9.1. Po Sutarties pasirašymo, Klientas ir Paslaugų teikėjas suderina Paslaugų teikėjo teikiamos informacijos apie siuntą elektroninio dokumento formatą (\*.xml) ir reikalingos informacijos turinį.

9.2. Prieš pristatydamas dujų kiekio matavimo priemones Paslaugų tiekėjui, Klientas išsiunčia Paslaugų tiekėjui Sutartyje nurodytu el. paštu Užsakymo informaciją \*.xml formatu apie ketinamą pristatyti siuntą.

9.3. Kai Klientas atsiima patikrintas dujų kiekio matavimo priemones, Paslaugų teikėjas Užsakymą pateikusiam Kliento atstovui el. paštu privalo atsiųsti informaciją apie siuntą (suvestus naujus duomenis apie atliktą patikrą) \*.xml formatu.

9.4. Visų per einamąjį mėnesį patikrintų dujų kiekio matavimo priemonių metrologinių patikrintų sertifikatai pdf formatu, turi būti atsiųsti elektroniniu paštu atsakingam už Sutarties vykdymą nurodytam Sutarties priede.

9.5. Dokumentai, susiję su Paslaugų teikimu, turi būti teikiami elektroniniu formatu.