


**Vilniaus šilumos tinklai**

 TVIRTINU:  
 L. e. p. Perdavimo tinklo  
 direktorius

2022 m. balandžio 26 d.

**PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr.**
**22074**

Galioja iki 2027 m. balandžio 26 d.

**1. Objekto pavadinimas, adresas:**

Šilumos tinklų nuo ŠK 92522 iki ŠK 92522-29 (L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

**2. Užsakovas, statytojas:**

AB Vilniaus šilumos tinklai įm. k. 124135580 Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius

**3. Prijungimo taškas:**

ŠK92522, ŠK92522-21, KA06, ŠK92522-34.

**4. Slėgis prijungimo taške:**

		Šildymo sezono metu	Ne šildymo sezono metu	Dimensija
4.1.	Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške	0,61-0,85	0,52-0,80	MPa
4.2.	Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške	0,25-0,41	0,16-0,34	MPa
4.3.	Slėgių skirtumas	0,26-0,54	0,18-0,43	MPa

**5. Skačiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške:**

5.1.	Tiekiamo šilumnešio temperatūra	115	°C;
5.2.	Grąžinamo šilumnešio temperatūra	60	°C;

**6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai:**

		Esami šilumos poreikiai	Nauji šilumos poreikiai	
6.1.	Bendras šilumos poreikis	0,000	0,000	MW;
6.2.	Poreikis šildymui	0,000	0,000	MW;
6.3.	Poreikis karštam vandeniui	0,000	0,000	MW;
6.4.	Poreikis vėdinimui	0,000	0,000	MW;
6.5.	Poreikis technologijai	-	-	MW;