

UAB Axioma Trade, Adresas: Ozo g. 12A-1, Vilnius, Įmonės k. 304922427, PVM Kodas LT100012103716
 AB „Kauno energija“ (toliau – **Perkantysis subjektas**)

II PIRKIMO DALIS
**PASIŪLYMAS
 DĖL ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ KATILINĖMS IR NAUJIEMS VARTOTOJAMS PIRKIMO**

2023 03 31 _ Nr. ____ 1 ____

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)	UAB „Axioma Trade“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai)	Ozo g. 12A-1, LT-08200, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos	Rytis Kepalas
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad:

1) sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. skelbime apie Pirkimą;

2. šio Pirkimo sąlygose (kartu su priedais);

3. kituose Pirkimo dokumentuose (kartu su visais jų paaiškinimais, patikslinimais, papildymais);

2) visos Pirkimo sąlygos yra aiškios ir suprantamos;

 3) į nurodytą pasiūlymo kainą/įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi **mokesčiai**, įskaitant ir sąskaitų faktūrų pateikimą per Valstybės įmonės Registrų centras informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Įsipareigojame laikytis visų pasiūlyme pateiktų ir Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų, bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar Pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, mes sutinkame per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą sudaryti Pirkimo sutartį.

Mes siūlome šiuos šilumos apskaitos prietaisus ir tokias jų kainas:

2 lentelė

Eil. Nr.	Šilumos apskaitos prietaiso aprašymas	Gamintojas/ modelis/tipas	1 vnt. kaina be PVM, Eur	Kiekis, vnt	Viso kaina be PVM, Eur
1.	Nominalus srautas: 1,5. Maksimalus srautas: 3 (m³/h). Diametras: 20 (mm). Srauto matuoklio ilgis: 130 (mm). Jungtis – srieginė.	Qualcosonic E3	79.50	270	21465.00
2.	Nominalus srautas: 3,5. Maksimalus srautas: 7 (m³/h). Diametras: 25 (mm). Srauto matuoklio ilgis: 260 (mm).	Qualcosonic E3	107.00	80	8560.00

	Jungtis – srieginė.				
3.	Nominalus srautas: 6. Maksimalus srautas: 12 (m³/h). Diametras: 25 (mm). Srauto matuoklio ilgis: 260 (mm). Jungtis – srieginė.	Qualcosonic E3	145.00	80	11600.00
4.	Nominalus srautas: 10. Maksimalus srautas: 20 (m³/h). Diametras: 40 (mm). Srauto matuoklio ilgis: 300 (mm). Jungtis – srieginė.	Qualcosonic E3	152.00	20	3040.00
5.	Nominalus srautas: 25. Maksimalus srautas: 50 (m³/h). Diametras: 65 (mm). Srauto matuoklio ilgis: 300 (mm). Jungtis – flanšinė	Qualcosonic E3	397.50	4	1590.00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					46255.00
21 % PVM*: (nurodyti)					9713.55
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:					55968.55

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, prašome nurodyti juridinį pagrindą.

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM – keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki Eur ir 00 ct (kaina žodžiais).

21 proc. PVM, Eur – .Devyni tūkstančiai septyni šimtai trylika Eur 55 CT Eur (kaina žodžiais).
(nurodyti)

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – Penkiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur. 55 ct Eur (kaina žodžiais).

Siūlomi šilumos apskaitos prietaisai (toliau – ŠAP) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

3 lentelė

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai duomenys	Siūlomi techniniai duomenys (įrašyti TAIP / NE arba siūlomas reikšmės)
1.	Temperatūros jutiklių tipas Pt500	TAIP
2.	Darbinė srauto matuoklio slėgio klasė 16 (bar)	PN25
3.	Temperatūros jutiklių matavimo ribos 15-115 (°C)	TAIP
4.	Temperatūros jutiklių ilgis ≥ 3 (m).	TAIP
5.	Temperatūrų jutiklių diametras nuo 5,2 iki 6 (mm)	TAIP
6.	Prietaiso nerūdijančio plieno temperatūros jutiklių lizdų slėgio klasė 25 (bar) 25	Žalvaris
7.	Temperatūros jutiklių lizdų išorinis 1/2 sreigis "	TAIP
8.	ŠAP darbinė aplinkos temperatūra – nuo 5 °C iki 55 °C	TAIP
9.	Srauto matavimo principas – ultragarsinis	TAIP
10.	ŠAP tikslumo klasė 2	TAIP

11.	RS232 nuoseklios Kamstrup protokolo arba M-Bus duomenų perdavimo sąsajos modulis (turi būti)	M-BUS
12.	Korpuso apsauga ne mažiau IP 54	IP65
13.	Paros, valandinė bei mėnesio rodmenų nuskaitymo galimybė infraraudonųjų spindulių skaitytuvu (turi būti)	TAIP
14.	Debitomatis montuojamas taip, kad tiesi dalis būtų ne didesnė nei 3-5 x DN	Taikoma tik nuo DN65 ir daugiau
15.	Maitinimo šaltinis (baterija) (turi būti)	TAIP
16.	ŠAP maksimalus vandens srautas $Q_s = Q_p \times 2$, minimali skaičiavimo riba ne didesnė nei $Q_p/100$, įsotinimo taškas pagal LST EN 1434 – ne mažiau nei $Q_p \times 2$ (Q_p – nominalus vandens srautas).	TAIP
17.	ŠAP matuoja ir rodo parametrus, išvardintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 patvirtintų Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių 10.2 punkte, klaidos kodo ir klaidos laiko parametrus.	TAIP
18.	ŠAP kas valandą fiksuoja ir saugo savo atmintyje ne mažiau kaip mėnesį pagrindinius Prekių parametrus: • suvartota energija per valandą • pratekėjusio termofikacinio vandens kiekis per valandą • klaidos kodas • T1 jutiklio temperatūros vidurkis • T2 jutiklio temperatūros vidurkis	TAIP
19.	RS232 nuoseklios Kamstrup protokolo arba M-Bus duomenų perdavimo sąsajos modulių (turi būti)	MBUS
20.	Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 6 metų, nuskaitant duomenis 60 min. intervalu	TAIP
21.	ŠAP montuojami termofikacinio vandens tiekimo linijoje horizontaliai ir vertikalčiai (debitomatis).	TAIP
22.	Komplekte yra srieginės jungimo movos, temperatūros jutiklių lizdai (turi būti)	TAIP, pagal užsakymą
23.	ŠAP komponentų pajungimas prie skaičiuotuvo kaladėlės su užveržiamais arba užspaudžiamais kontaktais su galimybe panaudoti tą patį kontaktą daug kartų	TAIP (srauto jutiklis ir elektronikos blokas yra sujungti neatjungiamu signaliniu kabeliu).
24.	ŠAP išrašyti pirminę metrologinę patikrą atitinkantys sertifikatai	TAIP
25.	Kartu su ŠAP pristatomi dokumentai: ŠAP naudojimo vadovas, ŠAP techninė specifikacija. (Dokumentai pateikiami originalo kalba, patvirtinti gamintojo, pridėtas vertimas į lietuvių kalbą.	TAIP
26.	Garantinis laikotarpis nuo ŠAP pateikimo dienos – ne trumpesnis nei 24 mėnesiai	TAIP

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

4 lentelė

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi tiekti prekės/paslaugos	Partnerio atliekamos dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur be PVM	Proc.
	N/A	N/A	N/A	
Viso:				

Pirkimo dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Ūkio subjektai ******(taip pat specialistai/ ekspertai, kurie Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo/ tiekėjų grupės nario (kvazisubtiekėjai*)), kurių kvalifikacija remiamasi (pildyti, jei taikoma):

5 lentelė

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas / rekvizitai	Procentinė sutarties dalis	Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas
	N/A	N/A	N/A

* Tiekėjas, ketinantis pasitelkti ūkio subtiektėjus, kartu su pasiūlymu turi pateikti jų sutikimus (Pirkimo sąlygų 3 priedas).

** Tiekėjas ar tiekėjų grupės narys, ketinantis pasitelkti specialistą (-us), kuris (-ie) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar tiekėjo grupės nario), pasiūlyme turi pateikti šio(-ių) specialisto (-ų) sutikimą(-us) suteikti nurodytas prekes/paslaugas ir tiekėjo ar tiekėjų grupės nario patvirtinimą, kad laimėjus pirkimą, įdarbins minėtą (-us) specialistą (-us).

Vykdam sutartį bus pasitelkiami šie subtiektėjai (subrangovai, subteiktėjai)***, kurių kvalifikacija nesiremiamą (pildyti, jei taikoma):

6 lentelė

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas / rekvizitai	Procentinė sutarties dalis	Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas
	N/A	N/A	N/A

*** Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiektėjus (subrangovus, subteiktėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiektėjų sutikimus (pirkimo sąlygų 3 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

7 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Dokumento puslapių kiekis
1	Trade IRD pažyma 2023-03-25	IRD pažyma	1
2	Sodros ataskaita Trade 2023.03.24	Sodra ataskaita	1
3	FR0320_CMA	VMI išrašas	1
4	espd-response	EBVPD	15
5	PLE3v06_210928	ŠAP techninis aprašymas	45

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali** (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

8 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Dokumento puslapio (-ių) Nr.	Pastabos
1	5_priedas_Pasiūlymo_forma_II_dalis_Kauno_Energija(1)	Pasiūlymas	1-2.	Pasiūlymo kaina
2	Trade IRD pažyma 2023-03-25	Trade IRD pažyma 2023-03-25	1	Asmens duomenų apsauga (gimimo data, asmens kodas ir kt.)

Pastaba:

1) Tiekėjui/ tiekėjų grupei nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

Pasiūlymas galioja:


1) 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
arba

2) iki 202_ m. _____ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos).

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (-i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo
nario arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Rytis Kepalas

(Vardas ir pavardė)