

Dėl CVPIS susirašinėjimo priemonėmis gautų paklausimų (nuo 2023-02-06 iki 2023-02-08)

UAB „Klaipėdos atliekų tvarkymo centras“ (toliau - Perkančioji organizacija/PO) 2023-01-30 CVPIS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „*Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Duvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai*“ (toliau – Konkursas) **CVPIS pirkimo Nr. 647530**.

CVPIS nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2023-03-03 10:00 val.

Konkurso sąlygų 1.11.1. nustatytas laiko terminas (*šešios dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos*) iki kada tiekėjas gali teikti prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus.

CVPIS susirašinėjimo priemonėmis nuo 2023-02-06 iki 2023-02-08 gauti Tiekėjų paklausimai:

Komisija, išnagrinėjusi Tiekėjų paklausimus, įvertinusi gautų paklausimų turinį, kuris susijęs su pirkimo objektu, 2023-02-14 protokoliniu sprendimu priėmusi nutarimą teikia atsakymus:

1. Tiekėjo Nr.1 klausimas: „Patikslinkite ar Tiekėjams kartu su pasiūlymu reikia pateikti užpildytą laisvos formos siūlomų specialistų sąrašą pagal Konkurso sąlygų 3.7.3 punktą, ar jį teiks tik Tiekėjas, kurio pasiūlymas pagal vertinimo kriterijus galės būti pripažintas laimėjusiu?“

PO atsakymas: Konkurso sąlygų 11.1.8. papunktyje numatyta, jog **Perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo reikalauja, per terminą, nurodytą Konkurso sąlygų 3.12 punkte, pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagal Konkurso sąlygų 3.3 punktą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pagal Konkurso sąlygų 3.7 punktą** ir, jeigu taikytina pagal Konkurso sąlygų 3.9. punktą, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir arba darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartams. Perkančioji organizacija, gavusi aukščiau nurodytus reikalaujamus dokumentus, patikrina, ar nėra Konkurso sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams ir, jeigu taikytina, atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir (arba) darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartams.

Atkreiptinas Tiekėjų dėmesys į tai, jog pildant Konkurso sąlygų 1 priedą (pasiūlymo formą) Tiekėjai atidžiai įsiskaitytų į mėlyną šriftu pateiktą informaciją dėl reikalavimo išviešinti pasitelkiamus ūkio subjektus kvalifikacijai bei kitus sutarties vykdymui pasitelkiamus subtiekejus ir tik tada pildytų pasiūlymą.

2. Tiekėjo Nr. 2 klausimas: „Projekte nurodyta, kad viršutinis asfalto sluoksnis AC 11VS klojamas 10 cm storio, pagal IT ASFALTAS 08 šios markės maksimalus klojamas storis 5 cm. Projekte taip pat nurodyta, kad projektuojama DK3 dangos konstrukcijos klasė, o tai reiškia, kad turi būti trisluoksnė asfalto danga. Prašome patikslinti asfalto markes ir storius“.

PO atsakymas: asfalto mazgas parinktas pagal KPT SDK 19 9 lent. 3. punktą. Asfaltbetonio danga turi būti klojama dviem sluoksniais, 5 cm AC 16 AS ir 5 cm AC 11 VS asfalto pagrindo sluoksniai ir pasluoksniai tokie, kaip nurodyti mazge.

3. Tiekėjo Nr.1 ir Tiekėjo Nr. 2 klausimas: „Prašome patikslinti ar reikia vertintis darbo projekto parengimą?“

PO atsakymas: teikiant pasiūlymą vertintis ir įsiskaičiuoti į pasiūlymo kainą darbo projekto nereikia. Užsakovas - atsakingas už darbo projekto parengimą, kuris turėtų būti parengtas dar iki kvietimo sudaryti sutartį su Konkurso laimėtoju šiuo metu Perkančiosios organizacijos vykdomame pirkime „*Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Duvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai*“ (CVPIS NR.647530).

4. Tiekėjo Nr. 1 klausimas: „Ar metalo konstrukcijoms numatytas priešgaisrinis dažymas?“

PO atsakymas: metalo konstrukcijoms priešgaisrinis dažymas nenumatomas.

5. Tiekėjo Nr. 1 klausimas: „Patikslinkite denginio profiliuoto pakloto specifikacijas, t.y. koks pakloto storis ar jis dažytas, ar cinkuotas?“

PO atsakymas: pakloto storis 0,8 mm, cinkuotas.

6. Tiekėjo Nr. 2 klausimas: „PVA dalies MŽ yra įrašyti distanciniai valdymo pultai 2 vnt., brėžiniuose jų nėra, jie neaprašyti AR. Klausimas – kur jie bus statomi, kokie kabeliai jiems naudojami?“

Po atsakymas: distancinio valdymo pultai nebus statomi, jiems kabeliai nebus naudojami.

7. Tiekėjo Nr. 2 klausimas: „PVA dalies brėžinyje yra užrašas: „Automatikos skydas turi būti integruotas į esamą pastato valdymo sistemą „Klausimas – kokio gamintojo yra naudojama esama pastato valdymo sistema? Ar bus reikalingas licencijos išplėtimas?“

PO atsakymas: naudojamos pastato valdymo sistemos gamintojas UAB „Elteros projektai“. Licencijos išplėtimas nereikalingas.

8. Tiekėjo Nr. 2 klausimas: „GSS dalies AR rašoma: „Projektuojamas išplėtimo modulis, kuris sujungiamas su esama centrale.“ Klausimas – kokio gamintojo ir koks modelis yra esama GSS centralė? Ar ji turi galimybę plėstis?“

PO atsakymas: GSS centralė yra JUNO-NET gamintojo. Išplėtimui numatytas 1-os kilpos išplėtimo modulis su metaline dėže J-NET centralėms. (Pagalbinė centralė (modulis), leidžia išplėsti sistemą 1 kilpa, dėžėje užtenka vietos papildomoms pakraunamoms baterijoms. RS422/RS485, optinė arba TCP/IP sąsaja reikalinga bendrauti papildomai centralei su likusia sistema. Įvykus komunikacijos klaidoms su pagrindine centrale, pagalbinė centralė, gali veikti nepriklausomai, aptikdama gaisro/pavojaus pranešimus ir aktyvuodama jai priklausančias sirenas ir rėles.).

9. Dėl tolimesnių Tiekėjų paklausimų (teiktų CVPIS nuo 2023-02-09 iki 2023-02-13) atsakymai bus rengiami sekančiu protokoliniu sprendimu. Dėl Komisijos priimtų sprendimų išnagrinėjus paklausimus, Tiekėjai bus informuojami atskiru pranešimu.

10. Komisijos atsakymai siunčiami ne tik klausimą pateikusiam tiekėjui, bet ir visiems kitiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, o taip pat paskelbiami CVPIS prie pirkimo dokumentų viešai (kad galėtų matyti prie pirkimo dar neprisijungę, ar ateityje prisijungsiantys tiekėjai). Atsakant į klausimus neatskleidžiama iš ko jie gauti (t.y. vietoj bendrovės pavadinimo nurodoma Tiekėjas Nr. 1., Nr. 2.... arba uždengiama informacija, kuri leistų identifikuoti klausimą pateikusį tiekėją).

*Komisijos narė, sekretorė
Vitalija Bičkauskienė*