

## BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Diametras, mm	Trasos ilgis*	Mato vnt
<b>INŽINERINIAI TINKLAI</b>				
<b>Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1099-7031-7010</b>				
1.1.	Požeminės dalies šilumos tiekimo tinklų ilgis	Ø610,0/800	632,70	m
1.2.		Ø406,4/560	226,53	m
1.3.		Ø273,0/400	13,60	m
1.4.	Bendras požeminės dalies šilumos tiekimo tinklų ilgis	-	872,83	m
1.5.	Bendras rekonstruojamo statinio ilgis	-	872,83	m
1.6.	Prieš rekonstravimą statinio ilgis	-	20607,44	m
1.7.	Po rekonstravimo statinio ilgis	-	20610,02	m
1.8.	Statinio kategorija	Neypatingasis		
4.	Bendras rekonstruojamų statinių ilgis	-	872,83	m
5.	Projektinis slėgis		16	bar
6.	Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra		120	°C
7.	Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra		60	°C
8.	Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos.			