

SUPAPRASTINTA PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2023 m. _____ d.

Vilnius

1. Pirkėjas – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. lt. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 22 punktu.	
2. Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė.	
3. Teikėjas – UAB „Ugnivita“, atstovaujama direktoriaus Ugniaus Jokubaičio, veikiančio pagal įstatus.	
4. Subteikėjas – nepasitelkiamas.	
5. Pirkimo objektas:	
5.1. Pirkimo objektas – Teikėjas įsipareigoja teikti gaisro gesinimo įrenginių priežiūros, patikros, remonto paslaugas (toliau – Paslaugos).	
5.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti 5.1 papunktyje nurodytas Paslaugas ir sumokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančias Paslaugas 6 punkte nurodytą kainą.	
5.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna.	
5.4. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Paslaugų kiekio, nurodyto 6.1 papunktyje.	
5.5. Reikalavimai Paslaugoms nustatyti šios Sutarties 1 priede.	
6. Kainodaros taisyklės:	
6.1. Fiksuotas įkainis	6.1.1. Maksimali Sutarties kaina – 7260,00 EUR su PVM. 6.1.2. Paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede.
7. Kainos peržiūra:	
7.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Paslaugoms taikomas PVM tarifas.	
8. Paslaugų teikimo vieta ir sąlygos:	
8.1. Paslaugų teikimo adresai - nurodyti 1 priede.	
8.2. Paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais ir prieš šventes viena valanda trumpiau.	
8.3. Paslaugos yra priimanamos pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.	
9. Mokėjimas – už suteiktas Sutarties ir jos prieduose nurodytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas Pirkėjas sumoka per 30 dienų nuo teikiamų Paslaugų suteikimo ir priėmimo– perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas sumoka už Paslaugas tik tuo atveju, jei sąskaita yra pateikiama naudojantis „E. sąskaita“ priemonėmis.	
10. Sutarties vykdymo metu atsiradusius Paslaugų trūkumus Pardavėjas turi ištaisyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus.	
11. Garantijos terminai nurodyti Sutarties 1 priede.	
12. Netesybos:	
12.1. Už vėlavimą suteikti Paslaugas – 0,1 proc. per dieną nuo neatliktų Paslaugų vertės.	
12.2. Už pavėluotą kokybės trūkumų ištaisymą – 0,1 proc. per dieną (priklausomai nuo 11 punkte nurodyto termino) nuo Paslaugų, kurių trūkumai neištaisyti, vertės.	
12.3. Už Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 13.1.2 papunktį).	
12.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už Paslaugas – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.	
12.5. Nutraukus Sutartį 13.1.2 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM.	
12.6. Pažeidus 13.1 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos be PVM.	
12.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos	

aplinkybių.
13. Sutarties nutraukimas: 13.1. Informavęs prieš 7 dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Pardavėjo kaltės, kai: 13.1.1. Pardavėjas vėluoja suteikti Sutarties ar 1 priedo reikalavimus atitinkančias Paslaugas 3 dienas arba informuoja, kad Paslaugų neteiks. 13.1.2. Paašškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba Pardavėjas neteikia dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja. 13.1.3. Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo teikiamos Paslaugos ar tiekami daiktai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. 13.1.4. Pirkėjui dėl objektyvių priežasčių Paslaugos tampa nebereikalingos. 13.1.5. Pardavėjo atžvilgiu yra pradedama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra. 13.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 13.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 d.
14. Kitos sąlygos: 14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus. 14.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo per 10 dienų pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje. 14.3. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius pagal Sutartį perduodamų daiktų techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su daiktais susijusius dokumentus. 14.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą. 14.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 12 mėnesių arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo.
15. Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą: 15.1. Pirkėjo – LK LV ĮTAT KĮAC IPS darbų saugos organizatorė Lilija Ilgūnienė, tel. +370 706 78995, el. paštas lilija.ilguniene@mil.lt. 15.2. Pardavėjo – direktorius Ugnius Jokubaitis, tel. +370 610 01733, el. paštas info@ugnivita.lt.
15.3. Sutarties priedai: 15.3.1. Priedas Nr. 1 „Gaisro gesinimo įrenginių priežiūros, patikros, užpildymo ir remonto paslaugų techninė specifikacija“, 7 lapai; 15.3.2. Priedas Nr. 2 „Paslaugų kiekliai ir įkainiai“, 5 lapai.
16. Sutarties Šalių parašai ir rekvizitai: 17.1. Pirkėjas LK LV Įgūlų aptarnavimo tarnyba Lietuvos kariuomenė Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. +370 5 278 53 43 Faksas +370 5 211 38 14
17.2. Mokėtojas

Lietuvos kariuomenė

PVM mokėtojo kodas LT887326716
Juridinio asmens kodas 188732677
Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s. LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

17.3. Teikėjas

UAB „Ugnivita“
Taikos per. 24-6, Klaipėda
Įmonės kodas 304283381
PVM mokėtojo kodas LT100010231616
A.s. LT17 7044 0600 0809 9583
AB SEB Bankas, banko kodas 70440

PIRKĖJAS

Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

A.V.

TEIKĖJAS

Direktorius

Ugnius Jokubaitis

GAISRO GESINIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS, PATIKROS, UŽPILDYMO IR REMONTO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Ši techninė specifikacija apima gaisro gesinimo įrenginių priežiūros ir remonto paslaugas (toliau - paslaugos) Kauno įgulos aptarnavimo centro administruojamuose objektuose, kurias sudaro:

- gesintuvų patikros, priežiūros ir remonto paslaugos, pateiktos 1 priede;
- vidaus gaisrinio vandentiekio (gaisrinių čiaupų, gaisrinių žarnų, elektrifikuotų sklendžių) patikros, priežiūros ir remonto paslaugos, pateiktos 2 priede.

2. Kiekvieno gesintuvo techninė priežiūra (gesintuvų patikros, užpildymo, remonto paslaugos) atliekama ne rečiau kaip kartą per metus, o esant poreikiui – pakartotinai. Realus tikrinamų gesintuvų kiekis priklausys nuo aptarnaujamų karinių vienetų veiklos. Gesintuvai aptarnaujami objektuose adresais: Vytauto pr. 49, Kaunas (Daktaro Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyba) ; Ašmenos II –oji g. 25 A, Kaunas (Daktaro Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyba); Kareivinių g.9, Kaunas (Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas); Vaidoto g. 209, Kaunas (KASP-2oji rinktinė); Gedimino g.19, Kaunas; Šiaulių g. 28, Šakiai (KASP-2oji rinktinė); Radvilų g.20, Kėdainiai (KASP-2oji rinktinė);Gedimino g.118, Kaišiadorys (KASP-2oji rinktinė); Muitinės g. 4, Domeikava, Kauno r. (Karo kartografijos centras); Vaidoto g. 209, Kaunas (Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas); , Pavytės km., Rokų sen., Kauno r. (Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas); Kalpoko g. 93 , Kaunas (Karo policija); Juozapavičiaus pr. 11 b, Kaunas (Transporto priemonių ir įrengimų depas); Plytinės g.11, Kaunas (Transporto priemonių ir įrengimų depas); Vaidoto g.209, Kaunas (Transporto priemonių ir įrengimų depas); Mickevičiaus g.19, Kaunas (Kauno karininkų ramovė); S.Dariaus ir S.Girėno g.100, Kaunas (LK mokykla).

3. Vidaus gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų, gaisrinių čiaupų, gaisrinių žarnų ir elektrifikuotų sklendžių) patikra, išbandymas turi būti atliktas ne rečiau kaip 1 kartą per metus, o esant poreikiui – pakartotinai. Patikros, priežiūros ir remonto paslaugos atliekamos adresais: Vytauto pr. 49, Kaunas (Daktaro Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyba) ; Kareivinių g.9, Kaunas (Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas); Vaidoto g. 209, Kaunas (KASP-2oji rinktinė); Gedimino g.118, Kaišiadorys (KASP-2oji rinktinė); Muitinės g. 4, Domeikava, Kauno r. (Karo kartografijos centras); Vaidoto g. 209, Kaunas (Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas); Kalpoko g. 93 , Kaunas (Karo policija); Juozapavičiaus pr. 11 b, Kaunas (Transporto priemonių ir įrengimų depas); Mickevičiaus g.19, Kaunas (Kauno karininkų ramovė); S.Dariaus ir S.Girėno g.100, Kaunas (LK mokykla).

4. Paslaugas atlikti gavus Užsakovo prašymą (telefonu arba el. paštu) ir su Užsakovu suderintu laiku. Paslaugų Teikėjas privalo pradėti paslaugų atlikimą per 5 d. d. nuo užsakymo (raštu arba žodžiu) gavimo dienos.

5. Paslaugų atlikimo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis – valandą trumpiau.

6. Paslaugos bus perkamos tik pagal Užsakovo poreikį.

7. Gesintuvų patikros paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1–360.

8. Vidaus gaisrinio vandentiekio patikra atliekama vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GESINTUVŲ APTARNAVIMUI

9. Gesintuvų gedimų remontui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas. Galimiems gesintuvų gedimams priskiriamas uždarymo-paleidimo įrenginio (krano) pakeitimas, žarnos su difuzoriais pakeitimas, vamzdelio su difuzoriais pakeitimas, apsauginio kaiščio pakeitimas, manometro pakeitimas, korpuso dažymas ir kiti gedimai.

10. Gesintuvų techninio aptarnavimo paslaugas Paslaugų teikėjas atlieka naudodamas mobilias dirbtuves Užsakovo teritorijoje arba gesintuvus savo transportu ir lėšomis nusivežęs į savo darbo vietą.

11. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra Užsakovui pateikti per 5 darbo dienas.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAISRINIO VANDENTIEKIO APTARNAVIMUI

12. Vieną kartą per metus būtina patikrinti vidaus gaisrinį vandentiekį: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, atlikti gaisrinio čiaupo vandens slėgio ir debito matavimą, gaisrinių plokščių žarnų hidraulinį išbandymą, džiovinimą, perkantavimą (išskyrus pusiau standžias žarnas), plombavimą, patikrinti elektrifikuotos sklendės ir gaisrinio siurblio veikimą (jei tokie yra). Patikros rezultatai turi būti surašyti į gaisrinio vandentiekio patikros žurnalą.

13. Paslaugų teikėjas, atlikdamas gaisrinių žarnų hidraulinį išbandymą ir perkantavimą, iš Užsakovo paima gaisrines žarnas (į jų vietą palikdamas pakaitines) ir per 7 darbo dienas atlikęs patikrą atveža savo transportu be papildomo apmokėjimo. Spintelėse laikomos gaisrinės žarnos turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų.

14. Paslaugų teikėjas, atlikdamas gaisrinių žarnų hidraulinį išbandymą, neatitinkančioms reikalavimų gaisrinėms žarnoms, surašo defektinį aktą, suderina su Užsakovu ir pakeičia naujomis. Galimos gaisrinių čiaupų gedimo, remonto paslaugos - gaisrinio čiaupo krano pakeitimas, sujungimo galvutės su vidiniu ar išoriniu sriegiu pakeitimas, žarninės galvutės pakeitimas, jungiamosios movos pakeitimas, gaisrinio švirkšto pakeitimas, gaisrinio čiaupo spintelės užrakto pakeitimas, ritės pakeitimas, sklendės traukio su gumine tarpine pakeitimas, paleidimo mygtuko pakeitimas, elektrifikuotos sklendės pakeitimas, kiti gedimai.

15. Paslaugų teikėjas pildo (pagal šias paslaugas) paslaugų privalomus dokumentus remiantis LR norminiais dokumentais. Gaisrinių čiaupų patikros rezultatai turi būti įrašyti į vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalą.

16. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra pateikti per 5 darbo dienas.

4. KITI REIKALAVIMAI

17. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir norminiais dokumentais.

18. Suteiktoms paslaugoms taikyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytus garantinius laikotarpius:

18.1. paslaugoms – ne mažiau kaip 12 mėnesių;

18.2. atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 12 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją.

19. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, paslaugų atlikimo grafiko laikymąsi, Paslaugų teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

20. Paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu be papildomo apmokėjimo. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos, detalės būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės, turinčios cheminių medžiagų, bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

21. Paslaugų teikėjas atlygina Užsakovui materialinę žalą, kuri būtų padaryta atliekant paslaugą dėl Paslaugos teikėjo kaltės.

22. Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias (pagal šią sutartį) pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.

23. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

24. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

25. Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Užsakovo teritorijoje.

26. Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

GESINTUVŲ PATIKROS, UŽPILDYMO IR REMONTO PASLAUGOS

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis per 12' mėn., vnt.
Gesintuvų patikra			
1.	Gesintuvo MG-4 užpildymas	vnt.	40
2.	Gesintuvo MG-4 patikrinimas ir patikros lipduko užklėjimas	vnt.	130
3.	Gesintuvo MG-6 užpildymas	vnt.	200
4.	Gesintuvo MG- 6 patikrinimas ir patikros lipduko užklėjimas	vnt.	600
5.	Gesintuvo MG-9 užpildymas	vnt.	3
6.	Gesintuvo MG-9 patikrinimas ir patikros lipduko užklėjimas	vnt.	10
7.	Gesintuvo MG-12 užpildymas	vnt.	5
8.	Gesintuvo MG-12 patikrinimas ir patikros lipduko užklėjimas	vnt.	16
9.	Gesintuvo MG-25 užpildymas	vnt.	1
10.	Gesintuvo MG-25 patikrinimas ir patikros lipduko užklėjimas	vnt.	10
11.	Gesintuvo MG-50 užpildymas	vnt.	1
12.	Gesintuvo MG-50 patikrinimas ir patikros lipduko užklėjimas	vnt.	10
13.	Gesintuvo MG-100 užpildymas	vnt.	1
14.	Gesintuvo MG-100 patikrinimas ir patikros lipduko užklėjimas	vnt.	5
15.	Gesintuvo AG-5 užpildymas	vnt.	1
16.	Gesintuvo AG-5 patikrinimas ir patikros lipduko užklėjimas	vnt.	70
Galimi gedimai			
Gesintuvo MG-4			
17.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
18.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
19.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
20.	Manometro pakeitimas	vnt.	
21.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
22.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
23.	Korpuso dažymas	vnt.	
Gesintuvo MG-6			
24.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
25.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
26.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	

27.	Manometro pakeitimas	vnt.	
28.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
29.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
30.	Korpuso dažymas	vnt.	
Gesintuvo MG-9			
31.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
32.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
33.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
34.	Manometro pakeitimas	vnt.	
35.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
36.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
37.	Korpuso dažymas	vnt.	
Gesintuvo MG-12			
38.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
39.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
40.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
41.	Manometro pakeitimas	vnt.	
42.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
43.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
44.	Korpuso dažymas	vnt.	
Gesintuvo MG-25			
45.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
46.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
47.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
48.	Manometro pakeitimas	vnt.	
49.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
50.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
51.	Korpuso dažymas	vnt.	
52.	Transportavimo ratukų pakeitimas	vnt.	
Gesintuvo MG-50			
53.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
54.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
55.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
56.	Manometro pakeitimas	vnt.	
57.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
58.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
59.	Korpuso dažymas	vnt.	
60.	Transportavimo ratukų pakeitimas	vnt.	
Gesintuvo MG-100			
61.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	
62.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	
63.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	
64.	Manometro pakeitimas	vnt.	

65.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
66.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
67.	Korpuso dažymas	vnt.	
68.	Transportavimo ratukų pakeitimas	vnt.	
	Gesintuvo AG-5		
69.	Uždarymo-paleidimo įrenginio pakeitimas	kompl.	
70.	Žarnos su difuzorium pakeitimas	kompl.	
71.	Vamzdelio su difuzorium pakeitimas	kompl.	
72.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	
73.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	
74.	Korpuso dažymas	vnt.	

Pastaba:¹ – realus gesintuvų kiekis priklausys nuo aptarnaujamų karinių vienetų vykdomos veiklos. Lentelėje pateiktas preliminarus (prognozuojamas) kiekis nurodytas tik tam, kad galima būtų palyginti paslaugų tiekėjų pasiūlymus.

Pastaba:² – į pakeitimo darbų kainą turi būti įtraukta ir keičiamos detalės kaina. Detalę parūpina paslaugos teikėjas.

GAISRINIŲ HIDRANTŲ, GAISRINIŲ ČIAUPŲ IR ELEKTRIFIKUOTŲ SKLENDŽIŲ PATIKROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOS

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vienetas (hidrantų, čiaupų, sklendžių skaičius)	Preliminarus kiekis per 12 ¹ mėn., vnt.
1	2	3	4
1.	Gaisrinio hidranto patikra (hidranto debito ir slėgio nustatymas, hidranto kolonėlės drenažo patikrinimas, hidranto vietos pažymėjimas)	1 kompl.	15
2.	Hidranto sklendės pakeitimas	vnt.	
3.	Suapvalinto hidranto paleidimo strypo pakeitimas	vnt.	
4.	Apatinės hidranto strypo movos pakeitimas	vnt.	
5.	Hidranto pakeitimas	vnt.	
6.	Jungiamoji mova prijungti hidrantą	vnt.	
7.	Gaisrinio hidranto drenažo valymas	vnt.	
9.	Hidranto šulinio valymas	vnt.	
10.	Gaisrinio čiaupo patikra – aptarnavimas (gaisrinės plokščios žarnos hidraulinis išbandymas, džiovinimas, perkantavimas, gaisrinio čiaupo vandens nuleidimas, slėgio ir debito matavimas, plombavimas)	1 kompl.	220
11.	Gaisrinio čiaupo patikra – aptarnavimas su pusiau standžia žarna DN32 (žarnos apžiūra, išvyniojant ir suvyniojant atgal, žarnos atjungimas nuo čiaupo, gaisrinio čiaupo vandens nuleidimas, slėgio ir debito matavimas, žarnos pajungimas, plombavimas)	1 kompl.	15

12 .	Gaisrinio čiaupo DN50 sklendės pakeitimas	vnt.	
13 .	Gaisrinio čiaupo pakeitimas DN50	vnt.	
14 .	Sujungimo galvutės GM-50 pakeitimas	vnt.	
15 .	Gaisrinio čiaupo DN 66 sklendės pakeitimas	vnt.	
17 .	Sujungimo galvutės DN-66 pakeitimas	vnt.	
18 .	Gaisrinio čiaupo 50 mm rankenos pakeitimas	vnt.	
19 .	Gaisrinio čiaupo 66 mm rankenos pakeitimas	vnt.	
20 .	Gaisrinės žarnos antgalio įrišimas	vnt.	
21 .	Gaisrinio švirkšto 50 mm pakeitimas	vnt.	
22 .	Gaisrinio švirkšto 66 mm pakeitimas	vnt.	
23 .	Gaisrinės žarnos 50 mm defektavimas, pakeitimas	vnt.	
24 .	Gaisrinės žarnos 66 mm defektavimas, pakeitimas	vnt.	
25 .	Gaisrinio čiaupo spintelės užrakto pakeitimas	vnt.	
26 .	Gaisrinio čiaupo spynelės pakeitimas	vnt.	
27 .	Gaisrinio čiaupo stikliuko pakeitimas	vnt.	
28 .	Elektrifikuotų sklendžių išbandymas (elektrifikuotos ritės veikimo patikrinimas, sklendės traukės su gumine tarpine veikimo patikrinimas).	1 kompl.	14
29 .	Priešgaisrinės vandentiekio sistemos vamzdyno drenavimas	vnt.	
30 .	Elektrifikuotos ritės pakeitimas	vnt.	
31 .	Sklendės traukės su gumine tarpine pakeitimas	vnt.	
32 .	Elektrifikuotos sklendės pakeitimas	vnt.	

Pastaba:³ – į pakeitimo darbų kainą turi būti įtraukta ir keičiamos detalės kaina. Detalę parūpina paslaugos teikėjas.

Pirkėjas
Vadas

Teikėjas
Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus

Ugnius Jokubaitis

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Vieneto įkainis, EUR su PVM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1. GESINTUVŲ PATIKRA</i>			
1.	Gesintuvo MG-4 užpildymas	vnt.	0,04
2.	Gesintuvo MG-4 patikrinimas ir patikros lipduko užklijavimas	vnt.	2,42
3.	Gesintuvo MG-6 užpildymas	vnt.	2,42
4.	Gesintuvo MG- 6 patikrinimas ir patikros lipduko užklijavimas	vnt.	2,42
5.	Gesintuvo MG-9 užpildymas	vnt.	0,04
6.	Gesintuvo MG-9 patikrinimas ir patikros lipduko užklijavimas	vnt.	0,04
7.	Gesintuvo MG-12 užpildymas	vnt.	0,04
8.	Gesintuvo MG-12 patikrinimas ir patikros lipduko užklijavimas	vnt.	0,04
9.	Gesintuvo MG-25 užpildymas	vnt.	0,04
10.	Gesintuvo MG-25 patikrinimas ir patikros lipduko užklijavimas	vnt.	0,04
11.	Gesintuvo MG-50 užpildymas	vnt.	0,04
12.	Gesintuvo MG-50 patikrinimas ir patikros lipduko užklijavimas	vnt.	0,04
13.	Gesintuvo MG-100 užpildymas	vnt.	0,04
14.	Gesintuvo MG-100 patikrinimas ir patikros lipduko užklijavimas	vnt.	0,04
15.	Gesintuvo AG-5 užpildymas	vnt.	0,04
16.	Gesintuvo AG-5 patikrinimas ir patikros lipduko užklijavimas	vnt.	0,04
<i>2. GALIMI GEDIMAI</i>			
Gesintuvo MG-4			
17.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	0,04
18.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	0,04
19.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	0,04
20.	Manometro pakeitimas	vnt.	0,04

21.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	0,04
22.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	0,04
23.	Korpuso dažymas	vnt.	0,04
Gesintuvas MG-6			
24.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	3,63
25.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	4,84
26.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	0,04
27.	Manometro pakeitimas	vnt.	3,63
28.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	0,04
29.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	0,04
30.	Korpuso dažymas	vnt.	0,04
Gesintuvas MG-9			
31.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	0,04
32.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	0,04
33.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	0,04
34.	Manometro pakeitimas	vnt.	0,04
35.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	0,04
36.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	0,04
37.	Korpuso dažymas	vnt.	0,04
Gesintuvas MG-12			
38.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	0,04
39.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	0,04
40.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	0,04
41.	Manometro pakeitimas	vnt.	0,04
42.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	0,04
43.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	0,04
44.	Korpuso dažymas	vnt.	0,04
Gesintuvas MG-25			
45.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	0,04
46.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	0,04
47.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	0,04
48.	Manometro pakeitimas	vnt.	0,04

49.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	0,04
50.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	0,04
51.	Korpuso dažymas	vnt.	0,04
52.	Transportavimo ratukų pakeitimas	vnt.	0,04
Gesintuvas MG-50			
53.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	0,04
54.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	0,04
55.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	0,04
56.	Manometro pakeitimas	vnt.	0,04
57.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	0,04
58.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	0,04
59.	Korpuso dažymas	vnt.	0,04
60.	Transportavimo ratukų pakeitimas	vnt.	0,04
Gesintuvas MG-100			
61.	Uždarymo – paleidimo įrenginio su manometru pakeitimas	kompl.	0,04
62.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	0,04
63.	Vožtuvo su spyruokle ir tarpine pakeitimas	kompl.	0,04
64.	Manometro pakeitimas	vnt.	0,04
65.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	0,04
66.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	0,04
67.	Korpuso dažymas	vnt.	0,04
68.	Transportavimo ratukų pakeitimas	vnt.	0,04
Gesintuvas AG-5			
69.	Uždarymo-paleidimo įrenginio pakeitimas	kompl.	0,04
70.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	0,04
71.	Vamzdelio su difuzoriumi pakeitimas	kompl.	0,04
72.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	vnt.	0,04
73.	Rankenėlės pakeitimas	vnt.	0,04
74.	Korpuso dažymas	vnt.	0,04
3.GAISRINIŲ HIDRANTŲ, ČIAUPŲ IR ELEKTRIFIKUOTŲ SKLENDŽIŲ PATIKRA, APTARNAVIMAS IR REMONTAS			
1.	Gaisrinio hidranto patikra (hidranto debito ir slėgio nustatytas, hidranto kolonėlės drenažo patikrinimas, hidranto vietos pažymėjimas)	kompl.	36,30
2.	Hidranto sklendės pakeitimas	vnt.	0,04

3.	Suapvalinto hidranto paleidimo strypo pakeitimas	vnt.	0,04
4.	Apatinės hidranto strypo movos pakeitimas	vnt.	0,04
5.	Hidranto pakeitimas	vnt.	0,04
6.	Jungiamoji mova prijungti hydrantą	vnt.	0,04
7.	Gaisrinio hidranto drenažo valymas	vnt.	0,04
8.	Hidranto šulinio valymas	vnt.	0,04
9.	Gaisrinio čiaupo patikra – aptarnavimas (gaisrinės plokščios žarnos hidraulinis išbandymas, džiovinimas, perkantavimas, gaisrinio čiaupo vandens nuleidimas, slėgio ir debito matavimas, plombavimas)	kompl.	7,26
10.	Gaisrinio čiaupo patikra – aptarnavimas su pusiau standžia žarna DN32 (žarnos apžiūra, išvyniojant ir suvyniojant atgal, žarnos atjungimas nuo čiaupo, gaisrinio čiaupo vandens nuleidimas, slėgio ir debito matavimas, žarnos pajungimas, plombavimas)	kompl.	7,26
11.	Gaisrinio čiaupo DN50 sklendės pakeitimas	vnt.	0,04
12.	Gaisrinio čiaupo pakeitimas DN50	vnt.	48,40
13.	Sujungimo galvutės GM-50 pakeitimas	vnt.	7,26
14.	Gaisrinio čiaupo DN-66 sklendės pakeitimas	vnt.	0,04
15.	Sujungimo galvutės DN-66 pakeitimas	vnt.	0,04
16.	Gaisrinio čiaupo 50 mm rankenos pakeitimas	vnt.	0,04
17.	Gaisrinio čiaupo 66 mm rankenos pakeitimas	vnt.	0,04
18.	Gaisrinės žarnos antgalio įrišimas	vnt.	4,84
19.	Gaisrinio švirkšto 50 mm pakeitimas	vnt.	12,10
20.	Gaisrinio švirkšto 66 mm pakeitimas	vnt.	14,52
21.	Gaisrinės žarnos 50 mm defektavimas, pakeitimas	vnt.	48,40
22.	Gaisrinės žarnos 66 mm defektavimas, pakeitimas	vnt.	72,60
23.	Gaisrinio čiaupo spintelės užrakto pakeitimas	vnt.	0,04
24.	Gaisrinio čiaupo spynelės pakeitimas	vnt.	0,04
25.	Gaisrinio čiaupo stikliuko pakeitimas	vnt.	0,04
26.	Elektrifikuotų sklendžių išbandymas (elektrifikuotos ritės veikimo patikrinimas, sklendės traukės su gumine tarpine veikimo patikrinimas).	kompl.	72,60
27.	Priešgaisrinės vandentiekio sistemos vamzdyno drenavimas	vnt.	0,04
28.	Elektrifikuotos ritės pakeitimas	vnt.	0,04
29.	Sklendės traukės su gumine tarpine pakeitimas	vnt.	0,04

30.	Elektrifikuotos sklendės pakeitimas	vnt.	0,04
-----	-------------------------------------	------	------

Pirkėjas

Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

A.V.

Teikėjas

Direktorius

Ugnius Jokubaitis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB UGNIVITA 304283381 Igulų aptarnavimo tarnyba 300066843, Vilnius, Mindaugo g. 26
Dokumento pavadinimas (antraštė)	GAISRO GESINIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-28 Nr. U-374
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MINDAUGAS JUOTKUS, Tarnybos vadas
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS JUOTKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-27 16:36:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-27 16:36:15 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-19 15:32:29 – 2025-04-19 15:32:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnius Jokubaitis, direktorius
Sertifikatas išduotas	UGNIUS JOKUBAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-03 08:07:38 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 10:57:02 – 2028-07-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Address of the author" must not be blank Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-03 11:30:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-03 11:30:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys