



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Klaipėdos nafta“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Pirkimo objektas** – Prekės.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Elektros variklio maitinimo ir valdymo skydas bei jo montavimo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.1. ESAMA SITUACIJA

Siurblys su varikliu bus sumontuotas eksploatacijos vietoje (Priedas Nr. 1). Iki variklio reikia įrengti variklio maitinimo, valdymo ir apsaugų, įžeminimo linijas, siurblio valdymui numatyti valdymą nuo skydo ir išvietos prie siurblio ATEX zonoje. Variklio techniniai parametrai nurodyti Priede Nr. 2.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

ELEKTROS VARIKLIO MAITINIMO IR VALDYMO SKYDAS IR JO MONTAVIMO PASLAUGOS	
Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus	
1.1.	1.1.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, prekių perdavimo– priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir prekių perdavimo– priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliajo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508); 1.1.2. siekti, kad paslaugoms teikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.4.1 punkte nustatyto aplinkosauginio principo, t. y.: 1.1.2.1. siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys paslaugas, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaisius transporto priemones, kurios atitinka žaliajo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508; 1.1.2.2. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; 1.1.2.3. siekti, kad paslaugoms teikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas. 1.1.3. siekti, kad paslaugoms teikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; 1.1.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, neteršia aplinkos ir yra nepavojinga sveikatai, prekė ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų.
Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams	
1.2.	Netaikomi

3.1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

3.1.1. Pirkimo objektą sudaro:

- 3.1.1.1. Variklio maitinimo ir valdymo skydas (IP65; plastikinis; UV atsparus; apsauga nuo kritulių (stogelis), klimato kontrolė), kurio komplektacija:
 - 3.1.1.1.1. Automatiniai apsaugos aparatai;
 - 3.1.1.1.2. Minkštas variklio paleidimas (šiluminė apsauga, bypassas);
 - 3.1.1.1.3. Pagrindinis kontaktorius, šildymo kontaktorius, valdymo rėlės;
 - 3.1.1.1.4. Elektros apskaita vietinė, nekomercinė;
 - 3.1.1.1.5. Riebokšliai, markiruotės, vienlinijinė schema
- 3.1.1.2. Maitinimo (varinis su koncentrinio ekranu) kabelių praklojimas (varikliui, antikondescaciniam variklio šildymui) nuo variklio iki maitinimo skydo ir nuo maitinimo skydo iki paskirstymo skydo (SPDB 41/1), kai trasų ilgis:
 - 3.1.1.2.1. nuo variklio iki skydo – iki 35 m;
 - 3.1.1.2.2. nuo valdymo skydo iki maitinimo skydo spdb 41/1– iki 35 m;
- 3.1.1.3. Kabelinės lentynos ir atramos karšto cinkavimo iki 5 m;
- 3.1.1.4. Valdymo kabeliai nuo variklio PTC ir vietinio valdymo posto iki valdymo skydo;
- 3.1.1.5. ATEX valdymo postas (įjungti, išjungti, STOP - grybas);
- 3.1.1.6. Įžeminimo nuo pagrindinių šynų įrengimas;
- 3.1.1.7. Variklio ATEX riebokšlių/perėjimų pagal kabelius įrengimas.

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

4.1. Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Elektros variklio maitinimo ir valdymo skydas bei jo montavimo paslaugos	vnt.	1

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

EIL. NR.	PAVADINIMAS	TEIKIMO MOMENTAS
5.1.	Elektrofiziniai matavimo protokolai ir skydo dokumentacija	Kartu su prekės priėmimo-perdavimo aktu

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO VIETA

☒ Klaipėda, Burių g. 19

7. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius.

7.2. Užsakymų vykdymo terminai

Prekės pristatymo ir jos sumontavimo paslaugų terminas - 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

7.3. Užsakymų vykdymo tvarka

Tiekėjas turės pristatyti prekę ir suteikti paslaugas Techninės specifikacijos 6 punkte nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:45 val.).

8. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

8.1. Prekėms ir paslaugoms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 3 mėn. terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas prekes ir/ar paslaugas išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Esamos situacijos foto nuotrauka.

Priedas Nr. 2 – Variklis ir duomenų lentelė.