

KLAIPĖDOS TP APSAUGINIO KELIO UŽTVARO IR JO MONTAVUMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Atveriamo tipo (anf. Swing gate) apsauginis kelio užtvaras (toliau – Užtvaras) ir jo montavimo darbai.

2. UŽTVARO ĮRENGIMO VIETA

Klaipėdos TP - Klaipėdos r. sav., Dvilų sen., Kiškėnų k., Šatrijos tak. 19

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 3.1.1. Įrengiamas pamatas Užtvaro montavimui;
- 3.1.2. Sumontuojamas Užtvaras. Atstumas nuo Užtvaro iki esamos tvoros ne didesnis kaip 40 cm.;
- 3.1.3. Sutvarkoma teritorija (Užtvaro montavimo zona).
- 3.1.4. Perkančiojo subjekto personalas apmokomas naudotis Užtvaru.
- 3.1.5. Perkančiajam subjektui pateikiama Užtvaro dokumentacija (garantiniai raštai, naudojimo ir aptarnavimo instrukcija, panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos ir pan.).



1 pav. Klaipėdos TP Užtvaro įrengimo schema (preliminari)

3.2. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Tiekėjas prieš atliekant pradedant Užtvaro įrengimo darbus turi parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti supaprastintą Užtvaro įrengimo projektą (minimalūs reikalavimai: aprašomoji dalis, sąnaudų žiniaraštis, sklypo plano, Užtvaro ir Užtvaro pamatų brėžiniai, kitos būtinos dalys). Atlikus darbus Perkančiajam subjektui turi būti pateikta sumontuotos įrangos naudojimo instrukcija, sertifikatai. Dokumentacija Perkančiajam subjektui turi būti pateikiama lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

4. ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Užtvaro techniniai parametrai:

- 4.1.1. Užtvaro plotis – ne daugiau 5950 mm;
- 4.1.2. Atidaromas / uždaromas rankiniu būdu pasukant (arba pakeliant) Užtvaro svirtį. Užtvaras atidaromas / uždaromas atliekama vieno darbuotojo.
- 4.1.3. Užtvaras turi atlaikyti susidūrimą ne lengvesnės kaip 7 tonų transporto priemonės važiuojančios ne mažesniu kaip 60 kilometrų per valandą greičiu (pagal IWA14-1:2013 arba lygiavertį standartą), pateikti sertifikatą;
- 4.1.4. Užtvaro apdaila – cinkuotas arba dažytas, klimato agresyvumo klasė ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. Dažų spalvą derinti su Perkančiuoju subjektu.
- 4.1.5. Įrengiamas Užtvaro metalinių konstrukcijų įžeminimas.

4.2. Užtvaro pamatai.

- 4.2.1. Pamatai įrengiami ne mažesni nei reikalauja Užtvaro gamintojas, bet ne prastesni Perkančiojo subjekto keliama minimalūs reikalavimai pamatams;
- 4.2.2. Perkančiojo subjekto minimalūs reikalavimai apsauginių vartų pamatams:
 - 4.2.2.1. Gamykliniai arba monolitiniai, liejami statybvietyje;
 - 4.2.2.2. Įgilinimas (dalies pamato) nuo žemės paviršiaus ne mažiau 120 cm;
 - 4.2.2.3. Leistini pamato betono paviršiaus nelygumai (po 100 mm linijuote): vertikalios plokštumos ne daugiau 30 mm, pamato paviršiaus ne daugiau 5 mm;
 - 4.2.2.4. Užtvaro stumdamos dalies tvirtinimo pamato tūris ne mažesnis kaip 0,8 kūb. m. betono;
 - 4.2.2.5. Užtvaro stumdamos dalies fiksavimui smūgio metu pamato tūris ne mažesnis kaip 0,2 kūb. m. betono.
 - 4.2.2.6. Betonas ne blogesnis kaip C30/37-XF1/XC2-F100-W6;
 - 4.2.2.7. Pamatus betonuojant objekte naudojama ne žemesnės kaip B500 klasės armatūra. Armavimas ne mažiau 100 kg armatūros/1 kūb. m. betono. Armatūra surišta į tinklą.

5. DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam Užtvarų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti Pirkimo dokumentuose ar ne.

Visi įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti. Įrenginiai turi būti montuojami patogiose aptarnavimui vietose.

Papildomi specifiniai montavimo reikalavimai įrangai yra pateikiami prie atitinkamos įrangos techninių specifikacijų, o jei nenurodyta – būtina laikytis gamintojo pateikiamų įrangos montavimo reikalavimų ir sąlygų.

6. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas.

Priedas Nr. 2 – Darbų organizavimo ir vykdymo Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas.

Priedas Nr. 3 – Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas