

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Sektorinio praktinio mokymo centro veiklai vykdyti reikiama praktinio mokymo įranga:

1.1. Dujų šalinimo sistema – 1 vnt. (gamintojas - FILCAR, modelis - ARA-75/10PB-SB)

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
1.	Ritė, skirta dujų šalinimo žarnai suvynioti	Taip
2.	Žarnos talpa ritėje	10 m
3.	Žarnos skersmuo	75 mm
4.	Mechaninis ištrauktos žarnos ilgio fiksatorius/stabdis	Taip
5.	Tvirtinimo kronšteinas	Taip
6.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna	Taip
7.	Žarnos ilgis	10 m
8.	Žarnos skersmuo	75 mm
9.	Maksimali žarnos darbinė temperatūra	+200°C
10.	Žarna atspari sutriuškinimui pervažiavimo atveju	Taip
11.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
12.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
13.	Žarnos susukimo stabdis	Taip
14.	Apvalus guminis antgalis	Taip
15.	Dujų įtraukimo angos matmenys	140mm
16.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	75 mm
17.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
18.	Rankinės fiksavimo replės	Taip
19.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius	Taip
20.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vėdinimo sistemų tipams	Taip
21.	Nutraukiami oro mišiniai-vidaus degimo variklių išmetamosios dujos	Taip
22.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis – ventiliatorius turi būti paleidžiamas automatiškai kai iš būgno pradedama vynioti žarna.	Taip
23.	Ventiliatoriaus stabdymo jungiklis – ventiliatorius turi būti stabdomas automatiškai kai į būgną pradedama vynioti žarna.	Taip
24.	Elektros variklio galingumas ne mažesnis nei 0,37kW	0,37kW
25.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
26.	Garantija	24 mėn.

- Ventiliatoriaus elektros variklis jungiamas prie užsakovo atvesto elektros kabelio.
- Išmetamųjų dujų ritė turi būti prijungiama prie esamo dujų šalinimo vamzdžio. Sistemos sumontavimui reikalingi tvirtinimo elementai ir vėdinimo ortakių dalys turi būti įtrauktą į pateiktą pasiūlymo kainą.

1.2. Dujų šalinimo sistema – 1 vnt. (gamintojas - FILCAR, modelis - ARA-75/10PB-SB)

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
1.	Ritė, skirta dujų šalinimo žarnai suvynioti	Taip

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
2.	Žarnos talpa ritėje	10 m
3.	Žarnos skersmuo	75 mm
4.	Mechaninis ištrauktos žarnos ilgio fiksatorius/stabdis	Taip
5.	Tvirtinimo kronšteinas	Taip
6.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna	Taip
7.	Žarnos ilgis	10 m
8.	Žarnos skersmuo	75 mm
9.	Maksimali žarnos darbinė temperatūra	+200°C
10.	Žarna atspari sutriuškinimui pervaziavimo atveju	Taip
11.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
12.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
13.	Žarnos susukimo stabdis	Taip
14.	Apvalus guminis antgalis	Taip
15.	Dujų įtraukimo angos matmenys	140 mm
16.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	75 mm
17.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
18.	Rankinės fiksavimo replės	Taip
19.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius	Taip
20.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vėdinimo sistemų tipams	Taip
21.	Nutraukiami oro mišiniai-vidaus degimo variklių išmetamosios dujos	Taip
22.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis – ventiliatorius turi būti paleidžiamas automatiškai kai iš būgno pradeda vynioti žarna.	Taip
23.	Ventiliatoriaus stabdymo jungiklis – ventiliatorius turi būti stabdomas automatiškai kai į būgną pradeda vynioti žarna.	Taip
24.	Elektros variklio galingumas ne mažesnis nei 0,37kW	0,37kW
25.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
26.	Garantija	24 mėn.

- Ventiliatoriaus elektros variklis jungiamas prie užsakovo atvesto elektros kabelio.
- Išmetamųjų dujų ritė turi būti prijungiama prie esamo dujų šalinimo vamzdžio. Sistemos sumontavimui reikalingi tvirtinimo elementai ir vėdinimo ortakio dalys turi būti įtrauktą į pateiktą pasiūlymo kainą.

1.3. Dujų šalinimo sistema – 3 vnt:

Ritė (gamintojas - FILCAR, modelis - AR 75/10);

Išcentrinis ventiliatorius (gamintojas - FILCAR, modelis – AL150/C);

Prie sienos tvirtinama dujų šalinimo sistema (gamintojas - FILCAR, modelis – ECOARG-1-75/5).

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
1.	Ritė, skirta dujų šalinimo žarnai suvynioti 2vnt.	Taip
2.	Žarnos talpa ritėje	10 m
3.	Žarnos skersmuo	75 mm
4.	Mechaninis ištrauktos žarnos ilgio fiksatorius/stabdis	Taip
5.	Tvirtinimo kronšteinas	Taip
6.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna	Taip
7.	Žarnos ilgis ritėje	10 m

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
8.	Žarnos skersmuo	75 mm
9.	Maksimali žarnos darbinė temperatūra	+200°C
10.	Žarna atspari sutriuškinimui pervaziavimo atveju	Taip
11.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
12.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
13.	Žarnos susukimo stabdis	Taip
14.	Apvalus guminis antgalis 2vnt	Taip 2vnt
15.	Dujų įtraukimo angos matmenys	140 mm
16.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	75 mm
17.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
18.	Rankinės fiksavimo replės	Taip
19.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius	Taip
20.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vėdinimo sistemų tipams	Taip
21.	Nutraukiami oro mišiniai-vidaus degimo variklių išmetamosios dujos	Taip
22.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis – mechaninis	Taip
23.	Kasetėje įmontuotas mechaninis atbulinis vožtuvas	Taip
24.	Elektros variklio galingumas ne mažesnis nei 1,1kW	1,1kW
25.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
26.	Prie sienos tvirtinama dujų šalinimo sistema su ventiliatoriumi 2vnt.	Taip 2 vnt.
27.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna	Taip
28.	Žarnos ilgis prie sienos tvirtinamoje sistemoje	5 m
29.	Žarnos skersmuo	75 mm
30.	Maksimali žarnos darbinė temperatūra	+200°C
31.	Žarna atspari sutriuškinimui pervaziavimo atveju	Taip
32.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
33.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
34.	Galvanizuotas plieno sujungimo vamzdis 1000mm ilgio ventiliatoriaus ir žarnos sujungimui 2vnt	Taip
35.	Sieninis žarnos laikiklis	Taip
36.	Apvalus guminis antgalis 2vnt	Taip
37.	Dujų įtraukimo angos matmenys	140 mm
38.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	75 mm
39.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
40.	Rankinės fiksavimo replės	Taip
41.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius 2vnt.	Taip 2 vnt.
42.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vėdinimo sistemų tipams	Taip
43.	Nutraukiami oro mišiniai- suvirinimo dujos	Taip
44.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis - mechaninis	Taip
45.	Elektros variklio galingumas ne mažiau nei 0,37kW	0,37kW
46.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
47.	Garantija	24 mėn.

- Ventilatoriaus elektros variklis jungiamas prie užsakovo atvesto elektros kabelio.
- Išmetamųjų dujų ritė turi būti prijungiama prie esamo dujų šalinimo vamzdžio. Sistemos sumontavimui reikalingi tvirtinimo elementai ir vedinimo ortakio dalys turi būti įtrauktą į pateiktą pasiūlymo kainą.

1.4. Dujų šalinimo sistema – 2 vnt. (gamintojas - FILCAR, modelis - ARA-75/10PB-SB)

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
1.	Ritė, skirta dujų šalinimo žarnai suvynioti	Taip
2.	Žarnos talpa ritėje	10 m
3.	Žarnos skersmuo	75 mm
4.	Mechaninis ištrauktos žarnos ilgio fiksatorius/stabdis	Taip
5.	Tvirtinimo kronšteinas	Taip
6.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna	Taip
7.	Žarnos ilgis	10 m
8.	Žarnos skersmuo	75 mm
9.	Maksimali žarnos darbinė temperatūra	+200°C
10.	Žarna atspari sutriuškinimui pervaziavimo atveju	Taip
11.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
12.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
13.	Žarnos susukimo stabdis	Taip
14.	Apvalus guminis antgalis	Taip
15.	Dujų įtraukimo angos matmenys	140mm
16.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	75 mm
17.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
18.	Rankinės fiksavimo replės	Taip
19.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventilatorius	Taip
20.	Ventilatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vedinimo sistemų tipams	Taip
21.	Nutraukiami oro mišiniai-vidaus degimo variklių išmetamosios dujos	Taip
22.	Ventilatoriaus paleidimo jungiklis – ventilatorius turi būti paleidžiamas automatiškai kai iš būgno pradeda vynioti žarna.	Taip
23.	Ventilatoriaus stabdymo jungiklis – ventilatorius turi būti stabdomas automatiškai kai į būgną pradeda vynioti žarna.	Taip
24.	Elektros variklio galingumas ne mažesnis nei 0,37kW	0,37 kW
25.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
26.	Garantija	24 mėn.

- Ventilatoriaus elektros variklis jungiamas prie užsakovo atvesto elektros kabelio.
- Išmetamųjų dujų ritė turi būti prijungiama prie esamo dujų šalinimo vamzdžio. Sistemos sumontavimui reikalingi tvirtinimo elementai ir vedinimo ortakio dalys turi būti įtrauktą į pateiktą pasiūlymo kainą.

1.5. Dujų šalinimo sistema – 2 vnt.

Ritė (gamintojas - FILCAR, modelis - ARA-75/10PB-SB)

Prie sienos tvirtinama dujų šalinimo sistema (gamintojas - FILCAR, modelis – ECOARG-1-75/5).

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
1.	Ritė, skirta dujų šalinimo žarnai suvynioti	Taip
2.	Žarnos talpa ritėje	10 m

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
3.	Žarnos skersmuo	75 mm
4.	Mechaninis ištrauktos žarnos ilgio fiksatorius/stabdis	Taip
5.	Tvirtinimo kronšteinas	Taip
6.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna	Taip
7.	Žarnos ilgis	10 m
8.	Žarnos skersmuo	75 mm
9.	Maksimali žarnos darbinė temperatūra	+200°C
10.	Žarna atspari sutriuškinimui pervažiavimo atveju	Taip
11.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
12.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
13.	Žarnos susukimo stabdis	Taip
14.	Apvalus guminis antgalis	Taip
15.	Dujų įtraukimo angos matmenys	140 mm
16.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	75 mm
17.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
18.	Rankinės fiksavimo replės	Taip
19.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius	Taip
20.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vėdinimo sistemų tipams	Taip
21.	Nutraukiami oro mišiniai-vidaus degimo variklių išmetamosios dujos	Taip
22.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis – ventiliatorius turi būti paleidžiamas automatiškai kai iš būgno pradedama vynioti žarna.	Taip
23.	Ventiliatoriaus stabdymo jungiklis – ventiliatorius turi būti stabdomas automatiškai kai į būgną pradedama vynioti žarna.	Taip
24.	Elektros variklio galingumas ne mažesnis nei 0,37kW	0,37 kW
25.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
26.	Prie sienos tvirtinama dujų šalinimo sistema su ventiliatoriumi 1vnt.	Taip
27.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna	Taip
28.	Žarnos ilgis prie sienos tvirtinamoje sistemoje	5 m
29.	Žarnos skersmuo	75 mm
30.	Maksimali žarnos darbinė temperatūra	+200°C
31.	Žarna atspari sutriuškinimui pervažiavimo atveju	Taip
32.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
33.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
34.	Galvanizuotas plieno sujungimo vamzdis 1000mm ilgio ventiliatoriaus ir žarnos sujungimui 1vnt	Taip
35.	Sieninis žarnos laikiklis	Taip
36.	Apvalus guminis antgalis 1vnt	Taip
37.	Dujų įtraukimo angos matmenys	140 mm
38.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	75 mm
39.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
40.	Rankinės fiksavimo replės	Taip

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
41.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius 1 vnt.	Taip
42.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vėdinimo sistemų tipams	Taip
43.	Nutraukiami oro mišiniai- suvirinimo dujos	Taip
44.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis - mechaninis	Taip
45.	Elektros variklio galingumas ne mažiau nei 0,37kW	0,37 kW
46.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
47.	Garantija	24 mėn.

- Ventiliatoriaus elektros variklis jungiamas prie užsakovo atvesto elektros kabelio.
- Išmetamųjų dujų ritė turi būti prijungiama prie esamo dujų šalinimo vamzdžio. Sistemos sumontavimui reikalingi tvirtinimo elementai ir vėdinimo ortakio dalys turi būti įtrauktą į pateiktą pasiūlymo kainą.

1.6. Deginių nutraukimo sistema su ventiliatoriumi – 1 vnt. (gamintojas - FILCAR, modelis – Dynamic 420)

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
1.	Manipulatorius	Taip
2.	Savaiminė manipulatoriaus padėties fiksavimo sistema panaudojant šarnyrinį lankstomą mechanizmą	Taip
3.	Lankstūs reguliuojami intarpai	3 vnt.
4.	Galvanizuoti nerūdijančio plieno sujungimo vamzdžiai	2 vnt. sekcijų
5.	Vamzdžių skersmuo	150 mm
6.	Manipulatoriaus pasiekiamumo spindulys	4 m
7.	Dujų nutraukimo gaubtas	Taip
8.	Pagamintas iš specialaus plastiko su ergonomiška rankena patogiam manipulatoriaus padėties reguliavimui	Taip
9.	Apsauginis tinklelis	Taip
10.	Dujų įtraukimo angos matmenys	275 x 245 mm
11.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius	Taip
12.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vėdinimo sistemų tipams	Taip
13.	Nutraukiami oro mišiniai- suvirinimo dujos	Taip
14.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis - mechaninis	Taip
15.	Ventiliacijos kanalo pajungimo skersmuo	160 mm
16.	Elektros variklio galingumas ne mažiau nei 1,1kW	1,1 kW
17.	Maitinimas 400 V, 3 f.	Taip
18.	Garantija	24 mėn.

- Ventiliatoriaus elektros variklis jungiamas prie užsakovo atvesto elektros kabelio.
- Išmetamųjų dujų ritė turi būti prijungiama prie esamo dujų šalinimo vamzdžio. Sistemos sumontavimui reikalingi tvirtinimo elementai ir vėdinimo ortakio dalys turi būti įtrauktą į pateiktą pasiūlymo kainą.

1.7. Deginių ištraukimo sistema – 1 vnt.

Ritė (gamintojas - FILCAR, modelis - AR 75/10);

Išcentrinis ventiliatorius (gamintojas - FILCAR, modelis – AL150/C);

Prie sienos tvirtinama dujų šalinimo sistema (gamintojas - FILCAR, modelis – ECOARG-1-75/5).

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
1.	Ritė, skirta dujų šalinimo žarnai suvynioti 2vnt.	Taip
2.	Žarnos talpa ritėje	10 m
3.	Žarnos skersmuo	75 mm

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
4.	Mechaninis ištrauktos žarnos ilgio fiksatorius/stabdis	Taip
5.	Tvirtinimo kronšteinas	Taip
6.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna	Taip
7.	Žarnos ilgis ritėje	10 m
8.	Žarnos skersmuo	75 mm
9.	Maksimali žarnos darbinė temperatūra	+200°C
10.	Žarna atspari sutriuškinimui pervažiavimo atveju	Taip
11.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
12.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
13.	Žarnos susukimo stabdis	Taip
14.	Apvalus guminis antgalis 2vnt	Taip
15.	Dujų įtraukimo angos matmenys	140 mm
16.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	75 mm
17.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
18.	Rankinės fiksavimo replės	Taip
19.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius	Taip
20.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vėdinimo sistemų tipams	Taip
21.	Nutraukiami oro mišiniai-vidaus degimo variklių išmetamosios dujos	Taip
22.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis – mechaninis	Taip
23.	Kasetėje įmontuotas mechaninis atbulinis vožtuvas	Taip
24.	Elektros variklio galingumas ne mažesnis nei 1,1kW	1,1 kW
25.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
26.	Prie sienos tvirtinama dujų šalinimo sistema su ventiliatoriumi 2vnt.	Taip
27.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna	Taip
28.	Žarnos ilgis prie sienos tvirtinamoje sistemoje	5 m
29.	Žarnos skersmuo	75 mm
30.	Maksimali žarnos darbinė temperatūra	+200°C
31.	Žarna atspari sutriuškinimui pervažiavimo atveju	Taip
32.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
33.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
34.	Galvanizuotas plieno sujungimo vamzdis 1000mm ilgio ventiliatoriaus ir žarnos sujungimui 2vnt	Taip
35.	Sieninis žarnos laikiklis	Taip
36.	Apvalus guminis antgalis 2vnt	Taip
37.	Dujų įtraukimo angos matmenys	140 mm
38.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	75 mm
39.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
40.	Rankinės fiksavimo replės	Taip
41.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius 2vnt.	Taip
42.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vėdinimo sistemų tipams	Taip
43.	Nutraukiami oro mišiniai- suvirinimo dujos	Taip

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
44.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis - mechaninis	Taip
45.	Elektros variklio galingumas ne mažiau nei 0,37kW	0,37 kW
46.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
47.	Garantija	24 mėn.

- Ventiliatoriaus elektros variklis jungiamas prie užsakovo atvesto elektros kabelio.
- Išmetamųjų dujų ritė turi būti prijungiama prie esamo dujų šalinimo vamzdžio. Sistemos sumontavimui reikalingi tvirtinimo elementai ir vedinimo ortakių dalys turi būti įtrauktą į pateiktą pasiūlymo kainą.

1.8. Deginių ištraukimo sistema – 1 vnt. (gamintojas - FILCAR, modelis – ACA-MAXI-150/13)

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
1.	Ritė, skirta dujų šalinimo žarnai suvynioti	Taip
2.	Žarnos talpa ritėje	13 m
3.	Žarnos skersmuo	150 mm
4.	Mechaninis ištrauktos žarnos ilgio fiksatorius/stabdis	Taip
5.	Tvirtinimo kronšteinas	Taip
6.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna	Taip
7.	Žarnos ilgis	15 m
8.	Žarnos skersmuo	150 mm
9.	Maksimali žarnos darbinė temperatūra	+200°C
10.	Žarna atspari sutriuškinimui pervažiavimo atveju	Taip
11.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
12.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
13.	Žarnos susukimo stabdis	Taip
14.	Apvalus guminis antgalis	Taip
15.	Dujų įtraukimo angos matmenys	200 mm
16.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	150 mm
17.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
18.	Rankinės fiksavimo replės	Taip
19.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius	Taip
20.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vedinimo sistemų tipams	Taip
21.	Nutraukiami oro mišiniai-vidaus degimo variklių išmetamosios dujos	Taip
22.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis – ventiliatorius turi būti paleidžiamas automatiškai kai iš būgno pradeda vynioti žarna.	Taip
23.	Ventiliatoriaus stabdymo jungiklis – ventiliatorius turi būti stabdomas automatiškai kai į būgną pradeda vynioti žarna.	Taip
24.	Elektros variklio galingumas ne mažesnis nei 1,1kW	1,1 kW
25.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
26.	Garantija	24 mėn.

- Ventiliatoriaus elektros variklis jungiamas prie užsakovo atvesto elektros kabelio.
- Išmetamųjų dujų ritė turi būti prijungiama prie esamo dujų šalinimo vamzdžio. Sistemos sumontavimui reikalingi tvirtinimo elementai ir vedinimo ortakių dalys turi būti įtrauktą į pateiktą pasiūlymo kainą.

1.9. Kanalinė sunkiojo transporto išmetimo dujų nutraukimo sistema – 1 vnt. (gamintojas - FILCAR, modelis - ECOSYS-D-12/1; AL300/C)

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Siūlomi parametrai
1.	Dujų nutraukimo kanalas	Taip
2.	Pagamintas iš presuoto aliuminio profilio	Taip
3.	Su pakabinimo kronšteinais	8 vnt.
4.	Ilgis	12 m
5.	Oro srauto pralaidumas	2600 m³/h
6.	Kanalo vidinis skersmuo ekvivalentiškas ne mažiau 150 mm žarnos skersmeniui	Taip
7.	Apatinė kanalo dalis sandarinama dviem guminėmis lūpomis	Taip
8.	Dujų nutraukimo adapterio antgalio skersmuo	200 mm
9.	Galiniai kanalo sandarinimo elementai	2 vnt.
10.	Išmetamųjų dujų nutraukimo žarna su slankiojančiu vežimėliu	Taip
11.	Žarnos ilgis	5 m
12.	Žarnos skersmuo	125 mm
13.	Maksimali darbinė temperatūra	+200°C
14.	Žarna atspari sutriuškinimui pervažiavimo atveju	Taip
15.	Žarnos spiralė pagaminta iš poliamido ir iš abiejų pusių užvulkanizuota aukštai temperatūrai atsparia EPDM arba analogiška guma	Taip
16.	Žarnos vidus lygus ir padengtas specialia danga, pagerinančia išmetamųjų dujų praeinamumą ir apsaugančia žarnos vidinį paviršių nuo agresyvaus rūgštinio toksiškų dujų poveikio	Taip
17.	Žarnos palaikymo balansyras su automatiniu pritraukimo mechanizmu	Taip
18.	Apvalus guminis antgalis	Taip
19.	Dujų įtraukimo angos matmenys	200 mm
20.	Žarnos pajungimo antgalio skersmuo	125 mm
21.	Anga dujų analizatoriaus zondo įvedimui	Taip
22.	Rankinės fiksavimo replės	Taip
23.	Išcentrinis dujų ištraukimo ventiliatorius	Taip
24.	Ventiliatoriaus skirtas naudoti pramoninių technologinių procesų ir vėdinimo sistemų tipams	Taip
25.	Nutraukiami oro mišiniai-vidaus degimo variklių išmetamosios dujos	Taip
26.	Ventiliatoriaus paleidimo jungiklis – mechaninis	Taip
27.	Elektros variklio galingumas ne mažesnis nei 1,5kW	2,2 kW
28.	Maitinimas 400 V, 3 f.	400 V, 3 f.
29.	Garantija	24 mėn.

- Ventiliatoriaus elektros variklis jungiamas prie užsakovo atvesto elektros kabelio.
- Išmetamųjų dujų ritė turi būti prijungiama prie esamo dujų šalinimo vamzdžio. Sistemos sumontavimui reikalingi tvirtinimo elementai ir vėdinimo ortakiai dalys turi būti įtrauktą į pateiktą pasiūlymo kainą.

Pirkėjas:

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Direktorė Elena Pelakauskienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Pardavėjas:

UAB „Labas GAS“

Gamybos direktorius Mykolas Radvilavičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.