

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – įtampos matavimo transformatorių vidutinės (10 kV) įtampos tinkle patikra.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminai.
- 1.6. **Patikra** – stacionarių įtampos transformatorių, esančių pastovioje įrengimo vietoje, patikra atliekama panaudojant mobilią įtampos transformatorių patikros sistemą.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Įtampos matavimo transformatorių vidutinės (10 kV) įtampos tinkle patikros paslaugos.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Preliminarus kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu vnt.
1	Vienfazių įtampos matavimo transformatorių vidutinės (10 kV) įtampos tinkle patikra	850
2	Trifazių įtampos matavimo transformatorių vidutinės (10 kV) įtampos tinkle patikra	350

** Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.*

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- 4.1. Paslaugos teikimo vietos: Kliento teritoriniai padaliniai bei objektai Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuose bus teikiamos Paslaugos - įtampos matavimo transformatorių vidutinės (10 kV) įtampos tinkle patikra transformatorių įrengimo vietoje. Konkreti Paslaugų teikimo vieta nurodoma Užsakyme.
- 4.2. Paslaugų perdavimas - priėmimas: Chemijos g. 4, LT-51346 Kaunas.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Paslaugų teikėjas, vykdydamas Užsakymą, savo lėšomis ir atsakomybe turės nuvykti į Kliento teritorinius padalinius, kurių objektuose numatoma teikti Paslaugas.
- 5.1.2. Paslaugų teikėjas turi turėti įrangą (patikros priemones) Paslaugai (matavimo transformatorių patikrai) atlikti.
- 5.1.3. Paslaugų teikėjas Paslaugas turės teikti objektuose, kuriuose turi būti atlikta transformatorių patikra.
- 5.1.4. Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimui reikalingos patikros priemonės (įranga) turi būti sukalibruotos.

6. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 6.1 Klientas prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki Paslaugų teikimo pradžios turi pateikti ir su Paslaugų teikėju suderinti Užsakymus. Užsakymas visais atvejais turi būti pateiktas ir šalių suderintas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Užsakymo išsiuntimo Paslaugų teikėjui dienos. Užsakymo pateikimo ir derinimo tvarka: Užsakymas laikomas gautu ne vėliau kaip per dvi dienas (įskaitant ir nedarbo dienas) nuo Užsakymo išsiuntimo Sutartyje ar (ir) jos prieduose nurodytu Paslaugų teikėjo elektroniniu paštu. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant Sutartyje ar (ir) jos prieduose nurodytu Kliento elektroniniu paštu informuoti Klientą apie Užsakymo gavimą, tačiau tokios informacijos nepateikimas nelaikomas įrodymu, kad Paslaugų teikėjas negavo Užsakymo. Paslaugų teikėjas negali ginčyti fakto, kad negavo pranešimo jo paties nurodytu Sutartyje ar (ir) Sutarties prieduose nurodytu elektroniniu paštu. Užsakymas laikomas suderintu, kai Paslaugų teikėjas elektroniniu paštu Klientui, suderintais adresais, atsiunčia laisvos formos informacinį pranešimą apie Užsakymo suderinimą. Bet koku atveju, Užsakymas bus laikomas suderintu, ne vėliau kaip po 7 (septynių) kalendorinių dienų nuo Užsakymo išsiuntimo dienos Paslaugų teikėjo Sutartyje ar (ir) Sutarties prieduose nurodytu elektroniniu paštu.

6.2 Užsakyme Klientas nurodys: Paslaugų atlikimo vietą (Pirkėjo teritorinis padalinys bei objektas, kuriame bus teikiamos Paslaugos), Paslaugų teikimo terminai, Paslaugų apimtis.

6.3 Klientas įsipareigoja objektuose, kuriuose turi būti atlikta transformatorių patikra, sudaryti tinkamas sąlygas Paslaugoms teikti (paruošti darbo vietą).

7. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas teikti Paslaugas, sudarius Sutartį, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turės pasirašyti su Klientu Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktus (sutartis), kuriuose bus nustatyta darbų organizavimo tvarka, atsakomybė, su tuo susiję Paslaugų teikėjo ir Kliento tarpusavio įsipareigojimai, nustatoma darbuotojų instruktavimo tvarka.

7.2. Paslaugų teikėjas Paslaugas turės teikti pagal Kliento prieš 7 (septynias) dienas pateiktus ir su Paslaugų teikėju suderintus Užsakymus, kuriuose bus nurodoma Paslaugų atlikimo vieta (Kliento teritorinis padalinys bei objektas, kuriame bus teikiamos Paslaugos), Paslaugų teikimo terminai, preliminarai Paslaugų apimtis.

7.3. Paslaugų teikėjo darbų vadovas, darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų akte nustatytais terminais, turės pateikti Klientui paraiškas konkrečioms darbams.

7.4. Paslaugų teikėjas užsakytą Paslaugų apimtį turės suteikti per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo suderinimo dienos.

7.5. Už vėlavimą suteikti Paslaugas per 7.4. nustatytą terminą, Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas Klientui už kiekvieną atvejį moka 0,05 % nuo vėluojamų suteikti Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) už visą vėlavimo laikotarpį).

7.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikęs patikrą, ne vėliau kaip iki po ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio 3 dienos, Klientui:

7.6.1. jeigu transformatoriai atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, išduoti transformatorių patikros sertifikatus.

7.6.2. jeigu neatitinka, tuomet išduoti neatitikties dokumentus, nurodytu formatu (priedas Nr. 1 prie Techninės specifikacijos) pateikti patikros duomenis (transformatorių tipus, transformacijos koeficientus, numerius, patikros išvadas) elektroninėje laikmenoje.

7.6.3. surašyti ir pateikti Klientui suderinti Paslaugų atlikimo aktą (aktas pateikiamas Techninės specifikacijos 9.1. p. numatytu terminu ir tvarka).

7.7. Paslaugų teikėjo ir Kliento tinkamai pasirašytas Paslaugų atlikimo aktas bus laikomas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktu, kurio pagrindu bus išrašomos PVM sąskaitos faktūros.

7.8. Paslaugų teikėjas kartu su Paslaugų atlikimo aktu Klientui pateikia transformatorių patikros sertifikatus adresu: Chemijos g. 4, LT-51346 Kaunas.

8. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

8.1. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai - 20 (dvidešimt) darbo dienų.

8.2. Nekokybiškai suteiktų Paslaugų sukeltos pasekmės daro esminę įtaką Kliento veiklos procesams: neteisingai įvertintas matavimo transformatoriaus atitikimas norminiams reikalavimams gali turėti įtakos fiksuojant elektros energiją (jeigu netinkamas transformatorius įvertintas kaip tinkamas) arba papildomoms sąnaudoms įsigyjant naują transformatorių (jeigu tinkamas transformatorius įvertintas kaip netinkamas).

8.3. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja atlyginti Klientui nuostolius, atsiradusius dėl nekokybiškai suteiktų Paslaugų.

8.4. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja atlyginti Klientui ar tretiesiems asmenims Paslaugų teikimo metu dėl Paslaugų teikėjo kaltės padarytą žalą (jei bus tokia nustatyta).

9. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

9.1. Sąskaitas už faktiškai per praėjusį mėnesį suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo – priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos.

10. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

10.1. Paslaugų teikėjas turės pateikti sąskaitą kartu su per ataskaitinį laikotarpį (einamąjį mėnesį) suteiktų Paslaugų atlikimo aktu ne vėliau kaip iki po ataskaitinio laikotarpio einančio mėnesio 5 (penktos) dienos.

10.2. Paslaugų atlikimo akte Paslaugų teikėjas turės nurodyti:

10.2.1. transformatorių patikros vietą;

10.2.2. patikrintų transformatorių tipus, transformacijos koeficientus;

10.2.3. patikros išvadas.

10.3. Paslaugų teikėjas per ataskaitinį laikotarpį atlikęs **patikrą** Klientui pateikia patikros sertifikatus arba neatitikties dokumentus.

10.4. Paslaugų teikėjas per ataskaitinį laikotarpį atlikęs **patikrą** nurodytu formatu (priedas Nr. 1) turi pateikti informaciją elektroninėje laikmenoje apie patikros duomenis (transformatorių tipus, transformacijos koeficientus, numerius, patikros išvadas).

11.PRIEDAI

11.1. Priedas Nr. 1 - Patikrintų įtampos transformatorių sąrašo forma

11.2. Priedas Nr. 2 Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas

Priedas Nr. 1 - Patikrintų įtampos transformatorių sąrašas.

(Paslaugos teikėjo pavadinimas)

(metai, mėnuo)

(ESO padalinio pavadinimas)

Patikrintų įtampos transformatorių sąrašas

Data	Skaitiklio Nr.	Patikrinto transformatoriaus Nr.	Transformatoriaus tipas	Pirminė/antrinė	Tinkamas/netinkamas

Pastaba: Jeigu prie įtampos transformatorių yra prijungti keli skaitikliai, prašome surašyti visų skaitiklių numerius.