

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB ESO
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įranga;
- 1.5. **Paslaugos** – Techninio - darbo projekto parengimas;
- 1.6. **Darbai** – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos regionų TP ir SP apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įdiegimas.
- 1.7. **AGS** – apsauginė gaisrinė signalizacija;
- 1.8. **TSPĮ** – teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys(-iai);
- 1.9. **SP** – skirstomasis punktas;
- 1.10. **TP** – 35-110 kV transformatorių pastotė;
- 1.11. **KSSRS** – Kintamos srovės savųjų reikmių skydas;

2. PIRKIMO OBJEKTAS

I pirkimo objekto dalis: Vilniaus regiono 35-110 kV transformatorių pastočių ir 10 kV skirstomųjų punktų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įdiegimas;

II pirkimo objekto dalis: Kauno regiono 35-110 kV transformatorių pastočių ir 10 kV skirstomųjų punktų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įdiegimas;

III pirkimo objekto dalis: Klaipėdos regiono 35-110 kV transformatorių pastočių ir 10 kV skirstomųjų punktų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įdiegimas;

IV pirkimo objekto dalis: Šiaulių regiono 10 kV skirstomųjų punktų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įdiegimas;

V pirkimo objekto dalis: Panevėžio regiono 35-110 kV transformatorių pastočių ir 10 kV skirstomųjų punktų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įdiegimas;

VI pirkimo objekto dalis: Alytaus regiono 35-110 kV transformatorių pastočių ir 10 kV skirstomųjų punktų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įdiegimas;

VII pirkimo objekto dalis: Utenos regiono 35-110 kV transformatorių pastočių ir 10 kV skirstomųjų punktų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įdiegimas.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Visų pirkimo objektų apimtys nurodytos Priede Nr. 2 Kiekiai

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Tikslios sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietos kiekvienai pirkimo objekto daliai nurodytos Priede Nr. 2 Kiekiai

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

Reikalavimai pirkimo objektui (visoms dalims) nurodyti Priede Nr. 1

5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Tiekėjas užtikrina, kad Techninis - darbo projekto ir Paslaugų priėmimo metu Techninis - darbo projektas ir Paslaugos atitiks Sutartyje bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei įprastai tokio pobūdžio Techninio - darbo projektui ir Paslaugoms keliamus reikalavimus.

Numatoma paslaugų teikimo/ darbų vykdymo/ prekių pristatymo pradžia: Po sutarties pasirašymo

Numatoma paslaugų teikimo/ darbų vykdymo/ prekių pristatymo pabaiga: 2016-06-24

5.3. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Visa dokumentacija turi būti pateikiama lietuvių kalba:

- 1) Techninis - darbo projektas, principinės AGS sujungimų schemas su redaguojama skaitmenine byla;
- 2) Įrengtų įrenginių, medžiagų atitikties deklaracijos ir gamintojo techniniai aprašymai;

- 3) Priėmimo-perdavimo aktas, bandymų protokolas;
 - 4) Įforminta ir užpildyta gamintojo konfigūravimo techninė dokumentacija;
 - 5) Šalia klaviatūrų laminuota esminė įrenginio eksploatavimo instrukcija;
 - 6) Šalia klaviatūrų spindulių sąrašas.
 - 7) Šalia klaviatūrų trumpas gedimų sąrašas.
 - 8) Apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos išpildymo schema
 - 9) Eksploatavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba.
-

6. PRIEDAI

- Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai;
Priedas Nr. 2 – Kiekiai;
Priedas Nr. 3 – Planai.