

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. **Pirkėjas** – AB ESO

1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. **Prekės** – Viršįtampių ribotuvas galios transformatorių neutralės apsaugai

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Viršįtampių ribotuvas galios transformatorių neutralės apsaugai

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Vieta	Kiekis, vnt.
Kaunas	4
Klaipėda	1
Šiauliai	2

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Klaipėdos regiono sandėlis, Liepų g. 64b;

Kauno regiono sandėlis, Chemijos pr. 23;

Šiaulių regiono sandėlis Tilžės g. 68;

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

Lentelė Nr. 1 Techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartas	LST EN 60099-4 (arba lygiavertis)
2.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas
3.	Viršįtampių ribotuvas gamykloje turi būti išbandomi šiais bandymais: - kintamos atraminės įtampos bandymas; - dalinių išlydžių bandymas; - liekamosios įtampos bandymas.	Pateikti bandymų protokolų kopijas
4.	Aplinkos temperatūra	-35 ... +35 °C
5.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
6.	Elektrinis atsparumas taršai pagal IEC 60815	≥ 25 mm/kV
7.	Korpuso medžiaga	Polimeras
8.	Korpuso tipas	Išorinis paviršius vientisas be sujungimų su sijonėliais. Sijonėliai išlieti kartu su korpusu.
9.	Skirtas naudoti	Lauke
10.	Ilgalaikė maksimali darbo įtampa	≥ 58 kV
11.	Vardinė įtampa	≥ 72 kV
12.	Vardinis dažnis	50 Hz
13.	Vardinė iškrovos srovė	≥ 10 kA (pik.)
14.	Ribotuvo klasė	≥ 3
15.	Maksimalios srovės 4/10 μs impulsas	≥ 100 kA (pik.)
16.	Staičiakampis 2000 μs impulsas	≥ 800 A (pik.)
17.	Vardinė trumpo jungimo srovė	≥ 40 kA / 0,2 s
18.	Liekamoji įtampa paveikus 8/20 μs, 10 kA žaibo impulsui	≤ 175 kV
19.	Prijungimo gnybtai	AS-150 laidui

20.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesiai
-----	-------------------	---------------

5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. .