

## ASTRONOMINIŲ LAIKO RELIŲ

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika ( gamintojas ) <b>12.81.8.230.0000 Astronom. skait. laikrodis 1C/O 16A 2mod.; Finder</b>
1.	<b>Astronominės laiko relės turi atitikti šias technines charakteristikas:</b> Programuojamas laikmatis, elektroninis, astronominis; Galimas programavimas per išmanųjį telefoną naudojant artimojo lauko ryšio (NFC) ir/arba bluetooth technologijas; Foninio apšvietimo ekranas; Vidinė baterija, skirta sąrankai ir programavimui be maitinimo; Nustatymas dienomis, savaitėmis per astronominį laiką; Automatinis vasaros/žiemos perjungimas; Montavimas ant DIN bėgelio; Įtampa – 230-240 ( $\pm 5\%$ ) V AC; Srovė – 16A; Kanalų skaičius – 1 NO; Darbinė temperatūra - $\geq -20^{\circ}\text{C}$ ... $+45^{\circ}\text{C}$ .	Programuojamas laikmatis, elektroninis, astronominis; Galimas programavimas per išmanųjį telefoną naudojant artimojo lauko ryšio (NFC) technologijas; Foninio apšvietimo ekranas; Vidinė baterija, skirta sąrankai ir programavimui be maitinimo; Nustatymas dienomis, savaitėmis per astronominį laiką; Automatinis vasaros/žiemos perjungimas; Montavimas ant DIN bėgelio; Įtampa – 230 V AC; Srovė – 16A; Kanalų skaičius – 1 NO; Darbinė temperatūra $-20^{\circ}\text{C}$ ... $+50^{\circ}\text{C}$ .

#### Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti **nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant** lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“, „ $\pm$ “ ir pan.
2. Kartu su pasiūlymu **pateikite** siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: **aprašymus, gamintojo katalogus ar kitus gaminio dokumentus** ir/ar elektronines nuorodas į juos.
3. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnį techninių parametrų.
4. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip **15** darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.