

UAB Junkvila

Taikos pr.24, Klaipėda, Į/k. 141577191, PVM mok.k. LT415771917

VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninei

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS PIRKIMUI „ŠILUMOS PUNKTO CIRKULIACINIS SIURBLYS“

2023-09-20

(data)

Klaipėda

(vieta)

Teikėjo pavadinimas	UAB Junkvila
Įmonės kodas	141577191
Teikėjo adresas	Taikos pr.24, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Antanas Balsys
Telefono numeris (-iai)	+37068606232
Fakso numeris	
El. pašto adresas	antanas@junkvila.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime pateikti pasiūlymą.

2. Atsižvelgdami į kvietime pateikti pasiūlymą nurodytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą dėl žemiau išvardintų prekių:

Eil. Nr.	Pavadinimas, specifikacija	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Kaina Eur, be PVM
1	Šilumos punkto cirkuliacinis siurblys: Wilo (Vokietija) Yonos Maxo 80//0.5-12 PN10	vnt.	1	1570.25
Viso be PVM:				1570.25
PVM tarifo ____ % suma:				329.75
Iš VISO su PVM:				1900.00

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įskaitant ir prekių pristatymo) ir visi mokesčiai.

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus ir teikiame užpildytą Techninę specifikaciją:

Eil. Nr.	Reikalavimas, techniniai duomenys	Reikšmė	Siūlomos įrangos konkretūs parametrai ir jų reikšmės patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras
----------	-----------------------------------	---------	---

	Šilumos punkto cirkuliacinis siurblys D-80 Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys, blokavimui atsparus sinchroninis variklis ir integruotas galios reguliatorius bepakopiam diferencinio slėgio reguliavimui. Galima naudoti visuose šildymo vėdinimo ir kondicionavimo įrenginiuose.		Taip Priedas – techniniai duomenys
1.1.	Standartinė įranga: • iš anksto pasirenkami valdymo būdai optimaliam galios pritaikymui: Δp-c (pastovus diferencinis slėgis), Δp-v (kintantis diferencinis slėgis); • 3 sūkių dažnio lygiai (n = pastovus) • LED rodmuo reikiamos darbinės vertės nustatymui ir klaidų signalų rodymui • Elektros prijungimas su „Wilo“ kištuku arba lygiaverčiu. • Gedimo indikatorius ir kontaktas bendrajam sutrikimo signalui		Taip Priedas – techniniai duomenys
1.2.	Eksploatavimo duomenys:		Priedas – techniniai duomenys
1.2.1.	Min. darbinės terpės temperatūra T _{min}	-20 °C	Taip
1.2.2.	Maks. darbinės terpės temperatūra T _{max}	110 °C	taip
1.2.3.	Min. aplinkos temperatūra T _{min}	-20 °C	Taip
1.2.4.	Maks. aplinkos temperatūra T _{max}	40 °C	Taip
1.2.5.	Maksimalus darbinis slėgis PN	10 bar	Taip
1.2.6.	Min. padavimo aukštis esant 50 °C	7 m	Taip
1.2.7.	Min. padavimo aukštis esant 95 °C	15 m	Taip
1.2.8.	Min. padavimo aukštis esant 110 °C	23 m	Taip

2.	Variklio duomenys		
2.1.	Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI)	≤ 0.20	Taip
2.2.	Trikdžių emisija	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Gyvenamoji aplinka (C1)	Taip
2.3.	Atsparumas trukdžiams	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Pramonės aplinka (C2)	Taip
2.4.	Maitinimo įtampa	1~230 V, 50/60 Hz	Taip
2.5.	Vartojamoji galia P1 max	1550 W	Taip
2.6.	Sūkių dažnis min. nmin	900 1/min	Taip
2.7.	Sūkių dažnis maks. nmax	3300 1/min	Taip
2.8.	Variklio apsaugos klasė	IPX4D	Taip
2.9.	Kabelio priveržiklis	2 x M20x1.5	Taip
3.	Medžiagos		
3.1.	Siurblio korpusas	Ketus	Taip
3.2.	Darbaratis	PP-LGF50	Taip
3.3.	Velenas	Nerūdijantysis plienas	Taip
3.4.	Guolio medžiaga	Anglies grafitas	Taip
4.	Montavimo matmenys		
4.1.	Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje	DN 80	taip
4.2.	Vamzdžio jungtis slėgio pusėje	DN 80	Taip
4.3.	Montavimo ilgis l0	360 mm	taip

3. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Šiame pasiūlyme pateikta ir konfidenciali informacija* (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Cirkuliacinio Wilo siurblio techniniai duomenys	1

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



Direktorius
Antanas Balsys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir