

4. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**4.1. Bendrieji statinio rodikliai**

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	7935	-
1.1.1 AB „Litgrid“ sklypo dalis (A dalis, pagal kadastro bylos žemės sklypo planą)	m ²	2211	-
1.1.2 AB „Energijos skirstymo operatorius“ dalis (B dalis, pagal kadastro bylos žemės sklypo planą)	m ²	5724	-
1.2. sklypo užstatymo plotas	m ²	366,7	-
1.3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	4,7	-
1.4. sklypo užstatymo tankis	%	4,7	-
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su metalinėmis atramomis) (<i>unik. Nr. 4400-5929-5060</i>)	kompl.	1	-
4.2 110 kV elektros oro linija Žibartony – Gudžiūnai (<i>unikalus Nr. 4400-0051-2096</i>)			
4.2.1.1 110 kV elektros oro linija (pagal RC išrašą)*	km	10,025	-
4.2.1.2 110 kV elektros oro linija (remontuojamai daliai)*	km	0,023	-
4.2.1.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 141,4	-
4.3 Lietaus nuotekų tinklai:			
4.3.1 Savitakinis švarių lietaus nuotekų tinklas:			
4.3.1.1 inžinerinio tinklo ilgis*	m	25,5	-
4.3.1.2 vamzdžio skersmuo	mm	110	-
V. KITI STATINIAI			
5.1. Žaibolaidis su pamatu			
5.1.1 kiekis	vnt.	1	-
5.1.2 antžeminės dalies aukštis	m	19,3	-
5.2. Kabelių kanalai			
5.2.1 inžinerinio statinio ilgis*	m	8	-
5.2.1 inžinerinio statinio plotis*	m	1	-
5.3. Tvora (išorinė, metalinio tinklo, su metaliniais stulpeliais ir cokoliu, įskaitant ir mūro intarpus) (<i>unik. Nr. 4400-5929-5071</i>)			
5.3.1.1 esamas inžinerinio statinio ilgis*	m	125,02	-
5.3.1.1 būsimas inžinerinio statinio ilgis*	m	107	-
5.3.1.2 esamas inžinerinio statinio aukštis*	m	1,80	-
5.3.1.2 būsimas inžinerinio statinio aukštis*	m	1,94	-

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5.4. Aikštelės (pastotės dangos: aikštelė automobiliui – betoninės trinkelės; šaligatvis/nuogrinda – betoninės trinkelės; plotas po įrenginiais – skalda)	m ²	762,6	
5.4.1 skaldos plotas*	m ²	699	-
5.4.2 trinkelų plotas*	m ²	63,6	-

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)

2210/568-XX-RTP-BD.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	3	34	0