



UAB Metrologinių paslaugų centras
Metrologijos laboratorija
K. Petrausko g. 26, Kaunas
Tel. (37) 33 11 18, info@mpc.lt, www.mpc.lt

LMI
LIETUVOS METROLOGIJOS
INSPEKCIJA

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. MPC-2023-6069

Data 2023-05-18

Puslapių skaičius 1

MP pavadinimas, tipas, Nr., Degalų įpylimo kol. Quantum 210 (Dover Fueling Solutions UK Ltd) Nr.-
matavimo ribos, tikslumas gam.Nr. D2151161, doz.Nr. 2021DC38037, $V_{min}=5dm^3$, $Q_{max}=40dm^3/min$
degalų rūšis - D, santykinė tūrio matavimo paklaida $\pm 0,5\%$

MP savininko pavadinimas, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, įmonės kodas 132090925
įmonės kodas arba adresas (Laivas D04)

Patikros metodo žymuo BPM 6686068-26:2013

Naudotos etaloninės MP Saikiklis RPT gam. Nr. 12283,
pavadinimas, tipas, Nr. Saikiklis M2P-20-03 gam. Nr. 306, Saikiklis RPT gam. Nr. 11282.

Patikros protokolo
registracijos Nr., data Kontrolės ataskaita Nr. 23-K-80-E, 2023-05-18

Matavimo priemonė patikrinta UAB Metrologinių paslaugų centras Metrologijos laboratorija
(laboratorijos pavadinimas)

Išvada Tinkama naudoti

Patikros sertifikatas galioja iki 2024-05-17
(data)

Metrologas-inžinierius
(pareigų pavadinimas)



Evaldas Stukonis
(vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas
(pareigų pavadinimas)

Technikos vadovas Justinas Rainys
(vardas ir pavardė)



UAB Metrologinių paslaugų centras
Metrologijos laboratorija
K. Petrausko g. 26, Kaunas
Tel. (37) 33 11 18, info@mpc.lt, www.mpc.lt

LMI
LIETUVOS METROLOGIJOS
INSPEKCIJA

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. MPC-2023-6070

Data 2023-05-18

Puslapių skaičius 1

MP pavadinimas, tipas, Nr., Degalų įpylimo kol. Quantum 210 (Dover Fueling Solutions UK Ltd) Nr.-
matavimo ribos, tikslumas gam.Nr. D2151161, doz.Nr. 2021DC38039, $V_{min}=5dm^3$, $Q_{max}=40dm^3/min$
degalų rūšis - 95. santykinė tūrio matavimo paklaida $\pm 0,5\%$

MP savininko pavadinimas, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, įmonės kodas 132090925
įmonės kodas arba adresas (Laivas D04)

Patikros metodo žymuo BPM 6686068-26:2013

Naudotos etaloninės MP Saikiklis RPT gam. Nr. 12283,
pavadinimas, tipas, Nr. Saikiklis M2P-20-03 gam. Nr. 306, Saikiklis RPT gam. Nr. 11282.

Patikros protokolo
registracijos Nr., data Kontrolės ataskaita Nr. 23-K-80-E, 2023-05-18

Matavimo priemonė patikrinta UAB Metrologinių paslaugų centras Metrologijos laboratorija
(laboratorijos pavadinimas)

Išvada Tinkama naudoti

Patikros sertifikatas galioja iki 2024-05-17
(data)

Metrologas-inžinierius
(pareigų pavadinimas)



Evaldas Stukonis
(vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas
(pareigų pavadinimas)

Technikos vadovas Justinas Rainys
(vardas ir pavardė)