

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – AB Energijos skirstymo operatorius.
- 1.2. **Prekių tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Prekių tiekėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – 40-100 kVA 10/0,4 kV įtampos trifaziai alyviniai galios transformatoriai.
- 1.5. **Užsakymas** – Kliento Prekių tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
- 1.6. **Informacinė sistema** – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų siuntimas, Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Prekių pristatymo eigą, Pristatytų Prekių aktų teikimas visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinės sistemos sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam tikroms aplinkybėms – žodžiu ir/ar telefonu).
- 1.7. **Investicinis numeris** – projekto identifikacinis numeris.

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. 40-100 kVA 10/0,4 kV įtampos trifaziai alyviniai galios transformatoriai.

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

#### 3.1. Pirkimo objekto apimtys

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis, vnt.
1.	40 kVA 10/0,4 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai	130
2.	63 kVA 10/0,4 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai	190
3.	100 kVA 10/0,4 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai	290

### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Lietuvos teritorija.
- 4.2. Prekių tiekėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti sandėlio/sandėlių adresus Klientui, kur bus saugomos ir perduodamos Prekės.

### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Detali Prekių techninė specifikacija pateikiama lentelėje Priede Nr. 1 galios transformatorių techniniai reikalavimai.
- 5.2. Nedelsiant po Sutarties pasirašymo dienos Klientas pateiks Užsakymą Prekių tiekėjui visai Techninės specifikacijos 3.1 lentelėje nurodytai Prekių apimčiai.
- 5.3. Prekių tiekėjas per 135 (vieną šimtą trisdešimt penkias) kalendorinius dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja pristatyti į savo sandėlius pirmąją Prekių siuntą – 115 vnt. galios transformatorių. Likusį Techninės specifikacijos 3.1. punkte nurodytą Prekių kiekį Prekių tiekėjas įsipareigoja pristatyti per 190 (vieną šimtą devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Prekių tiekėjas, pristatęs Prekes į savo sandėlius anksčiau nei per 135 (vieną šimtą trisdešimt penkias) kalendorinius dienas, įsipareigoja apie tai atskirai informuoti Klientą. Klientas kitą darbo dieną po Prekių pristatymo ir (ar) atskiro Prekių tiekėjo informavimo priskirs Investicinius numerius Prekėms per Informacinę sistemą.
- 5.4. Prekės privalo būti išduotos Klientui ar jo Rangovui per 2 (dvi) darbo dienas nuo Investicinio numerio priskyrimo dienos.
- 5.5. Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) 51 str. tenka Prekių tiekėjui.
- 5.6. Vadovaujantis PĮ 52 str., Klientas turi teisę reikalauti, kad Prekių tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad Prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ir kriterijus, pasiūlymų

vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Klientas taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas, ataskaitas, patvirtinimus. Jei tokių dokumentų objektyviai gauti yra neįmanoma ne dėl Prekių tiekėjo kaltės, Klientas pripažįsta ir kitas priemones, jei tokios priemonės yra pakankamos Klientui nustatyti prekės/pasiūlymo visišką atitikimą Techninės specifikacijos ir kitoms pirkimo sąlygoms.

5.7. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais).

---

## **6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai**

---

6.1. Klientas teiks Užsakymą Prekėms bei priskirs pristatytoms Prekėms Investicinius numerius per Informacinę sistemą TIVIS.

6.2. Prekių tiekėjas perduoda Prekes Klientui ar jo Rangovui Prekių sandėliavimo vietoje.

6.3. Atsakomybė už saugų Prekių pakrovimą į Kliento ar jo Rangovo transportą tenka Prekių tiekėjui.

6.4. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti Prekių trūkumai – 7 darbo dienos.

6.5. Jei paaiškėja, kad Prekių tiekėjas negali pašalinti Prekės trūkumų, Prekių tiekėjas netinkamos kokybės/sugedusią Prekę savo lėšomis pakeičia į identišką, atitinkančią visus Techninės specifikacijos reikalavimus, naują Prekę. Visais atvejais trūkumų pašalinimas ir (ar) netinkamos/sugedusios Prekės keitimas į naują turi būti įvykdytas Prekių tiekėjo lėšomis ir jėgomis per Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatytą terminą nuo Kliento pranešimo gavimo arba neatitikimo užfiksavimo Prekės perdavimo vietoje.

---

## **7. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija**

---

7.1. Alyvos saugos duomenų lapas;

7.2. Transformatoriaus pasas lietuvių arba anglų kalbomis;

7.3. Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis;

7.4. Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

7.5. Pateikti transformatoriaus gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolus;

7.6. Gabaritinis brėžinys.

---

## **8. Priedai**

---

8.1. Priedas Nr. 1 galios transformatorių techniniai reikalavimai.