



Originalas siunčiamas nebus



UAB "VA STATYBA"

Juridinių asmenų registras, kodas 300957555, PVM mokėtojo kodas LT 100003479918 Naujoji g. 142A, LT- 62175 Alytus, Faks/tel. (8 315)77456, a.s. LT257181200010467433 AB Šiaulių bankas Alytaus filialas el. p. info@vastatyba.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL CIKLOTRONO PATALPOS GRINDŲ DENGIMAS IŠLYGINAMĄJA ANTISTATINE DANGA
PIRKIMO**

2023-11-09 Nr. _____

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VA STATYBA“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Naujoji g. 142A, Alytus
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	300957555, LT100003479918
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alma Kisielienė
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Virginijus Almanaitis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT127300010135464026, Swedbank, AB, b.k. 73000
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Statybos vadovas Albertas Proškus
Telefono numeris	+370 315 77456
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@vastatyba.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.



PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur už mato vnt. be PVM	Viso kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur su PVM
1.	CIKLOTRONO PATALPOS GRINDŲ DENGIMAS IŠLYGINAMAJA ANTISTATINE DANGA (PATALPOS Nr.59).	m ²	20,50	145,89	2 990,75	3 618,81
Bendra pasiūlymo kaina:						3 618,81

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai **turi nurodyti**, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kuriame nurodoma, kad pasiūlyme nurodytos **kainos bei įkainiai**, taip pat **nuolaidos dydis ar įkainio bazė**, tiekėjo **siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai**, tiekėjo **siūlomų prekių techninės specifikacijos**, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, tiekėjo **siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos** - nėra konfidenciali informacija. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia Tiekėjų dėmesį, kad negalima piktnaudžiauti „konfidencialumo“ sąvoka ir šių duomenų nurodyti esant konfidencialiais).

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (nurodyti):

Pastaba. Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas **turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

Gamybos skyriaus vadovė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Alma Kisieliene
Vardas, pavardė

**CIKLOTRONO PATALPOS GRINDŲ DENGIMAS IŠLYGINAMAJA ANTISTATINE DANGA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomos techninės charakteristikos (gamintojas, kilmės šalis, medžiagos pavadinimas)
1.	Antistatinė liejama grindų danga	Grindų danga LIEJAMA besiūlė polimerinė (poliuretancementinės): yra tvirta, atspari cheminiams produktams ir smūgiams, itin higieniška, nėra slidi ir gali būti laidi elektrai, lengvai valoma, nelaidi skysčiams ir neįgeria riebalų. Grindų danga pritaikyta pramoniniam ir buitiniam naudojimui. Grindų dangos technologinis pranašumas lyginant su kitomis panašaus pobūdžio grindimis užtikrinta švara ir antibakterinė aplinka. Dangos spalva nevarginanti akių šviesiai pilka (RAL suderinti su užsakovu). – ATSPARI TRINČIAI – NEIŠSKIRIA DULKIŲ – TURI PLAČIĄ SPALVINĘ GAMĄ – GEROS ESTETINĖS IŠVAIZDOS – UNIVERSALIAUS PANAUDOJIMO – LENGVAI PRIŽIŪRIMA, PAVIRŠIUS LYGIUS.	Gruntas, MAPEI, Italija, Mapecoat Grafitt Atsparumas dilimui: EN 13892-4 < AR1 AR0,5* Sukibimo stipris: EN 13892-8:2004 >2,0 N/mm² > 4,3 N/mm² Atsparumas smūgiams: EN 6272-1 > IR4 > IR4 Atsparumas ugniai: EN 13501-1 deklaruotoji vertė EFL Savaime išsilyginanti antistatinė epoksidinė danga, MAPEI, Norvegija, Mapecoat SL-3 Antistatic Atsparumas dilimui: EN 13892-4 < AR1 AR0,5* Sukibimo stipris: EN 13892-8:2004 >1,5 N/mm² > 4,3 N/mm² Atsparumas smūgiams: EN 6272-1 > IR4 > IR4 Atsparumas ugniai: EN 13501-1 deklaruotoji vertė EFL
1.1.	Grindų danga įrengiama	Gydymo paskirties pastato (Branduolinės medicinos tyrimų centro) Eivenių g. 2, Kaune, ciklotrono patalpose. Patalpos pagal projektą Nr.59. Dangos įrengimas numatomas ant visų patalpos grindų neįskaitant komunikacinių kanalų.	Produkto naudojimas Vienam 2 mm storio epoksidinės antistatinės dangos sluoksniui įrengti a. Gruntai Paviršių visuomet reikia nuvalyti ir padengti su Mapecprimer M, o po to lieti Mapecoat Grafitt. Gruntą geriausiai tepti lygia glaistykle ar betonavimo grėbliu. Užtepęs gruntą, visos poros ar oro ertmės ant betono paviršiaus turi užsipildyti, o paviršius turi būti padengtas ištisai, nepaliekant sausų vietų. Įvertinkite naudojamą

			gruntą ir laiką, po kurio galima dėti kitą sluoksnį (dažniausiai iki 48 val. prie 20 °C). Praėjus ilgesniam laikui, gruntą reikės pašiaušti ir/ar uždėti naują sluoksnį. b. Elektrai laidus gruntas Kita dieną arba kai vaikščiojant ant grunto nelieka žymių, kiekvienoje patalpoje įrengiamas bent vienas įžeminimo taškas iš Kobbertape 1181 varinės juostos, klijuojant ją kvadratu, kurio kraštinės ne ilgesnės nei 5 x 5 metrai. Juostą reikia tvirtai prispausti prie paviršiaus, kad būtų 100 % sukibimas. Patartina pasikonsultuoti su profesionaliu elektriку kur ir kiek įžeminimo taškų reikia įrengti. Užklįjavus juostą, tepamas vienas elektrai laidaus grunto Mapecoat Grafitt sluoksnis. Gruntą geriausiai tepti voleliu. Paviršius turi būti gerai padengtas, kad neliktų nei vienos sausos vietos. Grunto išeiga yra apie 0,3–0,4 kg/m². Tinkamam elektrai laidaus grunto įrengimui rekomenduojama matuoti varžą (paviršius-žemė) sustingus Mapecoat Grafitt sluoksniui ir prieš dengiant tolesnius antistatinės dangos sistemos sluoksnius. c. Dangos Praėjus 24 valandoms betono grėbliu arba dantyta (V formos) glaistykle paskleidžiamas reikiamo storio (bent 1,5 mm) sluoksnis savaimė išsilyginančio mišinio Mapecoat SL-3 Antistatic. Jo paviršių būtinai reikia perbraukti spygliuotu voleliu, kad būtų pašalinti
--	--	--	--

			oro burbulai, o fibra būtų orientuota reikiama kryptimi.
1.2.	Grindų dangos sudėtis	Užpildas cementinis, nekaupiantis statinio elektros krūvio.	Mapecoat SL-3 Antistatic yra trijų komponentų savaime išsilyginanti epoksidinė derva be tirpiklių. Mapecoat SL-3 Antistatic sudėtyje yra užpildų. Ji yra labai atspari dilimui, trinčiai ir cheminėms medžiagoms, nepralaidi vandeniui grindų danga, įrengiama be siūlių. Mapecoat SL-3 Antistatic pilkos spalvos "Grey 31". Mapecoat SL-3 Antistatic atitinka EN 13813 standarto reikalavimus

Pastaba: Visiems nurodytiems konkretiems prekiniams pavadinimams, prekių ženkams, medžiagų, tipų bei technologijų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.



Gamybos skyriaus
vadovė
Alma Kisielienė