
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	Elektros tinklų - 110 kV dvigrandės OL Šiauliai-Gubernija II, Šiauliai-Meškuičiai ruože tarp Šiaulių TP ir Zoknių TP, Šiaulių m. sav. teritorija, rekonstravimo projektas
STATINIO PAVADINIMAS:	110 kV elektros linijos
STATINIO ADRESAS:	Šiaulių m. sav. teritorija
STATINIO KATEGORIJA:	Ypatingasis statinys
STATYBOS RŪŠIS:	Statinio rekonstravimas
UŽSAKOVAS:	
STATYTOJAS:	LITGRID AB
INVESTICINIO PROJEKTO NR.	PRLS2170
STATINIO PROJEKTO ETAPAS:	Techninis projektas
STATINIO PROJEKTO Nr.:	2023/01-01-XX-RTP
STATINIO PROJEKTO DALIS:	Bendroji dalis
BYLOS ŽYMUO:	BD
BYLOS LAIDA:	A
BYLOS IŠLEIDIMO DATA:	2024 01

Direktorius

*Projekto vadovas
(atestato Nr.)*

*Projekto vadovo asistentas
(atestato Nr.....)*

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
4. Inžinerinių tinklų ilgis**	m	-	
4.1. elektros: 110 kV OL			
4.1.1 110 kV KL: Šiauliai – Gubernija II Šiauliai – Meškuičiai	m	5735,00 5735,00	
4.1.2 110 kV OL: Šiauliai – Gubernija II Šiauliai – Meškuičiai	m	738,00 738,00	
4.1.3. Šviesolaidinis kabelis Šiaulių TP – Zoknių TP	m	5970,00	
4.1.4. 110 kV OL žaibosaugos trosas ŽT	m	761,00	
6. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	1; 282,5	
6.1. 110 kV KL Šiauliai – Gubernija II	vnt., mm ²	3;1000*	Al-3x(1x1000/130-150)*
6.2. 110 kV KL Šiauliai – Meškuičiai	vnt., mm ²	3;1000*	Al-3x(1x1000/130-150)*
6.3. 110 kV OL Šiauliai – Gubernija II	vnt., mm ²	1;185	AC-185/29
6.4. 110 kV OL Šiauliai – Meškuičiai	vnt., mm ²	1;185	AC-185/29
6.5. 110 kV OL žaibosaugos trosas ŽT	vnt., mm ²	1;120	AS-120/19
7. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	24xSM	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
5.1. 110 kV oro linijos atrama Nr. 28	kompl.	1	
5.2. 110 kV movų ir viršįtampių ribotuvų pamatai su atrama	kompl.	1	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai darbo projekto metu gali būti keičiami pagal konkretaus pasirinkto gamintojo kabelio tipą.

** Žvaigždutėmis pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas _____, 2024 01

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

A	2024 01	Statybos leidimui, pakeista pagal pasikeitusius susisiekimo dalies sprendinius					
0	2023 06	Statybos leidimui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
				Elektros tinklų - 110 kV dvigrandės OL Šiauliai-Gubernija II, Šiauliai-Meškuičiai ruože tarp Šiaulių TP ir Zoknių TP, Šiaulių m. sav. teritorija, rekonstravimo projektas			
	PV			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
	PDA					A	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
	Litgrid AB					2023/01-01-XX-RTP-BD.BSR	1