

UAB „Vandens siurbliai“, Girulių g. 24, LT-78138, Šiauliai, Lietuva. Įm. k. 144708571, PVM LT447085716
AB Swedbank, a/s LT687300010080547535, Tel. +370 41 500720, info@siurbliai.lt, www.siurbliai.lt

UAB „Šiaulių vandenys“

**PASIŪLYMAS
SMĖLIO SIURBLIO IR JO MONTAVIMO PASLAUGŲ
PIRKIMUI**

2024 02 19 Nr.VS20240219-1P

Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)	UAB „Vandens siurbliai“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Girulių g. 24, Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Vadovo vardas, pavardė	Martynas Labrincas
Telefono numeris	+370 41 500721
El. pašto adresas	info@siurbliai.lt

1.* Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

1.1. Lentelėje pateikiame informaciją apie **Ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamės, kad atitiktume Pirkėjo keliamus kvalifikacijos reikalavimus** (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir Kvazisubteikėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju):

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų Ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir jeigu yra Kvazisubteikėjo vardas, pavardė	Nuoroda į Konkurso SPS punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi Ūkio subjekto ar Kvazisubteikėjo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir / ar Kvazisubteikėją
1.			
2.			

* Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

1.2. Lentelėje pateikiame informaciją apie žinomus Subteikėjus ir jiems perduodamą vykdyti sutarties dalį:

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas)	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama perduoti subteikėjams
1.		
2.		

* Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

2. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

2.1. Skelbime (jeigu pirkimas buvo skelbiamas) ir pirkimo sąlygose, paskelbtose Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

2.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3. Pasiūlymas galioja iki **termino, nurodyto Konkurso SPS 7.3 punkte. Tiekėjas gali nurodyti ir ilgesnį terminą.**

4. Pateikdamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	PVM (21 proc.) vertė, Eur	Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	
1.	Smėlio siurblys ir jo montavimo paslaugos	Vnt.	1	5390,00	1131,90	6521,90

(Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilutės „PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

Mūsų siūloma Prekė(-ės) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dokumentai, kurie **laikomi nekonfidencialiais**, vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi (išskyrus asmens duomenis, kurių konfidencialumą reglamentuoja asmens duomenų apsaugos teisės aktai) ir **bus viešinami**:

Eil. Nr.	Dokumentas	Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos, nurodyti, kas ir kokia apimtimi yra konfidencialu**	Konfidencialumą įrodantys dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu. Pateikiama nuoroda į dokumento pavadinimą
1	2	3	4
1.	Konkurso SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma“ (įskaitant pasiūlymo kainą ir įkainius)		
2.	Užpildyta SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelė ir dokumentai (jei reikalaujama)		
3.	<i>Kiti Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai</i>		

**Konfidencialios informacijos apsauga, neturi pažeisti PĮ ir CK nuostatų.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dokumentai, kuriuose pateikta konfidenciali*** informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (dokumentai su konfidencialia informacija nurodyti lentelėje):

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl	Kartu su pasiūlymu teikiami konfidencialumą įrodantys dokumentai. Pateikiama nuoroda į dokumento pavadinimą
1	2	3	4	5	6
1.	01_Igaliojimas 2024.pdf	1	Ne		
2.	03_Techninių specifikacijų lentelė.pdf	1	Ne		

***Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Visas pasiūlymas bus paviešintas teisės aktų nustatyta tvarka.

U

UAB „Vandens siurblių“, Girulių g. 24, LT-78138, Šiauliai, Lietuva. Įm. k. 144708571, PVM LT447085716
A/s LT687300010080547535, AB Swedbank, tel. +370 41 500720, info@siurbliai.lt, www.siurbliai.lt

Gavėjas: Perkančiosios organizacijos

Data: 2024 m. sausis 2 diena

Numeris: 24/01/02-S1

ĮGALIOJIMAS

Įgaliuoju UAB „VANDENS SIURBLIAI“

atstovauti UAB „VANDENS SIURBLIAI“ viešuosiuose pirkimuose:

- teikiant ir pasirašant konkursų pasiūlymus ir kitus su tuo susijusius dokumentus (įskaitant tiekėjo deklaraciją, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją);
- tvirtinant UAB „VANDENS SIURBLIAI“ dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, kopijas;
- dalyvaujant objektų apžiūrose;
- dalyvaujant konkursų vokų atplėšimo procedūrose, derybose;
- susipažįstant su viešųjų pirkimų dokumentais.

Įgaliojimas galioja iki 2024-12-31

Direktorius

as Labrinčas



UAB „Vandens siurbLIAI“, Girulių g. 24, LT-78138, Šiauliai, Lietuva. Įm. k. 144708571, PVM LT447085716
AB Swedbank, a/s LT687300010080547535, Tel. +370 41 500720, info@siurbLIAI.lt, www.siurbLIAI.lt

1 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/„Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)
1.	Gamintojas, modelis	Prekės gamintojas, modelis, kilmės šalis.	Xylem, Švedija, Flygt NP 3085 MT 3~ Adaptive 460 2,0kw, Švedija
2.	Bendrieji duomenys	Darbo aplinka – smėlio sėsdintuvai (smėliagaudės), nuotekos užterštos smėliu.	Atitinka
3.		Pumpuojamos terpės temperatūra nuo 4 iki 40°C.	4 iki 40°C.
4.		Pumpuojamos terpės tankis 1100 kg/m ³ .	Atitinka
5.	Techninės charakteristikos	Siurblio tipas – panardinamas, montuojamas ant esamos atramos alkūnės.	Atitinka
6.		Siurblio darbo zona ne siauresniame diapazone kaip nuo 3 iki 11 m.	Atitinka
7.		Siurblio darbo taške našumas ne mažesnis nei 75 m ³ /h, esant darbiniam slėgiui 6 m.	76 m ³ /h – 6,21m.
8.		Hidraulinis naudingo veiksmo koeficientas darbo taške (13 m – 40 m ³ /h) ne mažesnis kaip 73%.	Atitinka
9.	Reikalavimai siurblio konstrukcijai	Siurblio darbo ratas turi būti iš atsparaus XCR23 chromo ketaus lydinio arba lygiavėčio dilimui medžiagos, kurios sudėtyje yra nemažiau 23% chromo.	Atitinka
10.		Slėginio flanšo (movos) skersmuo DN 80 mm, montuojamas ant esamo DN80 siurblio pado.	DN80
11.		Siurblio korpusas turi būti pagamintas iš ketaus EN 1561 EN-GJL-250, EN 1563 EN-GJL-500 arba lygiavėties medžiagos.	Atitinka
12.		Siurblio velenas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ir atitikti EN14057 arba EN14021 standartą arba jiems lygiavertį.	Atitinka
13.		Siurblio darbo rato tipas – Vortex arba dviejų menčių pusiau atviro tipo.	Atitinka
14.		Sandarikliai turi būti pagaminti iš: SIC/SIC+SIC/SIC (silicio karbido) arba WCCR/WCCR+WCCR/WCCR (volframo karbido).	Atitinka
15.		Siurblys turi turėti sausą, atskirą nuo variklio statoriaus inspekcijos kamerą su išoriniu inspekcijos varžtu.	Atitinka
16.	Reikalavimai elektros varikliui ir elektrinei daliai	Variklio sūkių skaičius turi būti ne mažesnis nei 1375 aps/min. ir ne didesnis kaip 1500 aps/min.	1405 aps/min.
17.		Variklio galia turi būti ne didesnė kaip 1,8 kW ir ne mažesnė kaip 2 kW.	2,0 kW
18.		Dažnis – 50 Hz.	50 Hz.
19.		Variklio srovė 4,6 – 8,0 A.	4,8 A
20.		Įtampa nuo 380 V iki 400 V.	400V
21.		Srovė – trifazė.	Atitinka
22.		Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai.	Atitinka
23.		Variklis turi turėti drėgmės daviklį, kuris turi būti sumontuotas sausoje tarpinėje kameroje.	Atitinka
24.		Variklio apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP68.	IP68
25.		Galios koeficientas cos φ ne mažesnis kaip 0,8.	0,8
26.		Variklio izoliacijos klasė turi būti ne žemesnė kaip H.	H
27.		Prekė turi būti komplektuota su ekranuotu kabeliu, kurio ilgis ne mažesnis nei 10 m.	su 10 m ekranuotu kabeliu,