

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – galios transformatorių dujų chromatografijos analizė.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo (Paslaugų teikimo) adresai ir terminas.
- 1.6. **Planinė dujų chromatografinė analizė** – pagal suplanuotą galios transformatorių remonto planą/grafiką atliekama dujų chromatografinė analizė.
- 1.7. **Neplaninė dujų chromatografinė analizė** – dujų chromatografinė analizė, kuri atsiranda galios transformatoriaus gedimo atveju.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. 35 kV ir 110 kV įtampos galios transformatorių dujų chromatografijos analizės Vilniaus, Kauno, Alytaus, Panevėžio ir Utenos regionuose paslaugos.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu
1.	Planinė dujų chromatografinė analizė	Vnt.	748
2.	Neplaninė dujų chromatografinė analizė	Vnt.	145

* Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kieki, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- 4.1. Izoliacinės alyvos mėginius iš Kliento eksploatuojamų galios transformatorių paims ir juos Paslaugų teikėjui pristatys Kliento objektuose dirbantys rangovai arba įgalioti asmenys. Analizė turės būti atliekama laboratorijoje Paslaugos teikėjo adresu.
- 4.2. Paslaugų rezultatai turi būti atsiunčiami elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

- 5.1.1. Planinės dujų chromatografinės analizės atliekamos pagal suplanuotą galios transformatorių remonto plano grafiką.
- 5.1.2. Neplaninės dujų chromatografinės analizės bus užsakomos ir atliekamos pagal poreikį.
- 5.1.3. Galios transformatorių izoliacinės alyvos mėginys dujų chromatografinėi analizei bus pristatytas Kliento įgalioto atstovo Paslaugos teikėjo adresu, todėl mėginio pristatymo kaštų Paslaugos teikėjui įsivertinti nereikia.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.2.1. Chromatografinės analizės turės būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281 patvirtintu norminiu dokumentu „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ (privaloma vadovautis aktualios redakcijos dokumentu).
- 5.2.2. Dujų chromatografijos analizės paslaugos bus užsakomos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus. Sutarties galiojimo metu. Užsakymus klientas teiks Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, arba per Kliento informacinę sistemą TIVIS (toliau IS TIVIS).
- 5.2.3. Po Užsakymo pateikimo, izoliacinės alyvos mėginius, iš Kliento eksploatuojamų galios transformatorių, paims ir juos per 1 darbo dieną Paslaugų teikėjui pristatys Kliento objektuose dirbantys rangovai arba Kliento įgalioti asmenys.
- 5.2.4. Analizės rezultatai turės būti pateikiami tokiais komponentais: H₂, CH₄, C₂H₂, C₂H₄, C₂H₆, CO, CO₂.

6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Paslaugos turės būti suteiktos tokiais terminais:
 - 6.1.1. Planinės analizės – per 3 darbo dienas nuo izoliacinės alyvos mėginio pristatymo dienos Paslaugų teikėjas turės pateikti alyvos chromatografinės analizės rezultatus.
 - 6.1.2. Neplaninės analizės – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo izoliacinės alyvos mėginio pristatymo dienos Paslaugų teikėjas turės pateikti chromatografinės analizės dokumentus.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

7.1. Siekiant išsiaiškinti Paslaugų rezultatų tikrumą, Kliento prašymu, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi atlikti pakartotinį bandymą. Nustačius, kad klaidingai atliktas Paslaugos teikėjo pirminis bandymas (klaidingu rezultatas laikomas tuomet, kai po pakartotinio bandymo bent viena matuojama vertė skiriasi nuo pirminio bandymo vertės daugiau nei 20 procentų), Paslaugų teikėjui nebus mokama už pirminį bandymą.

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

9. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Klientui pateikus Paslaugų teikėjui Užsakymą elektroniniu paštu, Paslaugų rezultatai (Izoliacinės alyvos chromatografinės analizės patikrinimo protokolas) turi būti atsiunčiami elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje. Klientui užsakymą pateikus per IS TIVIS, – Paslaugų rezultatas pateikiamas IS TIVIS.