

DĖL ATSAKYMŲ (-Ų) PATEIKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau – Pirkėjas) vykdydama **Remontinių movų pirkimą** (pirkimo numeris – 508427) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymus į gautus klausimus:

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

1. Klausimas:

Projekto techninės specifikacijos 3.1.9 punkte reikalaujate naudoti NBR elastomerą.

EPDM elastomeras yra labiau tinkamas ilgalaikiam kontaktui su geriamuoju vandeniu. EPDM išpildo visus pasaulinius skirtingų šalių standartų keliamus reikalavimus geriamajam vandeniui. Taip pat EPDM taip pat gali būti naudojamas ir neagresyvioms nuotekoms.

Tuo tarpu NBR pasaulinis panaudojimas geriamajam vandeniui yra ribotas ir kai kuriose šalyse neleidžiamas. Nors NBR kai kuriais atvejais ir gali būti naudojamas geriamajam vandeniui, tačiau jis pasižymi prastesnėmis savybėmis lyginant su EPDM ir labiau neigiamai įtakoja vandens kokybę. NBR elastomero kvapo, skonio, atsparumo chloruotam vandeniui, bioplėvelės augimo bandymų rezultatai yra tik vidutiniški.

Manome kad aukščiausia geriamojo vandens kokybė yra UAB „Vilniaus Vandenys“ prioritetas. Siekiant užtikrinti pačią aukščiausią geriamojo vandens kokybę, prašome jūsų leisti siūlyti movas su EPDM elastomeru. Būtent EPDM elastomeras yra naudojamas kaip standartinis variantas vandeniui daugelio remontinių movų gamintojų, tuo tarpu NBR dažniausiai pasirenkamas movas montuojant dujotiekio ir agresyvių nuotekų sistemose.

1. Atsakymas

Techninės specifikacijos 3 punkte “Esamos situacijos aprašymas” pažymėtina, kad remontinės movos bus naudojamos vandentiekio ir nuotekų tinkluose atsiradusiems nesandarumams šalinti. Kadangi EPDM nėra atsparus nuotekų terpei kaip riebalai, NBR nėra draudžiamas sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, todėl Pirkėjo poreikis suformuotas yra dėl prekių universalumo su NBR elastomeru. Taip pat pažymima, kad gamintojai pagal atskirtus užsakymus gali pagaminti ir su EPDM, ir su NBR, ir su SBR elastomerais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 53 straipsnio 5 dalies nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad **atsakymo pateikimas neturi esminės įtakos Pasiūlymų pateikimui, t. y. nėra keičiamos pirminės sąlygos, todėl Pirkėjas Pasiūlymų pateikimo termino nepratęsia. Tiekėjai Pasiūlymu turi pateikti iki CVP IS nurodyto termino imtinai (Lietuvos Respublikos laiku).**

