

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PROJEKTO

1. Objekte laikinai netiekiamos ir nemontuojamos kontrolinės Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS), Rangovui nereikia įsivertinti nei AEEAS įrangos, nei jos montavimo darbų. Tačiau Rangovas turi įsivertinti ir sumontuoti apskaitai skirtus srovės transformatorius, išskyrus ESO tiekiamose transformatorinėse, nes ESO tiekiamose transformatorinėse srovės transformatorius sumontuos transformatorinės gamintojas. AEEAS įrangą vėliau numatytoje vietoje sumontuos patys ESO darbuotojai. (AEEAS įranga pagal projektą montuojama tik komercinei apskaitai su srovės transformatoriais).