

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika
1	<b>Oro kondicionierius su išoriniu ir vidiniu blokais 7kW, turi atitikti šias technines charakteristikas:</b> Vidinis blokas – kabinamas ant sienos. Šaldymo galia – 7,00 (±0,2) kW; Šildymo galia - 8,00 (±0,2) kW; Šaltnešis – R32 arba analogas. Šaldo lauko temperatūros ribose - $\geq -15...+46\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; Šildo lauko temperatūros ribose - $\geq -15...+24\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; Komplekte distancinis valdymo pultelis.	Oro kondicionierius „Gree Lomo Nordic“ GWH24AFE-K6DNA2I/O GWH24QEXF-K6DNC2I/I su išoriniu ir vidiniu blokais, atitinka šias technines charakteristikas: Vidinis blokas – kabinamas ant sienos. Šaldymo galia – 7,10 kW; Šildymo galia – 7,80 kW; Šaltnešis – R32. Šaldo lauko temperatūros ribose - $-15...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; Šildo lauko temperatūros ribose - $-25...+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; Komplekte distancinis valdymo pultelis.

### Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti **nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų** ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
2. Kartu su pasiūlymu **pateikite** siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: **aprašymus, gamintojo katalogus ar kitus gaminio dokumentus** ir/ar elektronines nuorodas į juos.
3. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.
4. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.

Komercijos direktorius  
**Vytautas Markevičius**

