

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

1.1. Pirkėjas/ Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – oro tiekimo/šalinimo vėdinimo kamerų išoriniai blokai (6 komplektai) nurodyti 1 lentelėje (toliau – Prekė ar Prekės). Į pirkimo objekto kainą turi būti įskaičiuota Prekių pristatymas bei kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, reikalingi tinkamai vykdyti sutartį.

2.2. Prekių pristatymo terminas – 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekių pristatymo vieta (adresas) – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (adresas – Saulėtekio al.9, I rūmai, Vilnius).

2.4. Pagal techninę specifikaciją ir priedą Nr. 1 Pirkėjas patikrina pristatytų įrenginių komplektaciją ir kiekius.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreiti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.¹

1 lentelė

Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo pardavėjas, nurodyti konkrečias reikšmes)
Reikalavimai išoriniam blokui			
	Gamintojas, modelis	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį. (Pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas).</i>	Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe Gmb, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, German Panasonic PACi U-100PZH3E8 (IŠORINIS)
1	Nominali galia (kW)		
1.1	Šilumos galia	Nuo 7 iki 10	10
1.2	Vėsinimo galia	Nuo 10 iki 11	10

¹Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;
- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiavertį atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

2	Skaičiavimo duomenys (temperatūra °C)		
2.1	Šildymas	Skaičiuotina lauko oro temperatūra -20 -+24 °C (± 3 °C)	-20 -+24 °C
2.2	Vėsinimas	Skaičiuotina lauko oro temperatūra -15 -+48 °C (± 3 °C)	-15 -+48
3	Koeficientai		
3.1	Eurovent EER (energijos efektyvumo) (SEER)	daugiau nei 7	7,7
3.2	Eurovent COP (našumo) (SCOP)	daugiau nei 4,6	5,0
4	Elektriniai duomenys		
4.1	Elektros įvadų skaičius	1	1
4.2	Elektros įvadas	~400V / 50Hz / 3 fazių / 5x4mm ² /22A	~400V / 50Hz / 3 fazių / 5x4mm ² /22A
5	Reikalavimai komplektacijai*		
5.1	Įrenginio komplektacija ir kiekiai nustatytos priede 1 prie techninės specifikacijos (<i>pagal priedą 1 pirkėjas patikrina pristatyto įrenginio komplektaciją ir kiekius</i>)		
6	Reikalavimai garantinei priežiūrai*		
6.1	Ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantinė priežiūra įrenginiui	Garantija 24 mėn. Serviso tarnybos reakcijos laikas 1-2d.d. Sureagavus ir pradėjus šalinti gedimą gedimas pašalinamas per 5 darbo dienas, bet paaiškėjus, kad yra papildomi gedimai ir/ar atsiranda papildomas poreikis atsarginių dalių tiekimui, tokiu atveju sugedusi įranga suremontuojama per 5 darbo dienas po atsarginių dalių gavimo.	

Pastaba: pasiūlyto įrenginio gabaritiniai matmenys turi suteikti galimybę transportuoti ir sumontuoti įrenginį numatytoje patalpoje.

*Kartu su pasiūlymu pardavėjas turi pateikti siūlomo įrenginio parametrų charakteristikas patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą (brošiūrą) arba internetinę nuorodą į gamintojo psl., kuriame būtų nurodytos techninėje specifikacijoje reikalaujamos parametrų charakteristikos), išskyrus * pažymėtus techninės specifikacijos punktus.*

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Perkančioji organizacija Vilniaus universitetas **vykdo šį žaliąjį pirkimą**, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 papunkčiu. (nauja redakcija patvirtinta 2022 m. gruodžio 13 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401).

Prekei taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 papunktis. **Minimalūs** aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti tvarkos aprašo 2 priedo III skyriuje, 3. Biuro įranga ir buitinė technika)

2 lentelė

Nr.	Reikalavimai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1.	Prekė turi atitikti 2014 m. liepos 7 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1253/2014 nustatytus vėdinimo įrenginiams ekologinio projektavimo reikalavimus.	Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius, 2024- -

[**Pavadinimas**], kurios adresas yra [**adresas**], laiku [**pristatė/nepristatė**] prekes, o Vilniaus universitetas, registruotas adresu Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius, atstovaujamas [**Pareigos, Vardas, Pavardė**], veikiančio pagal [**atstovavimo pagrindas**], [**priėmė/nepriėmė**] prekes pagal 2024 m. _____ mėn. ____ d. Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. _____.

[išvardinamos konkrečios prekės]

PIRKĖJAS

Vilniaus universitetas,

Įmonės kodas 211950810,

PVM mokėtojo kodas LT119508113,

Adresas: Universiteto g.3, LT-01513, Vilnius

A/s LT537300010002460768

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

[**Vardas, Pavardė**]

(parašas)

PARDAVĖJAS

[Pavadinimas]

Įmonės kodas: xxxxxxxxx

PVM mokėtojo kodas: xxxxx

Adresas: xxxxxxxxx

A/s: xxxxxxxxx

Bankas: xxxxxxxxxxxxxxxx

Banko kodas: xxxxxxxxx

[**Vardas, Pavardė**]

(parašas)