

Apmokėjimas už pristatytą įrangą/medžiagas

Ilgalaikio turto grupės kodas	Turto grupės pavadinimas	Statybietę pristatytos įrangos pavadinimas	Apmokėjimą įgalinančios sąlygos ir Rangovo pateikiami dokumentai:	Mokėtina suma:				
150010	Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai	Jungtuvas, 110 kV	<p>1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)</p> <p>2. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka</p> <p>3. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolai), <i>jei taikoma</i></p> <p>4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis</p> <p>5. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos)</p> <p>6. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).</p> <p>TP apžiūros metu :</p> <p>1. Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams</p> <p>2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms</p> <p>3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam są-</p>	<p>70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės</p> <table><tr><td>(110/330 kV) jungtuvas su SF6 dujomis</td><td>-</td></tr><tr><td>Medžiagos</td><td></td></tr></table>	(110/330 kV) jungtuvas su SF6 dujomis	-	Medžiagos	
(110/330 kV) jungtuvas su SF6 dujomis	-							
Medžiagos								

			rašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu)					
150010	Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai	Skyriklis, 110 kV	<p>1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)</p> <p>2. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka</p> <p>3. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolai), <i>jei taikoma</i></p> <p>4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis</p> <p>5. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos)</p> <p>6. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).</p> <p>TP apžiūros metu :</p> <p>1. Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams</p> <p>2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms</p> <p>3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu)</p>	<p>70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės</p> <table><tr><td>(110/330 kV) skyriklis</td><td>-</td></tr><tr><td>Medžiagos</td><td></td></tr></table>	(110/330 kV) skyriklis	-	Medžiagos	
(110/330 kV) skyriklis	-							
Medžiagos								

150010	Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai	Srovės transformatoriai	<p>1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)</p> <p>2. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka</p> <p>3. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolai), <i>jei taikoma</i></p> <p>4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis</p> <p>5. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos)</p> <p>6. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).</p> <p>TP apžiūros metu :</p> <p>1. Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams</p> <p>2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms</p> <p>3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu)</p>	70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės			
			<table><tr><td>Srovės transformatoriai</td><td>-</td></tr><tr><td>Medžiagos</td><td></td></tr></table>	Srovės transformatoriai	-	Medžiagos	
Srovės transformatoriai	-						
Medžiagos							
150010	Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai	Įtampos transformatoriai	<p>1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)</p>	70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės			
			<table><tr><td>Įtampos transformatoriai</td><td>-</td></tr><tr><td>Medžiagos</td><td></td></tr></table>	Įtampos transformatoriai	-	Medžiagos	
Įtampos transformatoriai	-						
Medžiagos							

			<p>2. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka</p> <p>3. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolai), <i>jei taikoma</i></p> <p>4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis</p> <p>5. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemas)</p> <p>6. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).</p> <p>TP apžiūros metu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu)					
150010	Lauko ir vidaus skirstyklių elektros įrenginiai	Kombinuoti transformatoriai	<p>1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)</p> <p>2. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka</p> <p>3. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolai), <i>jei taikoma</i></p>	<p>70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės</p> <table><tr><td>Kombinuoti transformatoriai</td><td>-</td></tr><tr><td>Medžiagos</td><td></td></tr></table>	Kombinuoti transformatoriai	-	Medžiagos	
Kombinuoti transformatoriai	-							
Medžiagos								

			<p>4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis</p> <p>5. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemas)</p> <p>6. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).</p> <p>TP apžiūros metu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu)					
150010	Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai	Viršįtampių ribotuvai	<p>1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)</p> <p>2. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka</p> <p>3. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), <i>jei taikoma</i></p> <p>4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis</p> <p>5. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemas)</p>	<p>70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės</p> <table><tr><td>(110/330 kV) viršįtampių ribotuvai</td><td>-</td></tr><tr><td>Medžiagos</td><td></td></tr></table>	(110/330 kV) viršįtampių ribotuvai	-	Medžiagos	
(110/330 kV) viršįtampių ribotuvai	-							
Medžiagos								

			<p>6. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).</p> <p>TP apžiūros metu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) 	
--	--	--	---	--