

CVP IS priemonėmis  
Rinkos konsultacijoje dalyvavusiems tiekėjams

2024-02-09

## DĖL ATSAKYMŲ Į RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMUS

Dėkojame už dalyvavimą rinkos konsultacijoje dėl 110/10 kV Vaidotų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo. Pateikiami atsakymai į pateiktus komentarus / siūlymus.

Klausimas	Teikiamas komentaras / siūlymas	Perkančiojo subjekto atsakymas
Jūsų pasiūlymai, pastabos ir komentarai	<p><b>Komentaras Nr. 1:</b> Prašome papildyti / įtraukti į SPS 6 priedas – Sutarties projektas LITGRID AB 19 priedo (<i>patikslinti, ar 20 priedas</i>) <b>Apmokėjimas už pristatytą įrangą/medžiagas</b> lentelę šią įrangą ir medžiagas:  <u>120000. Pastatai:</u>  - Pastotės valdymo pultas (PVP)  <u>150000. Elektros įrenginiai:</u>  - Laikančios konstrukcijos metalinė dalis (ASĮ įrenginiams, portalams)  - Laikančios konstrukcijos gelžbetoninė dalis (ASĮ įrenginiams, portalams)  - Šynlaidis  <u>150060. RAA mikroprocesoriniai įrenginiai:</u>  - Relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintos  - Lauko tarpinių gnybtų spintos  - RAA terminalai, relės  - Antrinės grandinės ir gnybtynai  <u>150070. Transformatorių pastočių 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai:</u>  - KSS ir NSS spintos  <u>150090. Transformatorių pastočių akumuliatorių baterijos ir jų įkrovimo įtaisai:</u>  - Akumuliatorių baterijos ir jų įkrovikliai  <u>160010. Elektros agregatai:</u>  Saulės elektrinė</p> <p><b>Komentaras Nr. 2:</b> 5.30.1 p. „PVP stogas parenkamas..... jo kampas ir kryptis parenkama <b>maksimaliai efektyviam</b> fotovoltinių modulių darbui.“ Siūlomas stogo nuolydis <math>\geq 15</math> laipsnių. Klausimai: 1. Ar tai reiškia, kad PU siūlomas 15 laipsnių kampas yra maksimaliai efektyvus? o ne pvz. 37 laipsniai? Prašome nurodyti konkretų reikalaujamą PVP stogo nuolydžio</p>	<p>1. Informuojame, kad LITGRID AB mokės tik už tą įrangą ir medžiagas, kurios yra nurodytos SPS priede „Apmokėjimas už įrangą ir medžiagas“.</p> <p>2. PVP stogo nuolydis parenkamas maksimaliam efektyviam fotovoltinių modulių darbui. Atsižvelgiant į PVP dydį PVP stogas gali neracionaliai paaukštėti, todėl reikalaujamas minimalus stogo nuolydis ne mažiau 15 procentų. PVP stogo nuolydžio orientacija parenkama atsižvelgiant į pastotės</p>

	<p>kampą.</p> <p>2. Maksimaliai efektyvi kryptis yra pietūs. Ar tai reiškia, kad neatsižvelgus į esamą atviros skirstyklos įrenginių išdėstymą ir orientaciją – projektuojamo PVP pastato ir PVP stogo nuolydžio kryptis privalo būti orientuota į pietus (maksimaliai efektyvu)?</p> <p><b>Komentaras Nr. 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sklypas nuomos sutartimi priklauso ir AB ESO. Ar yra nustatyta sklypo naudojimo tvarka? Kadangi sklypas turi bendraturtį, projekto sprendiniai turės būti derinami su bendraturčiu.</li> <li>2. PU 4.4 punktas. Ar Užsakovas pageidauja, kad Rangovas parengtų atskirą ŠVOK projekto dalį?</li> <li>3. PU 4.19 punktas. Prašome patikslinti ar 1 m į išorę nuo pastotės vartų yra LITGRID AB nuomos teise valdomo žemės sklypo teritorija?</li> <li>4. PU 4.21 punktas. Pastotės teritorijoje projektuojamas tualetas su sandariu išsiurbimu. Pagal viešai prieinamus duomenis akivaizdu, jog šalia sklypo yra centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai, todėl kyla pagrįsta rizika, kad projekto ekspertizės metu arba SLD gavimo metu gausime pastabą jungtis prie centralizuotų tinklų. Pažymime, kad objektas yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribose. Prašome patvirtinti, jog atsisakote prisijungti prie miesto centralizuotų tinklų arba tikslinti PU 4.21 punktą.</li> </ol>	<p>išdėstymą ir privalo būti orientuota PR, P arba PV kryptimi.</p> <p>3.1. Naudojimosi tvarka nenustatyta, bet žemės sklypo plane yra nurodytos ESO ir LITGRID nuomojamos žemės sklypo dalys ir sklypo dalių koordinatės. Yra sudarytos atskiros ESO ir LITGRID žemės sklypo dalių nuomos sutartys.</p> <p>3.2. Užsakovas pageidauja, kad būtų įrengta tinkama šildymo/ vėdinimo / oro kondicionavimo Sistema. Rekomenduojama parengti projekto ŠVOK dalį.</p> <p>3.3. PU 4.19 punktas tikslinamas nebus. Nuomojamo žemės sklypo riba sutampa su pastotės tvora.</p> <p>3.4. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių 54 punktas nurodo "Transformatorių pastotėse turi būti įrengtas sanitarinius reikalavimus atitinkantis tualetas." Tualetu naudojamas retai, vandentiekio pajungimas ekonomiškai nepagrįstas (ir dėl šildymo poreikio). PU 4.21 punktas keičiamas nebus.</p>
--	--	--

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. [Rugile.Endzinaite@litgrid.eu](mailto:Rugile.Endzinaite@litgrid.eu)