



UAB „Iskada“
(tiekėjo pavadinimas)

Mažeikių objektinei priešgaisrinei
gelbėjimo valdybai

**PASIŪLYMAS
DĖL MILTELINĖS GESINIMO SISTEMOS PIRKIMO
IR SUMONTAVIMO ANT PUSPRIEKABĖS**

2016-05-03 Nr. 03-4658
(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Iskada“
Tiekėjo registracijos/veiklos adresas	Lentvario g. 3, LT-02241, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Bronislav Baniukevič
Telefono numeris	(8 5) 260 28 77
Fakso numeris	(8 5) 264 25 44
El. pašto adresas	info@iskada.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis mažos vertės miltelinės gesinimo sistemos pirkimo ir sumontavimo ant puspriekabės pirkime.
2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto įkainis (be PVM) Eur	Viso (be PVM) Eur (3x4)
1	2	3	4	5
Miltelinė gesinimo sistema ir sumontavimas ant puspriekabės	vnt.	2	4200,00	8400,00
			Kaina, Eur be PVM	8400,00
			PVM 21% Eur	1764,00
			Viso bendra suma Eur	10164,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM Dešimt tūkstančių šimtą šešiasdešimt keturi Eur.00 eurocentų
(skaičiais ir žodžiais)



UAB „Iskada“
Generalinis direktorius
Bronislav Baniukevič
Tel. +370 5 2642547

[šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM Eur kuris sudaro (skaičiais ir žodžiais) 1764,00 Eur. Tūkstantis septynišimtai šešiasdešimt keturi Eur 00 eurocentų


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	2
2	Miltelinės gesinimo sistemos bendrieji ir techniniai reikalavimai	2

Pasiūlymas galioja iki 2016-09-09.

Generalinis direktorius

(Tickejo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Bronislav Baniukevič

(Vardas ir pavardė)

A.V.

UAB "KADAR"
Generalinis direktorius
Bronislav Baniukevič
Tel. +370 6 1234 567

**MILTELINĖS GESINIMO SISTEMOS
BENDRIEJI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Bendrieji ir minimalūs techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti siūlomo įrenginio	Faktiniai siūlomo įrenginio duomenys (duomenis šiame stulpelyje pateikia dalyvis)
1.	Miltelinė gesinimo sistema turi būti skirta naudoti priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose, atliekant gaisrų gesinimą.	Miltelinė gesinimo sistema yra skirta naudoti priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose, atliekant gaisrų gesinimą.
2.	Įrenginys turi būti techniškai tvarkingas, pateikiant VŠĮ „Technikos priežiūros tarnybos“ pažymą	Įrenginys yra techniškai tvarkingas, pateikiant VŠĮ „Technikos priežiūros tarnybos“ pažymą
3.	Įrenginys turi turėti Techninio įrenginio (slėginio indo) pasą	Įrenginys turi Techninio įrenginio (slėginio indo) pasą
4.	Įrenginys turi būti įregistruotas LR Potencialiajai pavojingų įrenginių registre, kuriame suteikiamas identifikavimo kodas ir išduodamas registracijos pažymėjimas	Įrenginys bus įregistruotas LR Potencialiajai pavojingų įrenginių registre, kuriame suteikiamas identifikavimo kodas ir išduodamas registracijos pažymėjimas
5.	Įrenginys turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus LR Vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. IV-580. Privalės pateikti, perduodant įrenginį, atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams nustatytus patvirtinimo dokumentus	Įrenginys atitinka privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus LR Vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. IV-580. Pateiksimė, perduodant įrenginį, atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams nustatytus patvirtinimo dokumentus
6.	Abu įrenginiai turės būti sumontuoti ant puspriekabės.	Abu įrenginiai bus sumontuoti ant puspriekabės.
7.	Kiekvieno įrenginio gesinimo medžiagų talpykla nuo 700 iki 1000 kg. užpildyta gaisro gesinimo milteliais.	Kiekvieno įrenginio gesinimo medžiagų talpykla nuo 700 iki 1000 kg. užpildyta gaisro gesinimo milteliais.
8.	Pateikti miltelių sertifikatą	Pateiksimė miltelių sertifikatą



UAB "Vakcin"

Generalinė direkcija

Bronių k. 1, 11204-18

Tel. +370 5 2411347

9.	Žarnos ritė po 60 metrų prie kiekvieno įrenginio po 1 vnt.	Žarnos ritė po 60 metrų prie kiekvieno įrenginio po 1 vnt.
10.	Greito regavimo rankinis švirkštas ant ritės prie kiekvieno įrenginio po 1 vnt.	Greito regavimo rankinis švirkštas ant ritės prie kiekvieno įrenginio po 1 vnt.
11.	Įrenginiai privalo turėti suslėgtojo azoto balionus tokio tūrio, kad jo pakaktų išstumti visą kiekį miltelių	Įrenginiai turi suslėgtojo azoto balionus tokio tūrio, kad jo pakaktų išstumti visą kiekį miltelių
12.	Sumontavus įrenginius ant puspriekabės, sudaryti sąlygas praktiškai išbandyti įrenginius įsitikinant veikimo efektyvumui	Sumontavus įrenginius ant puspriekabės, sudarytos sąlygos praktiškai išbandyti įrenginius įsitikinant veikimo efektyvumui
13.	Įrenginiams ir jų sumontuotai įrangai (dalims) suteikti 24 mėnesių garantiją	Įrenginiams ir jų sumontuotai įrangai (dalims) yra suteikta 24 mėnesių garantija

Generalinis direktorius

(Ištekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Bronislav Baniukevič

(Parašas)

Bronislav Baniukevič

(Vardas ir pavardė)



UAB "ISKADA"
Generalinis direktorius
Bronislav Baniukevič
Tel. +370 6 1241247