



KLAIPĖDOS VANDUO

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

GRĘŽINIŲ LIKVIDAVIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Paslaugas Pirkėjui.

Susijusios – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Esamos situacijos aprašymas.

Perkama AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos rajono ar Klaipėdos miesto vandenvietėse esančių nenaudojamų gręžinių likvidavimo (užkimšimo) paslauga. Vidutinis gręžinių išgręžimo laikotarpis nuo 1990 metų ir senesni. Pirkimas apima Klaipėdos rajono ar Klaipėdos miesto gręžinių užkimšimą, gręžinių gelžbetoninių siurblinių, kaupų ar mūrinių namelių likvidavimą, paslaugų metu susidariusių gelžbetoninių, mūrinių konstrukcijų ar kitų atliekų utilizavimą, reikiamos dokumentacijos parengimą ir suderinimą, reikalingų leidimų gavimą ir pagal nustatytus reikalavimus reikalingų institucijų informavimą, kadastro bylų atnaujinimą ir suderinimą.

2.2. Bendrieji reikalavimai paslaugos Tiekėjui:

2.2.1. Vykdamas paslaugas, būsimas Tiekėjas turi numatyti, kad visos paslaugų atlikimui reikalingos medžiagos ir priemonės turi būti įtrauktos į galutinę pasiūlymo kainą;

2.2.2. Atliekant numatytas paslaugas/darbus saugoti greta sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką. Juos užteršus, mechanškai pažeidus, sugadinus ar kitaip sutrikdžius jų veiklą – sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius nuostolius.

2.2.3. Gręžinių likvidavimas pradedamas tik suderinus su Užsakovu reikalingų likviduoti gręžinių sąrašą ir el. p. Užsakovui gavus ir suderinus likviduotinių gręžinių sąmatą.

2.2.4 Gręžinių užkimšimo paslaugą iš Tiekėjo numatoma pirkti pagal poreikį. Techninėje specifikacijoje nurodytas preliminarus likviduotinių gręžinių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Sutartyje numatytos gręžinių likvidavimui skirtos sumos ar bet kokios jos dalies.

3. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objekto pavadinimas ⁱ		GRĘŽINIŲ LIKVIDAVIMAS																												
Perkamas preliminarus kiekis ⁱⁱ		8 gręžiniai																												
Paslaugų teikimo terminas		24 mėn.																												
Eil. Nr.	Reikalavimai paslaugoms																													
1.																														
1.1.	Paslaugų apibūdinimas	Reikalinga atlikti gręžinių likvidavimą Klaipėdos rajono ar miesto vandenvietėse. Galimų likviduoti vandens gręžinių geologiniai sluoksniai ir kolonų diametrai: <table><tr><td>Eil. Nr.</td><td>Geologinis sluoksnis</td><td>Kolonos diametras, mm</td></tr><tr><td>1.</td><td>Kreida</td><td>Iki 200 mm</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kreida</td><td>Virš 200 mm</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kvarteras</td><td>Iki 200 mm</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kvarteras</td><td>Virš 200 mm</td></tr><tr><td>5.</td><td>Juros</td><td>Iki 200 mm</td></tr><tr><td>6.</td><td>Juros</td><td>Virš 200 mm</td></tr><tr><td>7.</td><td>Permo</td><td>Iki 200 mm</td></tr><tr><td>8.</td><td>Permo</td><td>Virš 200 mm</td></tr></table>		Eil. Nr.	Geologinis sluoksnis	Kolonos diametras, mm	1.	Kreida	Iki 200 mm	2.	Kreida	Virš 200 mm	3.	Kvarteras	Iki 200 mm	4.	Kvarteras	Virš 200 mm	5.	Juros	Iki 200 mm	6.	Juros	Virš 200 mm	7.	Permo	Iki 200 mm	8.	Permo	Virš 200 mm
Eil. Nr.	Geologinis sluoksnis	Kolonos diametras, mm																												
1.	Kreida	Iki 200 mm																												
2.	Kreida	Virš 200 mm																												
3.	Kvarteras	Iki 200 mm																												
4.	Kvarteras	Virš 200 mm																												
5.	Juros	Iki 200 mm																												
6.	Juros	Virš 200 mm																												
7.	Permo	Iki 200 mm																												
8.	Permo	Virš 200 mm																												
1.2.	Paslaugų atlikimo vieta	Gręžinių užkimšimo paslaugą iš Tiekėjo numatoma pirkti pagal poreikį skirtingose Klaipėdos rajono ar Klaipėdos miesto vandenvietėse.																												
1.3.	Paslaugų atlikimui taikomi reikalavimai	1) Atliekant gręžinių likvidavimo paslaugą privaloma vadovautis „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo“ (LAND 4-99) galiojančia suvestine redakcija nuo 2021-04-30 (Toliau - Aprašas). Pagal Aprašo reikalavimus parengiami gręžinių																												

		likvidavimo projektai, jie turi būti suderinti su Lietuvos Geologijos Tarnyba (toliau -LGT). 2) Likvidavus gręžinį taip pat turi būti išardomos požeminės ir antžeminės siurblių kameros (kameros gali būti įrengtos iš gelžbetoninių rentinių/blokų apipylimuotų gruntų ar/ir iš mūrinių-plytinių paviljonų). Griovimo metu reikalinga išardyti visas statinio konstrukcijas, tame tarpe ir esančias iki 0,5m po žemės paviršiumi. Taip pat turi būti pašalinami gręžinių siurblių kaupai (kaupų gruntą suderinus su Užsakovu galima išlyginti vandenvietės teritorijoje), utilizuojamos gręžinių siurblių gelžbetoninės, mūrinės konstrukcijos ar kitos atliekos, rekultivuojama pažeista žemė, sutvarkoma teritorija. 3) Gręžinių likvidavimo aktus Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka pateikti LGT, AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Pirkėjas) pateikti gręžinių likvidavimo aktų kopijas. Paslaugos Tiekėjas turi paruošti dokumentus gręžinių išregistravimui (reikia atnaujinti kadastrinę duomenų bylą). Dokumentai turi būti pateikiami išankstinei VĮ „Registrų centras“ patikrai ir gaunamas jų suderinimas. Su VĮ „Registrų centras“ suderinti dokumentai pateikiami Pirkėjui.
1.4.	Defektų ištaisymo terminas	Pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 1 mėn. terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškai ar turinčias trūkumų atliktas paslaugas.
1.5.	Paslaugų užsakymo būdas	Gręžinių likvidavimas pradedamas tik suderinus su Užsakovu reikalingų likviduoti gręžinių sąrašą ir el.p. Užsakovui gavus ir suderinus likviduotinių gręžinių sąmatą.
1.6.	Dėl gręžinių likvidavimo vietos apžiūros	Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali detalai susipažinti su objektais, atvykdamas į vietą ir nusimatyti reikiamų atlikti paslaugų apimtį bei įvertinti galimas nenumatytas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. Apžiūrai nustatomas 3 darbo dienų terminas po pirkimo paskelbimo CVP IS. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su Vandenviečių skyriaus įrenginių priežiūros vadovu Audriumi Leketu Tel. numeriu +370 65264991 arba el. paštu audrius.leketas@vanduo.lt .
1.7.	Reikalavimai susidariusioms atliekoms	Vykdomų paslaugų metu susidariusių atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbai taip pat turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą ir už juos nebus papildomai apmokama; Rangovas išsiveža ir savo sąskaita utilizuoja visas gelžbetonines, mūrines ar kitas atliekas.
2.	Žalieji reikalavimai paslaugoms	

2.1.	Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms	Perkant gręžinių likvidavimą, paslaugos tiekėjas gali numatyti, jog gręžinių likvidavimo metu visos statybinės atliekos bus tinkamai rūšiuojamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį ir (ar) perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams.
2.2.	Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai	Jeigu gręžinių likvidavimo paslaugos Tiekėjas neturi sudarytos atliekų tvarkymo sutarties, tai paslaugų metu susidariusias atliekas perdavus atitinkamiems atliekų tvarkytojams, iš jų paslaugos Tiekėjas Pirkėjui turi pateikti gautas sąskaitas, atliekų priėmimo-perdavimo aktus ar kitus apie atliekų pridavimą patvirtinančius dokumentus.
3.	Kiti reikalavimai	
3.1.	Darbo vietoje turi būti palaikoma tvarka, pasibaigus darbams teritorija turi būti išvalyta ir sutvarkyta. Vykdomų paslaugų metu susidariusių atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą ir už juos nebus papildomai apmokama.	
3.2.	Likviduotų gręžinių vieta turi būti išlyginta. Pylimo gruntas gali būti išlygintas vandenvietės teritorijoje.	
3.3.	Paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.	
3.4.	Atlikus gręžinių likvidavimą ir užbaigus gręžinių siurblių ar antžeminių mūrinių paviljonų griovimo darbus, būtina patikslinti kadastrinių matavimų bylas, jose užfiksuojant statinio nugriovimo faktą.	
3.5.	Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subrangovų padaliniuose, susijusius su vykdomomis paslaugomis, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose. Darbo vietoje turi būti palaikoma tvarka. Pasibaigus darbams teritorija turi būti išvalyta ir sutvarkyta bei atstatyta į prieš darbus buvusią būklę.	
