

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. VASARIO 19 D. ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO, UGDYMO IR KITOSE
ĮSTAIGOSE ĮDIEGTOS AUTOMATIZUOTOS ŠILUMOS PUNKTO KONTROLĖS IR
VALDYMO SISTEMOS, IŠPLĖSTOS IŠMANIUOJU ELEKTROS IR ŠALTO VANDENS
APSKAITOS IR KONTROLĖS FUNKCIONALUMU, APTARNAVIMO PASLAUGŲ
SUTARTIES NR. SŽ-279, Nr. ____**

2024 m. birželio ____ d.
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarką, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-381 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Paslaugų gavėjas) ir UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“, atstovaujama direktoriaus Gintauto Žaliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2024 m. vasario 19 d. Šiaulių miesto švietimo, ugdymo ir kitose įstaigose įdiegtos automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemos, išplėstos išmaniuoju elektros ir šalto vandens apskaitos ir kontrolės funkcionalumu, aptarnavimo paslaugų sutarties Nr. SŽ-279 (toliau – Sutartis) 10.6. punktu, Sutarties 2 priedo 4.8. punktu bei atsižvelgiant į 2024 m. kovo 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-321 patvirtintos Savivaldybės biudžetinių įstaigų energetinių išteklių valdymo priežiūros darbo grupės 2024 m. gegužės 14 d. posėdžio metu priimtą sprendimą (Protokolo Nr. MKP-3) pakeisti IS „Pastato info“ formuojamų įvykių taisykles, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitariame:

1. pakeisti Sutarties 5 priedą „Sistemoje formuojamų įvykių, dėl kurių informacija teikiama MKS ir įstaigai, kuriai skirtas pranešimas, el. paštu, sąrašas“.
2. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.
3. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

Paslaugų gavėjas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Buveinės adresas:
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Įstaigos kodas: 188771865
Telefonas: (8 41) 596 200; (8 41) 596 206
El. paštas: rastine@siauliai.lt
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB Swedbank
Banko kodas: 73000

Administracijos direktorius
Antanas Bartulis

Parašas
Data.....
A.V.

Paslaugų teikėjas

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“
Įmonės kodas 134880487
PVM mokėtojo kodas LT348804811
Gaižiūnų g. 3, LT-50128, Kaunas
Tel. +370 37 491052; faksas +370 537451602
El. paštas: info@irtc.lt
A.s. LT 61 7044 0600 0313 8114
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Gintautas Žaliauskas

Parašas
Data.....
A.V

Šiaulių miesto švietimo, ugdymo ir kitose įstaigose įdiegtos automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemos, išplėstos išmaniuoju elektros ir šalto vandens apskaitos ir kontrolės funkcionalumu, aptarnavimo paslaugų sutarties Nr. SŽ- 279
5 priedas

Sistemoje formuojamų įvykių, dėl kurių informacija teikiama MKS ir įstaigai, kuriai skirtas pranešimas, el. paštu, sąrašas

Įvykiai	Įvykio kategorija	Įvykio taisyklė
Per žema temperatūra pastate virš 4 val. darbo valandomis (pirmadienis-penktadienis, nuo 8:00 iki 17:00)	Kritinis	Šildymo sezono metu Pastate esanti temperatūra nukrito žemiau nei nustatyta riba ilgiau kaip 4 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga < 17 °C, ikimokyklinio ugdymo įstaiga < 19°C)
Per žema temperatūra pastate virš 4 val. ne darbo valandomis ir savaitgaliais	Kritinis	Šildymo sezono metu Pastate esanti temperatūra nukrito žemiau 14°C ilgiau kaip 4 val.
Per aukšta temperatūra pastate virš 4 val. darbo valandomis (pirmadienis-penktadienis, nuo 8:00 iki 17:00)	Kritinis	Šildymo sezono metu Pastate esanti temperatūra pakilo aukščiau nei nustatyta riba ilgiau kaip 4 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga > 22 °C, Ikimokyklinio ugdymo įstaiga >24 °C)
Per aukšta temperatūra pastate virš 4 val. ne darbo valandomis ir savaitgaliais	Kritinis	Šildymo sezono metu Pastate esanti temperatūra aukščiau nei nustatyta riba ilgiau kaip 4 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga > 20 °C, Ikimokyklinio ugdymo įstaiga >20 °C)
Per žema temperatūra pastate virš 2 val. darbo valandomis (pirmadienis-penktadienis, nuo 8:00 iki 17:00)	Įspėjamasis	Šildymo sezono metu Pastate esanti temperatūra nukrito žemiau nei nustatyta riba ilgiau kaip 2 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga < 17 °C, ikimokyklinio ugdymo įstaiga < 19°C)
Per žema temperatūra pastate virš 2 val. ne darbo valandomis ir savaitgaliais	Įspėjamasis	Šildymo sezono metu Pastate esanti temperatūra nukrito žemiau 14°C ilgiau kaip 2 val.
Per aukšta temperatūra pastate virš 2 val. darbo valandomis (pirmadienis-	Įspėjamasis	Šildymo sezono Pastate esanti temperatūra pakilo aukščiau nei

penktadienis, nuo 8:00 iki 17:00)		nustatyta riba ilgiau kaip 2 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga > 21 °C, Ikimokyklinio ugdymo įstaiga >24 °C)
Per aukšta temperatūra pastate virš 2 val. ne darbo valandomis ir savaitgaliais	Įspėjamasis	Šildymo sezono Pastate esanti temperatūra pakilo aukščiau nei nustatyta riba ilgiau kaip 2 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga > 20 °C, Ikimokyklinio ugdymo įstaiga >20 °C)
Per didelis elektros suvartojimas (pagal Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) nakties metu (nuo 24:00 iki 5:00)	Informacinis	Pastate elektra buvo vartojama daugiau nei 5 kWh/val. (pastatams su baseinu - daugiau nei 7 kWh/val.)
Vandens suvartojimas (pagal Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) naktį (24:00-5:00)	Informacinis	Pastate nakties metu (24:00 - 5:00) yra vartojamas vanduo (didesnis nei 50L (0,05 m ³) per valandą)
Vandens suvartojimas pagal (Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) naktį (24:00-5:00)	Kritinis	Pastate nakties metu (24:00 -5:00) yra didelis vandens vartojimas (didesnis nei 500L (0,5 m ³) per valandą)
Vandens suvartojimas pagal (Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) savaitgaliais (5:00-23:00)	Kritinis	Pastate savaitgaliais (5:00-23:00) yra didelis vandens vartojimas (didesnis nei 500L (0,5 m ³) per valandą)
Vandens suvartojimas pagal (Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) darbo dienomis (5:00-23:00)	Kritinis	Pastate darbo dienomis (5:00-23:00) yra didelis vandens vartojimas (didesnis nei 3000L (3m ³) per valandą)
Vandens suvartojimas pagal (Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) įstaigoms su baseinu darbo dienomis ir savaitgaliais (5:00-23:00)	Kritinis	Pastate darbo dienomis ir savaitgaliais (5:00-23:00) yra didelis vandens vartojimas (didesnis nei 3000L (3m ³) per valandą)
Viršyta instaliuota galia	Informacinis	Pastate viršyta nustatyta galia