

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2024-01-30

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai 110/10 KV Šventosios TP 110 KV skirstyklos rekonstravimo su ryšio bokštu projektavimo ir statybos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1) KLAUSIMAS:

Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygose Nr. ISK23-82696 nenumatyti apsauginės ir gaisrinės signalizacijų darbai. Prašome patikslinti ar bus reikalinga juos atlikti?

ATSAKYMAS:

Informuojame, kad jei rangovas dirbs transformatorių aikštelių ribose turi nusimatyti RAA kabelių, AGS kabelių bei jutiklių išsaugojimą. Visi AGS įrenginiai, RAA, SR kabeliai kurie bus pažeisti ar perkelti turės būti atstatyti iki pilno funkcionalumo.

2) KLAUSIMAS:

Prašome nurodyti esamo bokšto aukštį, esamoje Sūdėnų VE TP, tai įtakoja Šventosios bokšto aukščio projektavimą, tai turi įtakos pasiūlymo kainoje.

Prašome pakoreguoti punktą: 11. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS

11.3.3. Sąlygų gavimą vykdo Užsakovas, o ne projektuotojas.

11.3. Reikalavimai SRL

11.3.1. Suprojektuoti ir įrengti telekomunikacijų infrastruktūrą reikalingą SRL įrengimui;

11.3.2. pagal duomenų perdavimo operatoriaus (DPO) išduotas sąlygas SRL įrengimui;

Prašome patvirtinti, kad Užsakovas savo lėšomis atliks telekomunikacijų privedimą iki Šventosios TP sklypo ribos, o Rangovas pasiūlyme įsivertina reikalingą telekomunikacijų infrastruktūrą Šventosios TP.

ATSAKYMAS:

Sūdėnų VE TP ryšio bokšto aukštis 60 metrų.

Informuojame, kad techninės užduoties (projektavimo užduoties) 11 punktą koreguojamas nebus. 11.3.1 ir 11.3.2 punktai nereikalauja įrengti ryšių infrastruktūros už TP ribų.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų (BPS) 15.2 punktu Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2024 m. vasario 6 d. 10:00.

Monika Puidokė, el. p. monika.puidoke@litgrid.eu, tel. +370 656 78627