

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKOMS

PASIŪLYMAS
DĖL PRIEŠGAISRINIŲ SIGNALIZACIJOS DAVIKLIŲ PIRKIMO

2024-07-16 Nr.0716

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	UAB "EPROMA"
Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 301, LT-50123 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	133797095, LT337970917
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Pasiukevičius
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Kirvaitis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT787044060003093479, AB "SEB bankas, 70440
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Darius Pasiukevičius
Telefono numeris	0-37-454033, +37065066200
Fakso numeris	0-37-454033
El. pašto adresas	darius.pasiukevicius@eproma.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės ir paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur už mat. vnt. be PVM	Viso kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur su PVM
1.	Priešgaisrinės signalizacijos adresinis optinis dūmų jutiklis	vnt.	70	39,91	2793,70	3380,377
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:						3380,377

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas dėl priešgaisrinės signalizacijos įrangos pirkimo	1
2.	Priešgaisrinės signalizacijos daviklio techninė specifikacija	1

Pasiūlymas galioja iki: 2024-10-20

Vadybininkas

Darius Pasiukevičius

UAB EPROMA

Įmonės kodas 133797095
PVM kodas LT 337970917
LT78 7044 0600 0309 3479
SEB Bankas / b.k. 70440

www.eproma.lt

Savanorių pr. 301,
50123 Kaunas
El.p. info@eproma.lt
Tel./Faks. (8-37) 45 40 33
Tel. (8-37) 45 29 47,
(8-37) 45 35 88,

Gerosios Vilties g. 38,
03143 Vilnius
El.p. vilnius@eproma.lt
Tel./Faks. (8-5) 2331066

Turgaus a. 23,
91246 Klaipėda
El.p. klaipeda@eproma.lt
Tel. (8-46) 493074



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika
1.	Priešgaisrinės signalizacijos adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas EN 54-7 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra: -300C iki +70°C±10°C; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V ±1V; - Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V ±1 V; - Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Daviklio korpuso spalva – balta; - Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5 mm2 ±0,1 mm2 - Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis, suderinamas su Schneider sistema (centralėmis).	Priešgaisrinės signalizacijos adresinis optinis dūmų daviklis turi tokias charakteristikas: - Standartas EN 54-7 - Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C ±10°C; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V ±1V; - Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V ±1 V; - Daviklio korpusas – PVC medžiaga; - Daviklio korpuso spalva – balta; - Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5 mm2 ±0,1 mm2 - Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E, suderinamas su Schneider sistema (centralėmis).

Nuoroda i gamintojo puslapį : <https://www.se.com/lt/lt/product/FFS06710602/optinis-d%C5%ABm%C5%B3-detektorius-esmi-22051e-be-izoliatoriaus-baltas/>

Vadybininkas

Darius Pasiukevičius

UAB EPROMA

Įmonės kodas 133797095
PVM kodas LT 337970917
LT78 7044 0600 0309 3479
SEB Bankas / b.k. 70440

www.eproma.lt

Savanorių pr. 301,
50123 Kaunas
El.p. info@eproma.lt
Tel./Faks. (8-37) 45 40 33
Tel. (8-37) 45 29 47,
(8-37) 45 35 88,

Gerosios Vilties g. 38,
03143 Vilnius
El.p. vilnius@eproma.lt
Tel./Faks. (8-5) 2331066

Turgaus a. 23,
91246 Klaipėda
El.p. klaipeda@eproma.lt
Tel. (8-46) 493074

