

**IRISVALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA  
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS**

**ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS  
PATIKRINIMO PAŽYMA**

2024 m. kovo 8 d. Nr. KPP-90

Kaunas

Pažymima, kad UAB „Parama“, į. k. 165108836, saulės šviesos energijos elektrinė ant žemės, Plento g. 11A g., Jungėnų k., Kalvarijos sav., koordinatės 5487547, 2395648, sumontuoti ir išbandyti Longi LR-4-72HBD455 tipo fotovoltiniai moduliai 1096 vnt. po 455 W (viso 498,68 kW), įtampos keitikliai Sungrow SG125CX (pilnoji galia 125 kVA) 4 vnt., viso įtampos keitiklių pilnoji galia 500 kVA ( $\cos \varphi = 1$ ), elektros spintos GAS-1 ir TSPI (toliau – Elektrinė). Darbai atlikti pagal UAB „EST LT“ elektrotechnikos dalies techninį darbo projektą Nr. 6439-22.531-TP-E (toliau – Projektas). Darbus atliko UAB „EST LT“ 2022 m. gruodžio 5 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygos Nr. GAM22-C5396. Elektrinės įrengtoji galia – 498,68 kW, leistinoji generuoti į tinklą galia – 99,99 kW, galia Pmax - 500 kW (kai  $\cos \varphi = 1$ ).

Išvada: 498,68 kW įrengtosios galios Elektrinė atitinka Projekto sprendinius bei norminių teisės aktų reikalavimus ir galima naudoti pagal paskirtį.

**Pastaba: Dėl gamtinių sąlygų nebuvusios galimybės atlikti įrengtos Elektrinės natūrinių bandymų visa apimtimi, iki 2024 m. gegužės 31 d. (Susitarta su Operatoriumi) nepateikus visa apimtimi atliktos ir Operatoriaus patvirtintos natūrinių bandymų programos (Atitikties vertinimo ataskaitos), techninės būklės patikrinimo pažyma pripažįstama negaliojančia.**

Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  
Kauno teritorinio skyriaus  
Vyriausiasis specialistas