

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Kariotiškių sąvartyno vidaus elektros tinklų įrengimo ir saulės elektrinės prijungimo projektavimo paslauga.
2. Objekto esama situacija:
 - a) objekto adresas: Rykantų k., Lentvario sen., 21401 Trakų r. sav.
 - b) objekto numeris pagal ESO nomenklatūrą: 19001007
 - c) objekto atsakomybės riba: MT L-1109 ant 10 kV KL L-TP Lentvaris prijungimo gnybtų.
3. Paslaugų teikėjas turi suteikti šias paslaugas:
 - a) atlikti projektavimo ir kitus darbus, kaip tai yra nurodyta ESO išduotose prisijungimo sąlygose Nr: GAM24-27596 (2024-04-17);
 - b) pagal esamą situaciją, parengti Kariotiškių sąvartyno kogeneracinės jėgainės vidaus elektros tinklų techninį projektą, prijungti planuojamą statyti 500 kW SE, remiantis ESO išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr: GAM24-27596 (2024-04-17);
 - c) parengti 500 kW įrengiamos SE elektros dalies techninį projektą, kuriame būtų numatyti techniniai sprendiniai valdyti SE elektros gamybą, kaip tai nurodyta išduotose ESO prisijungimo sąlygomis Nr: GAM24-27596 (2024-04-17).
4. Vykdamas projektavimo darbus, bei rengiant techninį projektą, Paslaugų teikėjas turi parinkti racionalius techninius sprendinius, įvertinti esamą objekto situaciją (būklę).
5. Paslaugų tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti techninio projekto parengimo ir į jį nepatenkančio, galutiniam rezultatui pasiekti reikalingo projektavimo kainą, įskaitant visus su šių paslaugų teikimu susijusius kaštus.
6. Paslaugų tiekėjas techninio projekto rengimo, ir jo derinimo ir kito projektavimo paslaugas turi suteikti visa apimtimi atlikti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Esant pagrystom aplinkybėm numatoma galimybė šį terminą pratęsti iki 3 mėnesių.
7. Tiekėjams gali būti sudaryti galimybė, suderinus laiką su Perkančiosios organizacijos atstovu, apžiūrėti objektą, susipažinti su reikalingais dokumentais, siekiant tinkamai įvertinti reikalingų atlikti paslaugų apimtį.

Kontaktinis asmuo: