

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. VANDENTIEKIO FLANŠINIŲ PLEIŠTINIŲ SKLENDŽIŲ SU VALDYMO RATU TECHNINIAI REIKALAVIMAI			<i>(IMP GAVE 735, GAVE 740, GAVE GOST, JAFAR GOST 2700, Hawle E1, E1 GOST)</i>	
1.1.	Gaminiui taikomi standartai	LST EN 1074-2 arba lygiavertis.	LST EN 1074-2	IMP techn.info_sklendės GAVE Art. 735-740 EN IMP techn.info_sklendės GAVE_GOST_EN JAFAR techn.info_sklendės 2700 GOST ilgio Hawle techn.info_E1, E1 GOST
1.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	Geriamasis vanduo.	IMP_DVGW higienos sert. SKLENDĖS 06.10.2026_EN JAFAR HYGIENIC CERTIFICATE 2026_PL+LT HAWLE Higienos sertifikatas 2025.09.12.PL+LT
1.3.	Nominalus slėgis	PN 10; PN 16.	PN 10/16.	IMP techn.info_sklendės GAVE Art. 735-740 EN IMP techn.info_sklendės GAVE_GOST_EN JAFAR techn.info_sklendės 2700 GOST ilgio Hawle techn.info_E1, E1 GOST
1.4.	Sklendės tipas	Atskiriamoji su pilno pratekėjimo skerspjuviu.	Atskiriamoji su pilno pratekėjimo skerspjuviu.	IMP techn.info_sklendės GAVE Art. 735-740 EN IMP techn.info_sklendės GAVE_GOST_EN JAFAR techn.info_sklendės 2700 GOST ilgio Hawle techn.info_E1, E1 GOST
1.5.	Korpusas ir dangtis	Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis.	Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS-400 pagal LST EN 1563. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 .	IMP techn.info_sklendės GAVE Art. 735-740 EN IMP techn.info_sklendės GAVE_GOST_EN JAFAR techn.info_sklendės 2700 GOST ilgio Hawle techn.info_E1, E1 GOST
1.6.	Korpuso ir dangčio vidaus ir	Padengimas turi būti epoksidinis miltelinis arba lygiavertis;	Padengimas epoksidinis miltelinis; Minimalus padengimo storis 250 mikronų.	IMP_GSK_AWARD CERTIFICATE_ENG_31-12-2024 JAFAR_GSK_Certificate_Products_2024_EN+LT

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
	išorės padengimas	<p>Minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro</p> <p>RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas sklendės tipas ir kodinis pavadinimas.</p> <p>*lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.</p>		HAWLE_GSK_Products_2024.12.31_PL_EN+LT
1.7.	Sklendės valdymo velenas	<p>Medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės markės nei 1.4021 arba</p> <p>Lygiavertis;</p> <p>Pagamintas šalto valcavimo būdu.</p>	<p>Medžiaga - nerūdijantis plienas 1.4021;</p> <p>Pagamintas šalto valcavimo būdu.</p>	<p>IMP techn.info_sklendės GAVE Art. 735-740 EN</p> <p>IMP techn.info_sklendės GAVE_GOST_EN</p> <p>JAFAR techn.info_sklendės 2700 GOST ilgio</p> <p>Hawle techn.info_E1, E1 GOST</p>
1.8.	Sklendės vidinės sudedamosios dalys	<p>Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris arba poliacetalis arba lygiavertė, korozijai atspari medžiaga.</p> <p>Sandarinimo medžiagos - elastomeras tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį</p>	<p>Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris.</p> <p>Sandarinimo medžiagos - elastomeras tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1</p>	<p>IMP techn.info_sklendės GAVE Art. 735-740 EN</p> <p>IMP techn.info_sklendės GAVE_GOST_EN</p> <p>JAFAR techn.info_sklendės 2700 GOST ilgio</p> <p>Hawle techn.info_E1, E1 GOST</p> <p>IMP_DVGW higienos sert SKLENDĖS 06.10.2026_EN</p> <p>JAFAR HYGIENIC CERTIFICATE 2026_PL+LT</p> <p>HAWLE Higienos sertifikatas 2025.09.12.PL+LT</p>

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1.9.	Skląstis (pleištas)	Kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį; Pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį. Uždarymo pleištas turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą.	Kalusis ketus EN-GJS-400 pagal LST EN 1563; Pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1. Uždarymo pleištas turi kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą.	IMP techn.info_sklendės GAVE Art. 735-740 EN IMP techn.info_sklendės GAVE_GOST_EN JAFAR techn.info_sklendės 2700 GOST ilgio Hawle techn.info_E1, E1 GOST IMP_DVGW higienos sert SKLENDĖS 06.10.2026_EN JAFAR HYGIENIC CERTIFICATE 2026_PL+LT HAWLE Higienos sertifikatas 2025.09.12.PL+LT
1.10.	Pajungimas prie tinklo	Flanšinis. Flanšų pragrėžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą: <ul style="list-style-type: none"> • DN50 (flanšas 4 skylių); • DN100 (flanšas 8 skylių); • DN150; (flanšas 8 skylių); • DN200; (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10); • DN200; (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16); • DN300; (flanšas 12 skylių); • DN400; (flanšas 16 skylių). 	Flanšinis. Flanšų pragrėžimas pagal LST EN 1092-2: <ul style="list-style-type: none"> • DN50 (flanšas 4 skylių); • DN100 (flanšas 8 skylių); • DN150; (flanšas 8 skylių); • DN200; (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10); • DN200; (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16); • DN300; (flanšas 12 skylių); • DN400; (flanšas 16 skylių). 	IMP techn.info_sklendės GAVE Art. 735-740 EN IMP techn.info_sklendės GAVE_GOST_EN JAFAR techn.info_sklendės 2700 GOST ilgio Hawle techn.info_E1, E1 GOST
1.11.	Atstumas tarp jungių plokštumų	<ul style="list-style-type: none"> • Platus, serija 15 (ilga) pagal LST EN 558 arba lygiavertį; • Siauras, serija 14 (trumpa) pagal LST EN 558 arba lygiavertį; 	<ul style="list-style-type: none"> • Platus, serija 15 (ilga) pagal LST EN 558; • Siauras, serija 14 (trumpa) pagal LST EN 558 arba lygiavertį; 	IMP techn.info_sklendės GAVE Art. 735-740 EN IMP techn.info_sklendės GAVE_GOST_EN JAFAR techn.info_sklendės 2700 GOST ilgio Hawle techn.info_E1, E1 GOST
1.12.	Sklendės valdymas	<ul style="list-style-type: none"> • Rankinis (valdymo ratas); • Prailgintu valdymo velenu: Valdymo veleno ilgis H (nurodoma užsakant) reguliuojamas ribose:	<ul style="list-style-type: none"> • Rankinis (valdymo ratas); • Prailgintu valdymo velenu: Valdymo veleno ilgis H reguliuojamas ribose: – Nuo 1400 mm iki 1800 mm;	IMP techn.info_sklendės GAVE Art. 735-740 EN IMP techn.info_sklendės GAVE_GOST_EN JAFAR techn.info_sklendės 2700 GOST ilgio Hawle techn.info_E1, E1 GOST

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		– Nuo 1400 mm iki 1800 mm; – Nuo 2000 mm iki 2500 mm. Valdymo veleno medžiaga – plienas, karštai cinkuotas arba lygiavertė medžiaga; Apsauginio dėklo medžiaga – polietilenas arba lygiavertė medžiaga; Tvirtinimo elementai - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės nei A2 arba lygiavertis	– Nuo 2000 mm iki 2500 mm. Valdymo veleno medžiaga – plienas, karštai cinkuotas; Apsauginio dėklo medžiaga – polietilenas; Tvirtinimo elementai - nerūdijantis plienas A2	
2. VANDENTIEKIO SRIEGINIŲ IR ĮMOVINIŲ PLEIŠTINIŲ SKLENDŽIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI			<i>(IMP SEVA 745, HAWLE 2631)</i>	
2.1.	Gaminiui taikomi standartai	LST EN 1074-2 arba lygiavertis.	LST EN 1074-2	IMP techn.info_įvadinė sklendė SEVA 745 HAWLE techn.info_įvadinė sklendė 2631
2.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	Geriamasis vanduo	IMP techn.info_įvadinė sklendė SEVA 745 HAWLE techn.info_įvadinė sklendė 2631 IMP_DVGW_higienos sert. EPDM sandarinimas IMP_DVGW_higienos sert. RAL padengimas HAWLE Higienos sertifikatas įvadinės sklendės 2631
2.3.	Nominalus slėgis	PN16	PN16	IMP techn.info_įvadinė sklendė SEVA 745 HAWLE techn.info_įvadinė sklendė 2631
2.4.	Sklendės tipas	Atskiriamoji su pilno pratekėjimo skerspjuviu.	Atskiriamoji su pilno pratekėjimo skerspjuviu.	IMP techn.info_įvadinė sklendė SEVA 745 HAWLE techn.info_įvadinė sklendė 2631
2.5.	Korpuso ir dangčio medžiaga	Korpuso ir dangčio medžiaga Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį arba poliacetalis. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis.	IMP sklendė SEVA 745: Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS-400 pagal LST EN 1563. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų nėra, korpusas monolitinis. HAWLE sklendė 2631: Korpuso ir dangčio medžiaga – poliacetalis. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų nėra, korpusas monolitinis.	IMP techn.info_įvadinė sklendė SEVA 745 HAWLE techn.info_įvadinė sklendė 2631

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
2.6.	Ketaus korpuso ir dangčio vidaus ir išorės padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas sklendės tipas ir kodinis pavadinimas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“)	IMP techn.info_jvadinė sklendė SEVA 745 HAWLE techn.info_jvadinė sklendė 2631 IMP_GSK CERTIFIKATAS_ENG_31-12-2024
2.7.	Sklendės valdymo velenas	Medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės markės nei 1.4021 arba lygiavertis, pagamintas šalto valcavimo būdu.	Medžiaga - nerūdijantis plienas, 1.4021, pagamintas šalto valcavimo būdu.	IMP techn.info_jvadinė sklendė SEVA 745 HAWLE techn.info_jvadinė sklendė 2631
2.8.	Sklendės vidinės sudedamosios dalys	Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris arba poliacetalis arba lygiavertė, korozijai atspari medžiaga	Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris, korozijai atspari medžiaga	IMP techn.info_jvadinė sklendė SEVA 745 HAWLE techn.info_jvadinė sklendė 2631
2.9.	Skląstis (pleištas)	Žalvaris, pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį.	Žalvaris, pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį.	IMP techn.info_jvadinė sklendė SEVA 745 HAWLE techn.info_jvadinė sklendė 2631 IMP_DVGW_higienos sert. EPDM sandarinimas IMP_DVGW_higienos sert. RAL padengimas HAWLE Higienos sertifikatas įvadinės sklendės 2631
2.10.	Sklendės valdymas	<ul style="list-style-type: none"> Rankinis (valdymo ratas); Prailgintu valdymo velenu: 	<ul style="list-style-type: none"> Rankinis (valdymo ratas); Prailgintu valdymo velenu: 	IMP techn.info_jvadinė sklendė SEVA 745 HAWLE techn.info_jvadinė sklendė 2631

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksliai nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		<p>Valdymo veleno ilgis H (nurodoma užsakant) reguliuojamas</p> <p>ribose:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nuo 1400 mm iki 1800 mm; – Nuo 2000 mm iki 2500 mm. <p>Valdymo veleno medžiaga – plienas, karštai cinkuotas arba lygiavertė medžiaga;</p> <p>Apsauginio dėklo medžiaga – polietilenas arba lygiavertė medžiaga;</p> <p>Tvirtinimo elementai - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės nei A2 arba lygiavertis.</p>	<p>Valdymo veleno ilgis H reguliuojamas ribose:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nuo 1300 mm iki 1800 mm; – Nuo 2000 mm iki 2500 mm. <p>Valdymo veleno medžiaga – plienas, karštai cinkuotas;</p> <p>Apsauginio dėklo medžiaga – polietilenas;</p> <p>Tvirtinimo elementai - nerūdijantis plienas A2.</p>	
2.11.	Korpuso galas	<ul style="list-style-type: none"> • Srieginis galas; – Išorinis/vidinis; – Vidinis/vidinis. <p>Sriegis pagal LST EN 10226 arba lygiavertį;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Įmovinis galas PE vamzdžiams su korozijai atspariu fiksavimo žiedu. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. 	<ul style="list-style-type: none"> • Srieginis galas; – Išorinis/vidinis; – Vidinis/vidinis. <p>Sriegis pagal LST EN 10226;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Įmovinis galas PE vamzdžiams su korozijai atspariu fiksavimo žiedu. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1. 	<p>IMP techn.info_įvadinė sklendė SEVA 745</p> <p>HAWLE techn.info_įvadinė sklendė 2631</p> <p>IMP_DVGW_higienos sert. EPDM sandarinimas</p> <p>IMP_DVGW_higienos sert. RAL padengimas</p> <p>HAWLE Higienos sertifikatas įvadinės sklendės 2631</p>
3. VANDENTIEKIO „SWING“ TIPO ATBULINIŲ VOŽTUVŲ TECHINIAI REIKALAVIMAI			<i>(IMP NORVA 435)</i>	
3.1.	Gaminiui taikomi standartai	LST EN 1074-3 arba lygiavertis.	LST EN 1074-3	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435
3.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	Geriamasis vanduo	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
				IMP_DVGW_higienos sert. EPDM sandarinimas IMP_DVGW_higienos sert. RAL padengimas IMP ESD atbuliniai vožtuvai
3.3.	Nominalus slėgis PN 10; PN 16	Nominalus slėgis PN 10; PN 16	Nominalus slėgis PN 10; PN 16	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435
3.4.	Vožtuvo tipas	Pilno pratekėjimo, be vidinių kliūčių „Swing“ tipo	Pilno pratekėjimo, be vidinių kliūčių „Swing“ tipo	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435
3.5.	Konstrukcija	Be kontrastorio	Be kontrastorio	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435
3.6.	Atstumas tarp jungių plokštumų	Platus, serija 48 pagal LST EN 558.	Platus, serija 48 pagal LST EN 558.	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435
3.7.	Korpusas ir dangtis	Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus ne žemesnės klasės negu EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. Korpuso ir dangčio sandarinimo medžiaga – elastomeras atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų, veržlių ir poveržlių medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis	Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS-400 pagal LST EN 1563. Korpuso ir dangčio sandarinimo medžiaga – elastomeras atitinkantis LST EN 681-1. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų, veržlių ir poveržlių medžiaga – nerūdijantis plienas A2 klasės.	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435 IMP ESD atbuliniai vožtuvai
3.8.	Korpuso ir dangčio vidaus ir išorės padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“)	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435 IMP_DVGW_higienos sert. RAL padengimas IMP ESD atbuliniai vožtuvai IMP GSK CERTIFIKATAS_ENG_31-12-2024

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		standartas, su priedu, kuriame nurodytas vožtuvo tipas ir kodinis pavadinimas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus		
3.9.	Diskas	Kalusis ketus arba plienas. Diskas turi būti pilnai padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį	kalusis ketus EN-GJS-400 pagal LST EN 1563. Diskas padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1.	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435 IMP_DVGW_higienos sert. EPDM sandarinimas IMP ESD atbuliniai vožtuvai
3.10.	Korpuso sandarinimas	Elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį.	Elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1.	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435 IMP_DVGW_higienos sert. EPDM sandarinimas IMP ESD atbuliniai vožtuvai
3.11.	Velenas	Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 1.4021 / AISI420 markės arba lygiavertis.	Nerūdijantis plienas AISI 304 markės.	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435
3.12.	Pajungimas prie tinklo	Flanšinis. Flanšų pragrėžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. • DN50 (flanšas 4 skylių); • DN100 (flanšas 8 skylių); • DN150; (flanšas 8 skylių); • DN200; (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10);	Flanšinis. Flanšų pragrėžimas pagal LST EN 1092-2. • DN50 (flanšas 4 skylių); • DN100 (flanšas 8 skylių); • DN150; (flanšas 8 skylių); • DN200; (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10);	IMP techn.info_Atbulinis vožtuvas NORVA 435

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		<ul style="list-style-type: none"> • DN200; (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16); • DN300; (flanšas 12 skylių); • DN400; (flanšas 16 skylių). 	<ul style="list-style-type: none"> • DN200; (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16); • DN300; (flanšas 12 skylių); • DN400; (flanšas 16 skylių). 	
4. VANDENTIEKIO DISKINIAI ATBULINIAI VOŽTUVAI KARŠTAI CINKUOTI			(JAFAR 6534)	
4.1.	Korpusas	Karštai cinkuotas plienas.	Karštai cinkuotas plienas 1.0037/Zn	JAFAR techn.info_atbulinis vožtuvas 6534
4.2.	Diskas	Karštai cinkuotas plienas.	Karštai cinkuotas plienas 1.0037/Zn	JAFAR techn.info_atbulinis vožtuvas 6534
4.3.	Sandarinimas	EPDM ar NBR (Elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį.)	VITON (lygiavertis) arba EPDM ar NBR (pagal užsakymą), tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1)	JAFAR techn.info_atbulinis vožtuvas 6534 JAFAR HYGIENIC CERTIFICATE - 11-10-2026_PL+LT
4.4.	Spyruoklė	Be spyruoklės	Be spyruoklės (pagal užsakymą galima išimti)	JAFAR techn.info_atbulinis vožtuvas 6534
5. VANDENTIEKIO DISKINIAI ATBULINIAI VOŽTUVAI NERŪDIJANČIO PLIENO			(JAFAR 6534)	
5.1.	Korpusas	Nerūdijantis plienas ne mažiau kaip AISI 316	Nerūdijantis plienas AISI 316 (pagal užsakymą)	JAFAR techn.info_atbulinis vožtuvas 6534
5.2.	Diskas	Nerūdijantis plienas ne mažiau kaip AISI 316	Nerūdijantis plienas AISI 316 (pagal užsakymą)	JAFAR techn.info_atbulinis vožtuvas 6534
5.3.	Sandarinimas	EPDM ir NBR (Elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį.)	VITON (lygiavertis) arba EPDM ar NBR (pagal užsakymą), tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1)	JAFAR techn.info_atbulinis vožtuvas 6534 JAFAR HYGIENIC CERTIFICATE - 11-10-2026_PL+LT
5.4.	Spyruoklė	Su spyruokle	Su spyruokle	JAFAR techn.info_atbulinis vožtuvas 6534