

UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“

TECHNINĖS SĄLYGOS

Dyzelinio krosnių kuro (žymėto) pirkimas su pristatymo paslauga

Sąlygos, kiekiai ir terminai.

1. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (toliau – Įsigyjančioji organizacija) planuoja įsigyti dyzelinį krosnių kurą (žymėtą) (toliau – Kuras) ir jo pristatymo paslaugas iš tiekėjo.
2. Kuras bus naudojamas pagal poreikį, siekiant užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos tiekimą vartotojams (vykdant viešąjį interesą).
3. Perkamo Kuro kokybės rodikliai turi atitikti LST EN 590:2014 (arba lygiavertį) standartą ir Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomuosius rodiklius bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. 1–348/D1–1014/3–742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 153–7849) nustatytus reikalavimus (aktuali redakcija).
4. Kuro tiekimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
5. Tiekėjas įsipareigoja tiekti Kurą autotransportu adresu Pramonės g. 9, Alytus, pagal Įsigyjančiosios organizacijos poreikį partijomis.
6. Preliminarus numatomas nupirkti kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu 2 000 000 ltr. Kuro. Šis Kuro kiekis yra orientacinis, Įsigyjančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso šio Kuro kiekio.
7. Planiniu Kuro užsakymo atveju (nesant skubiam poreikiui) Kuras pateikiamas ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas, įskaitant poilsio ir šventines dienas, nuo užsakymo gavimo momento. Kuras esant skubiam poreikiui (avarijos, sutrikimai bei kitos nenumatytos priežastys) pateikiamas ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas įskaitant poilsio ir šventines dienas.
8. Įsigyjančioji organizacija pateikia Tiekėjui užsakymą dėl Kuro pristatymo el. paštu, nurodyma reikalingą Kuro poreikį. Užsakymas gali būti pateikiamas ir ne darbo valandomis.
9. Įsigyjančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visą nurodytą kiekį.
10. Kuras bus perkamas pagal Įsigyjančiosios organizacijos poreikį.
11. Kuro išpylimo į rezervuarus jungtys – DN80 ir DN100.
12. Kuro kiekis nustatomas pagal metrologiškai patikrintų kiekio skaitiklių, įrengtų ant autocisternų, rodmenis. Įsigyjančioji organizacija, norėdama patikrinti PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą Kuro kiekį pasilieka teisę pasverti kurą atvežusią autocisterną prieš ir po kuro iškrovimo, svarstyklėmis, skirtomis automobiliams sverti su galiojančia metrologine patikra, esančiomis adresu Pramonės g. 9, Alytus.
13. Autocisternos turi turėti įrengtą su galiojančia metrologine patikra, išpilamo kuro kiekio skaitiklį, kontrolei.
14. Tiekėjas su pristatytu Kuru Įsigyjančiajai organizacijai turi pateikti šiuos dokumentus (patvirtintus tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo asmens parašu):
 - 15.1 kuro kokybės pažymėjimą (sertifikatas) lietuvių kalba;
 - 15.2 krovinio gabenimo važtaraštį su nurodytu kuro kiekiu kilogramais, litrais ir kt.;

15.3 saugos duomenų lapą lietuvių kalba;

15.4 AB „Orlen Lietuva“ kainų protokolą (patvirtinta kopija), kuriame nurodyta Kuro užsakymo dieną galiojanti Kuro bazinė pardavimo kaina UAB „Okseta“ Kauno terminale, EUR/1 l, esant produkto temperatūrai +15°C (su akcizo mokesčiu) be PVM.

15.5 PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodoma kuro kaina su pristatymo paslauga, faktinis kuro kiekis litrais ir tonomis (t) prie +15 °C, kuro temperatūra °C, lyginamasis svoris t/m³, kuro kaina, transportavimo kaina.

15. Tiekėjas turi užtikrinti pristatomo Kuro tinkamumą naudoti pagal lauko oro temperatūrą.

16. Tiekėjas turi užtikrinti tiekiamo Kuro kokybę.

17. Tiekėjas turi pervežti Kurą tik tam tikslui pritaikytose, Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka metrologiškai patikrintose (kalibruotose) autocisternose.

18. Tiekėjo materialinė atsakomybė už krovinio pervežimą baigiasi tada, kai Kuro priėmimą krovinio važtaraštyje savo parašu patvirtina Kurą priėmęs Įsigyjančiosios organizacijos atstovas.

19. Atvežto Kuro kokybiniais parametrams patikrinti, pasirinktinai bus imami mėginiai.

20. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos su Kuro pateikimu ir pristatymu.