

Statinio projekto pavadinimas	Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV kabelių linijų Degaičių sen., Telšių r. sav., naujos statybos ir 110 kV OL Telšiai – Tryškiai (Unik Nr. 7800-2014-6017) Degaičių sen., Telšių r. sav. rekonstravimo projektas
-------------------------------	--

10 STATINIO TECHINIAI RODIKLIAI				11						
Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos							
I SKYRIUS SKLYPAS										
1. sklypo plotas	m ²	-								
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	-								
3. sklypo užstatymo tankumas	%	-								
II SKYRIUS PASTATAI										
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptamaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)		-								
2. Pastato bendrasis plotas. *	m ²	-								
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	-								
4. Pastato tūris. *	m ³	-								
5. Aukštų skaičius. *	vnt.	-								
6. Pastato aukštis. *	m	-								
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-								
7.1. 1 kambario	vnt.	-								
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-								
8. Energinio naudingumo klasė		-								
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-								
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		-								
11. Kiti papildomi pastato rodikliai		-								
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS										
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):										
1.1. Kelio kategorija	-	-								
1.2. Kelio ilgis*	km	-								
1.3. Kelio juostos plotis	m	-								
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	-								
1.5. Eismo juostos plotis	m	-								
1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m	-								
2. Geležinkeliai	-	-								
3. Gatvės:	-	-								
2021/08-03-TP-BD.BD				<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>0</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	6	7	0
Lapas	Lapų	Laida								
6	7	0								

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4. inžinerinių tinklų ilgis (rekonstruojamų) Esamas pavadinimas: Elektros tinklai - 110kV įtampos elektros oro linija Telšiai – Tryškiai, ilgis - 20,105 km (paskirtis – elektros tinklai iki 110kV įtampos), ypatingasis. Rekonstravimas. Unikalus Nr. 7800-2014-6017, statybos metai – 1961. Rekonstravimo metu, panaikinama esama jungtis atramoje Nr.23-24, pastatomos dvi naujos atramos ir linija padalinama į dvi dalis, suformuojant du naujus statinius (du naujus kadastrinius vienetų), kurių nauji pavadinimai: 110kV OL 30/110 kV Galaičių VE TP – Tryškiai ir 110kV OL Telšiai – 30/110 kV Galaičių VE TP.			
Naujų statinių ilgiai: 110kV OL 30/110 kV Galaičių VE TP – Tryškiai – 14,885 km ir 110kV OL Telšiai – 30/110 kV Galaičių VE TP – 5,22 km.			
4.1.1. rekonstruojamas ruožas 110kV OL Telšiai – 30/110 kV Galaičių VE TP *	km	0,125	
4.1.2. 110kV OL Telšiai – 30/110 kV Galaičių VE TP keičiamas esamas žaibosaugos trosas nauju žaibosaugos trosu su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)*	km	5,22	ŽTŠK kiekyje įvertintos atsargos esančios atramose
4.1.3. rekonstruojamas ruožas 110kV OL 30/110 kV Galaičių VE TP – Tryškiai *	km	0,131	
4.1.4. 110 kV KL Telšiai - 30/110 kV Galaičių VE TP*	km	2,312	
4.1.5. 110 kV KL 30/110 kV Galaičių VE TP - Tryškiai*	km	2,342	
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	-	
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	3x1; 630/95	
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	24;	
8. projektuojamų inkarinių atramų kiekis rekonstruojamoje linijoje 110 kV OL Telšiai - Tryškiai	vnt.	2	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
5.1. Tvorą (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba:			
2021/08-03-TP-BD.BD			Lapas 7
			Lapų 7
			Laida 0

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5.1.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt.	-	
5.1.2. inžinerinio statinio ilgis	m	-	
5.1.3. inžinerinio statinio aukštis	m	-	
5.2. 110kV įtampos skirstyklos statiniai, skirti 110 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžineriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai), ypatingas. Nauja statyba.	kompl.	-	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas Algis Virbalas

Ats. Nr. 29404, 2021-09-10

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

2021/08-03-TP-BD.BD

Lapas	Lapų	Laida
8	7	0