

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2024-07-03

DĖL ATSAKymo Į PATEIKTĄ KLAUSIMĄ

Pranešame, kad gautas klausimas 110kV OL Kvietiškis-Kapsai-Prienai ir ŽTŠK rekonstravimo rangos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

1) KLAUSIMAS: Techninių projektų SK projektinėse dalyse Darbų kiekių žiniaraščiuose nėra įvertinti metalinių atramų surinkimo ir pastatymo darbai. Prašome šiuos darbus įtraukti į Darbų kiekių žiniaraščius.

ATSAKYMAS: Atramų surinkimo ir pastatymo darbus prašome įsivertinti pagal SK dalies medžiagų žiniaraščius, kuriuose yra nurodytas konkretus įrengiamų atramų skaičius bei metalo konstrukcijų svoris.

Monika Puidokė, el. p. monika.puidoke@litgrid.eu, tel. +370 656 78627