

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2024-07-19

DĖL ATSAKymo Į PATEIKTĄ KLAUSIMĄ

Pranešame, kad gautas klausimas 1110/35/10 kV Sedos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

1) KLAUSIMAS: Prašome patikslinti Techninės užduoties (PU) punkto 4.26. "Suprojektuoti esamų inkarinių OL atramų keitimą į plienines gardelines.." reikalavimą, kokias ir kiek OL atramų reikia keisti? taip pat, jeigu reikia keisti OL atramas, prašome įtraukti jas į SPS 12 priedą. Darbų žiniaraštis (LITGRID AB) (papildyti skyriumi 140000).

ATSAKYMAS: Informuojame, kad koreguojama Techninė užduotis (PU): panaikinti 4.26. – 4.29. punktai ir patikslintas 4.25. punktas, išdėstant jį taip: „4.25. *Atlikti hidrogeologinius tyrimus skirstykloje. Geologinių tyrimų minimalus kiekis pastotėje - vienas bandomasis gręžinys 20 arų plotui, bet ne mažiau nei du bandomieji gręžiniai. Techninio projekto rengimo metu pateikti geologinių tyrimų ataskaitą.*“

PRIDEDAMA: 110 35 10 kV Sedos TP Techninė (projektavimo) užduotis (2024 07 19)

Monika Puidokė, el. p. monika.puidoke@litgrid.eu, tel. +370 656 78627