

**DĖL ATSAKymo Į PATEIKTUS KLAUSIMUS**

Pranešame, kad gauti klausimai Projekto „110-10 kV Miglos, Benaičių VE, Pabradės, Žiežmarių, Gargždų, Šakių, Rokiškio, Sūdėnų VE TSPĮ atnaujinimas“ techninio darbo projekto parengimo, TSPĮ įrangos įsigijimo ir jos keitimo darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

**1) KLAUSIMAS:** Pirkimo dokumentų kvalifikacinių reikalavimų 5 p. reikalauja, kad *Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki Paraiškos pateikimo būtų įvykdęs šiame punkte nurodytus svarbiausius darbus (išskyrus projektavimo paslaugas), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 200 000,00 Eur (be PVM) ir kurių atlikimas ir galutiniai rezultatai tinkami.*

Svarbiausiems darbams priskiriama statybos darbų (naujos statybos arba rekonstravimo, arba kapitalinio remonto) apimtis ypatingų statinių kategorijai priskiriamuose statiniuose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose):

*110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės arba 110 kV ar aukštesnės įtampos skirstyklos* teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių atnaujinimo ir derinimo darbai.

Siekiant sustiprinti konkurenciją, kad Pirkime galėtų dalyvauti daugiau Tiekėjų, prašome išplėsti ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą ir įtraukti į jį elektrines bei leisti naudotis elektrinių SCADA ir valdymo sistemų išplėtimo arba modernizacijos projektais kvalifikacijos patvirtinimui pagal šį punktą.

**1) ATSAKYMAS:** *Informuojame, kad patirtis įgyta vykdant elektrinių SCADA ir valdymo sistemų išplėtimo arba modernizacijos projektus atitiks 5 p. išdėstytą patirties reikalavimą, tik tuo atveju, jei šie projektai apėmė darbų apimtį su 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotėmis arba skirstyklomis.*

**2) KLAUSIMAS:** TSPĮ yra ta pati tiek ypatingam statiniui, tiek neypatingam, taip pat nesiskiria atsižvelgiant į objekte esamą įtampą. Prašome paaiškinti kodėl TSPĮ įrengimo darbų patirtis netinka neypatinguose statiniuose ir žemesnės įtampos objektuose pavyzdžiui ESO tinkle?

**2) ATSAKYMAS:** *Reikalinga patirtis ypatinguose statiniuose, nes projekto metu numatoma keisti užsakovo objektų, t. y. 110 transformatorių pastočių, kurios pagal galiojančią teisinį reguliavimą priskiriamos ypatingiesiems statiniams, įrangą (be TSPĮ, PLSĮ, PDT); pakeistą įrangą reikalinga suderinti su esama 110 transformatorių pastočių RAA ir perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio valdymo sistema.*

Kristina Každailė, tel. nr. +37064165996, el. p. kristina.kazdaile@litgrid.eu