

UAB „Enefit Wind“
Vito Gerulaičio g. 10-101, LT-08200, Vilnius

LITGRID AB
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius
El. paštas: info@litgrid.eu
dovile.lazauskaite@litgrid.eu

| 2024-03-20 Nr. 24SD-1226

DĖL ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO

2024-04-16 Nr. EW-2024-016

Pareiškėjas: LITGRID AB

Pareiškėjo kontaktiniai duomenys: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37068183738, dovile.lazauskaite@litgrid.eu

Objektas: Sūdėnų VE 20/110 kV TP Litgrid AB TSP|

Objekto adresas: Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Darbėnų sen.

Paskirtis: techninės sąlygos Objekto elektros tinklų ir įrenginių paprastajam remontui susijusiam su Litgrid AB 2024 m. kovo 19 rašte Nr. 24SD-1225 pateiktu prašymu ir sąlygomis vykdant investicijų projektą „110-10 kV Miglos, Benaičių VE, Pabradės, Žiezmarių, Gargždų, Šakių, Rokiškio, Sūdėnų VE TSP| keitimas“ Nr. PPTC23259.

1. Bendrieji reikalavimai Pareiškėjui:

1.1. Parengti atskirą techninio-darbo projekto (toliau – Projektas) dalį, skirtą Sūdėnų VE įrangos, susijusios su Projektu, atnaujinimui kartu su sąmata ir sustambintu darbų žiniaraščiu (darbų žiniaraštis papildomai pateikiamas redaguojamoje elektroninėje formoje *.xlsx) bei suderinti juos su UAB „Enefit Wind“. Derinimui pateikti failus.pdf formatu el. paštu andrius.jakas@enefitgreen.lt, jei vėliau nesuderinamas kitas UAB „Enefit Wind“ adresatas.

1.2. UAB „Enefit Wind“ neatlygintinai perduoti suderintą Projektą. Vieną skaitmeninį egzempliorių. Projekto dalys skaitmeninėje formoje turi būti pateikiamos atskiromis bylomis, o dokumentai atskirais failais *.pdf formatu ir redaguojama failų forma: sąmata ir sustambintas darbų žiniaraštis *.xls formatu, brėžiniai, schemas, planai *.dwg formatu, tekstiniai dokumentai *.doc formatu.

1.3. Sudaryti su UAB „Enefit Wind“ paslaugų atlikimo sutartį (toliau – Sutartis) dėl su šiuo Projektu susijusios, UAB „Enefit Wind“ žinioje esančios Sūdėnų VE įrangos, keitimo.

1.4. Organizuoti ir užtikrinti savalaikį Projekte numatytų sprendinių įgyvendinimą, įskaitant atitinkamų rangos sutarčių su rangovais sudarymą.

1.5. Paslaugų suteikimo tvarką ir apmokėjimą numatyti Sutartyje.

1.6. Projektavimo metu, atsiradus būtinybei, UAB „Enefit Wind“ turi teisę pakeisti šias projektavimo sąlygas arba jų dalį Sutartyje numatytomis sąlygomis.

2. Techninės sąlygos:

- 2.1. Suprojektuoti ir pakeisti esamus VEP dalies optoelektrinius keitiklius (RS232/optika) skirtus sujungimui tarp LITGRID AB TSPĮ ir VEP parko valdiklio. Projektuoti prisitaikant prie esamo maitinimo, arba pateikti ir sumontuoti reikiamus maitinimo keitiklius;
- 2.2. Suprojektuoti ir pakeisti esamus VEP dalies šviesolaidinius jungiamuosius kabelius tarp optoelektrinių keitiklių ir ODF įrenginių;
- 2.3. Kadangi negalima keisti teleinformacijos apimtys, išlaikyti esamus ryšio protokolus, jo nustatymus ir teleinformacijos apimtį.
- 2.4. VEP dalies RAA įrenginiai, VEP valdikliai ir VEP EEA įrenginiai ir jų nustatymai nekeičiami.

Direktorius

Donatas Celešius

Originalas siunčiamas nebus