

**PRIEŠGAISRINIO INVENTORIAUS (GESINTUVŲ IR VIDAUS VANDENTIEKIO (ŽARNŲ, ČIAUPŲ)
PATIKROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ BEI PREKIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. PIRKIMO OBJEKTAS :

1.1. Pirkimo objektas – Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Užsakovas) priešgaisrinio inventoriaus (gesintuvų ir vidaus vandentiekio (žarnų, čiaupų) patikros ir aptarnavimo paslaugų bei prekių pirkimas (toliau – **Paslaugos/Prekės**), BVPŽ kodas 50413200-5 Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos.

Papildomi BVPŽ kodai:

35111300-8 Ugnies gesintuvai

22800000-8 Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti spausdinti raštinės reikmenys

1.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, Tiekėjas pateikdamas Pasiūlymą turi siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį.

1.3. Sutarties trukmė – 24 mėnesiai, su galimybe pratęsti 12 mėnesių.

1.4. Planuojamas nupirkti prekių/paslaugų kiekis nurodytas priede Nr. 1 „PLANUOJAMI NUPIRKTI PRELIMINARŲS PREKIŲ/PASLAUGŲ KIEKIAI“.

1.5. Nurodytas preliminarus prekių/paslaugų kiekis. Užsakovas turi teisę koreguoti nurodytus kiekius tarp eilučių, neviršijant bendros Sutarties kainos. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visą nurodytą kiekį ar bet kokią jo dalį.

1.6. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, įsakymo 4.4.4. papunkčiu <pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:>

4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

1.7. Pirkimo sutartis bus pasirašoma el. parašais, pirkimo sutarties vykdymo metu teikiami aktai, jei tokie bus, ir kiti su Paslaugomis/ Prekėmis bei jų teikimu susiję dokumentai bus el. formos, su Paslaugomis/ Prekėmis bei jų teikimu susiję Užsakovo ir Tiekėjo susirašinėjimais vyks tik el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. Išimtiniais atvejais su pirkimo sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkantysis subjektas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Apraše. Pirkimo sutarties vykdymo metu mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Priešgaisrinės saugos užtikrinimas, gaisrų prevencijos priemonių įgyvendinimas.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS/PREKĖS

3.1. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos paslaugos/prekės nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr.2 „TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS/PREKĖMS“.

4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

4.1. Techninės specifikacijos 1 priedas „PLANUOJAMI NUPIRKTI PRELIMINARŲS PREKIŲ/PASLAUGŲ KIEKIAI“;

4.2. Techninės specifikacijos 2 priedas „TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS/PREKĖMS“;

4.2. Techninės specifikacijos 3 priedas „PRIEŠGAISRINIO INVENTORIAUS SURINKIMO PATIKRAI VIETŲ SĄRAŠAS“.

PLANUOJAMI NUPIRKTI PRELIMINARŪS PREKIŲ / PASLAUGŲ KIEKIAI

Eil. Nr.	Pirkimo objekto dalies pavadinimas	Planuojami kiekiai vnt., apimtys 36 mėn.
1	2	3
1.	Prekės	
1.1.	Gesintuvas MG - 1 kg	5
1.2.	Gesintuvas MG - 2 kg	10
1.3.	Gesintuvas MG - 3 kg	10
1.4.	Gesintuvas MG – 4 kg	10
1.5.	Gesintuvas MG – 6 kg	10
1.6.	Gesintuvas MG – 9 kg	10
1.7.	Gesintuvas MG – 12 kg	5
1.8.	Gesintuvas MG – 25 kg	5
1.9.	Gesintuvas MG - 50 kg	5
1.10.	Gesintuvas AG-2 kg	5
1.11.	Gesintuvas AG-5 kg	5
2.	Gesintuvų techninis patikrinimas* (Paslaugos)	
2.1.	Gesintuvo MG – 1 kg	870
2.2.	Gesintuvo MG – 2 kg	3240
2.3.	Gesintuvo MG – 3 kg	3
2.4.	Gesintuvo MG – 4 kg	1420
2.5.	Gesintuvo MG - 6 kg	4390
2.6.	Gesintuvo MG - 9 kg	115
2.7.	Gesintuvo MG - 12 kg	230
2.8.	Gesintuvo MG – 25 kg	30
2.9.	Gesintuvo MG – 50 kg	3
2.10.	Gesintuvo AG - 2 kg	20
2.11.	Gesintuvo AG - 5 kg	15
3.	Vidaus priešgaisrinio vandentiekio techninis patikrinimas (Paslaugos)	
3.1.	Vidaus priešgaisrinio vandentiekio (žarnų, čiaupų) patikra (perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti ar jie neužrūdiję, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, čiaupo dureles užplombuoti, užklijuoti lipdukus. Patikros rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą)	100
4.	Lauko požeminio hidranto patikrinimas (Paslaugos)	
4.1.	Lauko požeminio hidranto patikra	60
5.	Gesintuvų pildymas (Paslaugos)	
5.1.	Gesintuvo MG – 1 kg	10
5.2.	Gesintuvo MG – 2 kg	10
5.3.	Gesintuvo MG – 3 kg	3
5.4.	Gesintuvo MG – 4 kg	10
5.5.	Gesintuvo MG - 6 kg	10
5.6.	Gesintuvo MG - 9 kg	10
5.7.	Gesintuvo MG - 12 kg	10
5.8.	Gesintuvo MG – 25 kg	3

5.9.	Gesintuvo MG – 50 kg	3
5.10.	Gesintuvo AG - 2 kg	3
5.11.	Gesintuvo AG - 5 kg	3
6.	Detalės ir jų keitimas (Paslaugos)	
6.1.	Gesintuvų MG (< 25 kg) paleidimo – uždarymo įrenginio keitimas	50
6.2.	Gesintuvų MG (>= 25 kg) paleidimo - uždarymo įrenginio keitimas	50
6.3.	Gesintuvų MG (< 25 kg) žarnelės su difuzoriumi keitimas	50
6.4.	Gesintuvų MG (> 25 kg) žarnelės su difuzoriumi keitimas	50
6.5.	Gesintuvų MG (< 25 kg) manometro keitimas	50
6.6.	Gesintuvų MG (>= 25 kg) manometro keitimas	50
6.7.	Gesintuvų apsauginio kaiščio keitimas	50
6.8.	Gesintuvų AG (2-5kg) paleidimo - uždarymo įrenginio keitimas	10
6.9.	Gesintuvų AG (2-5 kg) žarnos su difuzoriumi keitimas	10
6.10.	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - žarna su jungtimis Ø 51	10
6.11.	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - čiaupas Ø 51	10
6.12.	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - švirkštas Ø 51	10
6.13.	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - greitoji jungtis Ø 51	10
6.14.	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - žarna su jungtimis Ø 66	10
6.15.	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - čiaupas Ø 66	10
6.16.	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - švirkštas Ø 66	10
6.17.	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - greitoji jungtis Ø 66	10
6.18.	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - gaisrinio čiaupo pakabinama spintelė	5
7.	Evakuacinių planų sudarymas (Paslaugos)	
7.1.	Evakuacinių planų sudarymas (A3, A4 formatas)	10

* atlikus gesintuvo techninį patikrinimą ir esant teigiamiems gesintuvo techninės priežiūros rezultatams, užplombuojamas išleidimo mechanizmas ir ant gesintuvo korpuso priklijuojamas lipdukas su atitinkamomis žymomis.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS / PASLAUGOMS

1. Gaisrų gesinimo įrenginių patikros, užpildymo, remonto ir priežiūros paslaugos.

1.1. Paslaugų aprašymas ir reikalavimai:

1) Gaisrų gesinimo įrenginių patikros, užpildymo, remonto ir priežiūros paslaugos turi būti atliktos kokybiškai vadovaujantis galiojančiomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis ir Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis.

2) Vykdytojas pasiima gaisrų gesinimo įrenginius iš Užsakovo ir grąžina Užsakovui savo transportu Techninės specifikacijos 3 priede nurodytais adresais.

3) Vykdytojas privalo paimti gaisrų gesinimo įrenginius patikrai, užpildymui, remontui ir techninei priežiūrai atlikti ne ilgiau nei per 48 val. nuo paraiškos gavimo elektroniniu laišku.

4) Vykdytojas gaisrų gesinimo įrenginių patikrą, užpildymą, remontą ir techninę priežiūrą turi atlikti ir grąžinti įrenginius Užsakovui per 3 darbo dienas, remontą – per 5 darbo dienas.

5) Vykdytojas atliktiems darbams suteikia 12 mėn. garantiją ir privalo savo lėšomis per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo pašalinti per šį gaisrų gesinimo įrenginių eksploatacijos laikotarpį dėl Vykdytojo kaltės atsiradusius trūkumus.

6) Esant teigiamiems gesintuvo techninės priežiūros rezultatams, Vykdytojas užplombuoja išleidimo mechanizmą, o ant gesintuvo korpuso priklijuoja lipduką su atitinkamomis žymomis.

7) Vykdytojas privalo priešgaisrinį inventorių surinkti patikrai ir pristatyti Užsakovo nurodytais adresais visoje Lietuvoje į visus padalinius (priedas Nr. 3) bei kiekvienam padaliniui atskirai išrašyti PVM sąskaitas faktūras ir kartu pateikti priėmimo - perdavimo aktus.

2. Gesintuvas/ Prekės

2.1. Prekės aprašymas ir reikalavimai:

1) Siūlomos Prekės atitiktis sertifikatas, ženklinimas Gaisrinės įrangos atitiktis ženklas (toliau - GĮAŽ). GĮAŽ turi būti ženklinama gaisrinė įranga, kurios atitiktis buvo įvertinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro, išduotas atitiktis sertifikatas, liudijantis, kad produkcija atitinka standarto arba kito normatyvinio dokumento keliamus privalomuosius reikalavimus.

2) Prekės turi būti patiektos per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

3. Patikros lipdukas (Vidaus priešgaisrinis vandentiekis)

3.1. Prekės aprašymas ir reikalavimai:

Saugos ir sveikatos ženklų gaminimui yra taikomi reikalavimai nurodyti Lietuvos standartuose LST ISO 7010:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, naudojami darbo ir viešose vietose“ ir LST ISO 3864-1:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešose vietose projektavimo principai“. Saugos ženklai turi būti įrengti pagal aukščiau nurodytų nuostatų reikalavimus.

Galima naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, klijuoti ant švaraus, sauso ir lygaus paviršiaus. Medžiaga PVC lipdukas (atsparus vandeniui).

PRIEŠGAISRINIO INVENTORIAUS SURINKIMO PATIKRAI VIETŲ SĄRAŠAS

Padalinio pavadinimas	Priešgaisrinio inventoriaus surinkimo patikrai adresas
Centrinė administracija	Savanorių pr. 176, Vilnius
Centrinė administracija	Pramonės pr. 11 a, Kaunas
Anykščių regioninis padalinys	Vilniaus g. 105 A, Anykščiai
Biržų regioninis padalinys	J. Basanavičiaus g. 58, Biržai
	Biržų g. 95, Pasvalys
Dubravos regioninis padalinys	Laumėnų g. 2, Girionys, Kauno raj.
Druskininkų regioninis padalinys	M.K. Čiurlionio g.96, Druskininkai
Ignalinos regioninis padalinys	Pušų g. 9, Ignalina
Jurbarko regioninis padalinys	Miškininkų g.10, Jurbarkas
Kazlų Rūdos regioninis padalinys	Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda
Kretingos regioninis padalinys	Žemaitės al. 10, Kretinga
Kuršėnų regioninis padalinys	Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių r.
Mažeikių regioninis padalinys	Sedos g.51, Mažeikiai
Nemenčinės regioninis padalinys	Vilniaus g. 22, Mickūnai, Vilniaus r. sav.
Panevėžio regioninis padalinys	Tiekimo g. 8B, Panevėžys
Prienų regioninis padalinys	Miškininkų g. 2, Ignacavos k., Prienų r.
Radviliškio regioninis padalinys	Šiaulių g. 31, Radviliškis
	Gedimino 52, Janušavos k., Kėdainių raj.
Raseinių regioninis padalinys	Akacijų g. 1, Norgėlų k., Raseinių r.
Rokiškio regioninis padalinys	Sakališkio g. 2, Rokiškis
Šakių regioninis padalinys	Miško g. 1, Giedručių k., Šakių r. sav.
	Draugystės g. 1F, Lekėčiai, Šakių r. sav.
Šalčininkų regioninis padalinys	Nepriklausomybės g. 33, Šalčininkai
	Užupio g. 4, Jašiūnai, Šalčininkų r. sav.
Šilutės regioninis padalinys	M. Lietuvos g. 38, Saugos, Šilutės raj.
	Nemuno g. Nr.15, Šilutė
Švenčionėlių regioninis padalinys	Žeimenos g. 68, Švenčionėliai
Tauragės regioninis padalinys	Vytauto g. 134, Tauragė
Telšių regioninis padalinys	Miškininkų g. 4, Telšiai
Trakų regioninis padalinys	Trakų g. 83, Rūdiškės, Trakų r.
	Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys

Ukmergės regioninis padalinys	Vilniaus 140, Ukmergė
Varėnos regioninis padalinys	Miškininkų g. 5, Varėna
	Miškininkų g. 11, Valkininkai
Panevėžio medelynas	Kaimiško g. 9, Kaimiško k., Panevėžio r.
Anykščių medelynas	Šeimyniškių g.35, Pavarių II k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.
Dubravos medelynas	Miškininkų g. 7, Vaišvydavo k., Kauno r. sav.
Kretingos medelynas	Girininkijos g. 2, Juzumų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.
Vainagių medelynas	Vainagių k. 2, Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.
Radviliškio medelynas	Šiaulių g. 8, Radviliškis
Raseinių medelynas	Bardiškių k. 1, Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
Raudondvario medelynas	Medelyno g. 1, Raudondvaris, Kauno r. sav.
Telšių medelynas	Jonauskių g. 8, Patausalės k., Telšių r. sav.
Strošiūnų medelynas	Strošiūnų k., Elektrėnų sav.
Varėnos medelynas	Medelyno g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos r. sav.