

Šiaulių miesto švietimo, ugdymo ir kitose įstaigose įdiegtos automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemos, išplėstos išmaniuoju elektros ir šalto vandens apskaitos ir kontrolės funkcionalumu, aptarnavimo paslaugų sutarties Nr. SŽ- 279
5 priedas

Sistemoje formuojamų įvykių, dėl kurių informacija teikiama MKS ir įstaigai, kuriai skirtas pranešimas, el. paštu, sąrašas

Įvykiai	Įvykio kategorija	Įvykio taisyklė
Per žema temperatūra pastate virš 4 val. darbo valandomis (pirmadienis-penktadienis, nuo 8:00 iki 17:00)	Kritinis	Šildymo sezono metu Pastate esanti temperatūra nukrito žemiau nei nustatyta riba ilgiau kaip 4 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga < 17 °C, ikimokyklinio ugdymo įstaiga < 19°C)
Per žema temperatūra pastate virš 4 val. ne darbo valandomis ir savaitgaliais	Kritinis	Šildymo sezono metu Pastate esanti temperatūra nukrito žemiau 14°C ilgiau kaip 4 val.
Per aukšta temperatūra pastate virš 4 val. darbo valandomis (pirmadienis-penktadienis, nuo 8:00 iki 17:00)	Kritinis	Šildymo sezono metu, kai lauko temperatūra <+10°C, Pastate esanti temperatūra pakilo aukščiau nei nustatyta riba ilgiau kaip 4 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga > 22 °C, Ikimokyklinio ugdymo įstaiga >24 °C)
Per aukšta temperatūra pastate virš 4 val. ne darbo valandomis ir savaitgaliais	Kritinis	Šildymo sezono metu, kai lauko temperatūra <+5°C, Pastate esanti temperatūra pakilo aukščiau nei nustatyta riba ilgiau kaip 4 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga > 20 °C, Ikimokyklinio ugdymo įstaiga >20 °C)
Per žema temperatūra pastate virš 2 val. darbo valandomis (pirmadienis-penktadienis, nuo 8:00 iki 17:00)	Įspėjamasis	Šildymo sezono metu Pastate esanti temperatūra nukrito žemiau nei nustatyta riba ilgiau kaip 2 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga < 17 °C, ikimokyklinio ugdymo įstaiga < 19°C)
Per žema temperatūra pastate virš 2 val. ne darbo valandomis ir savaitgaliais	Įspėjamasis	Šildymo sezono metu Pastate esanti temperatūra nukrito žemiau 14°C ilgiau kaip 2 val.

Per aukšta temperatūra pastate virš 2 val. darbo valandomis (pirmadienis-penktadienis, nuo 8:00 iki 17:00)	Išpėjamas	Šildymo sezono metu, kai lauko temperatūra $< +10^{\circ}\text{C}$, Pastate esanti temperatūra pakilo aukščiau nei nustatyta riba ilgiau kaip 2 val. (Gimnazija/progimnazija/kita įstaiga $> 21^{\circ}\text{C}$, Ikimokyklinio ugdymo įstaiga $> 24^{\circ}\text{C}$)
Per didelis elektros suvartojimas (pagal Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) nakties metu (nuo 24:00 iki 5:00)	Informacinis	Pastate elektra buvo vartojama daugiau nei 5 kWh/val. (pastatams su baseinu - daugiau nei 7 kWh/val.)
Vandens suvartojimas (pagal Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) naktį (24:00-5:00)	Informacinis	Pastate nakties metu (24:00 - 5:00) yra vartojamas vanduo (didesnis nei 50L ($0,05\text{ m}^3$) per valandą)
Vandens suvartojimas pagal (Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) naktį (24:00-5:00)	Kritinis	Pastate nakties metu (24:00 -5:00) yra didelis vandens vartojimas (didesnis nei 500L ($0,5\text{ m}^3$) per valandą)
Vandens suvartojimas pagal (Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) savaitgaliais (5:00-23:00)	Kritinis	Pastate savaitgaliais (5:00-23:00) yra didelis vandens vartojimas (didesnis nei 500L ($0,5\text{ m}^3$) per valandą)
Vandens suvartojimas pagal (Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) darbo dienomis (5:00-23:00)	Kritinis	Pastate darbo dienomis (5:00-23:00) yra didelis vandens vartojimas (didesnis nei 3000L (3 m^3) per valandą)
Vandens suvartojimas pagal (Paslaugų gavėjo nustatytą reikšmę) įstaigoms su baseinu darbo dienomis ir savaitgaliais (5:00-23:00)	Kritinis	Pastate darbo dienomis ir savaitgaliais (5:00-23:00) yra didelis vandens vartojimas (didesnis nei 3000L (3 m^3) per valandą)
Viršyta instaliuota galia	Informacinis	Pastate viršyta nustatyta galia