

PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIŲ
PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO NR. 746012

Du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Eproma“**, juridinio asmens kodas 133797095, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 301, LT-50123 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kirvaičio, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės, toliau kartu šioje viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **priešgaisrinės signalizacijos įrenginių** (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas) ir iškrovimą, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.
- 1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMU ligoninė Kauno klinikos Eivenių g.2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Tiekėjas prekę/es turi pristatyti nurodytu adresu/įkelti į nurodytą patalpą savo transportu ir išlaidomis, iš anksto su pirkėju suderinęs prekės pristatymo laiką.

- 1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

- 2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis, numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.
- 2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	20.661,16 Eur (dvidešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras 16 ct)
PVM	4.338,84 Eur (keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai 84 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	25.000,00 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct)

- 2.3. Pirkėjas nebegali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekama maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.
- 2.4. Sutarties vykdymo metu Prekės įsigyjamos pagal sutarties 2 priede nurodytus įkainius. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.
- 2.5. Prekių užsakymų teikimas teikėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja tiekti prekių teikėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties

specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistema „SABIS“ (<https://sabis.nbfc.lt/>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacine sistema „SABIS“. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtose Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekėją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Darius Pasiukevičius	Kęstutis Lašinskas
Adresas	Savanorių pr.301, Kaunas	Eivenių g.2, Kaunas
Telefonas	+370 65066200	+370 326805
Faksas		
El. paštas	darius.pasiukevicius@eproma.lt	kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Eglė Mirklienė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliaunurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Darius Pasiukevičius	Sandra Adomaitė
Adresas	Savanorių pr.301, Kaunas	Eivenių g.2, Kaunas
Telefonas	+370 65066200	+370 326339
Faksas		
El. paštas	darius.pasoiukevicius@eproma.lt	sandra.adomaitė @kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai, nurodyti aukščiau) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2024 m. sausio 22 d.) (svetainė pasiekiama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1. punkte nurodyta eilės tvarka.

9.6. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant

ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų tiekėjas įsipareigoja Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos.“

9.7. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.6 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas
UAB "Eproma"

Savanorių pr. 301, 50123 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133797095
PVM mokėt. kodas LT337970917
A.s LT78 7044 0600 0309 3479
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius
Darius Kirvaitis
2024 m. _____ d.

Pirkėjas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB "Swedbank"

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2024 m. _____ d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Prekės pavadinimas, techniniai duomenys, gamintojas*
1.	Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: Bazė turi būti suderinama su Nr.2 ir Nr.3 pozicija; Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis); Spalva: balta	vnt	<i>Montavimo bazė SLC serijos B501AP-W, išmatavimai: 61 mm x 102mm, darbinė temperatūra: -30°C...+70°C, IP klase: IP21 Gamintojas: Schneider electric</i>
2.	Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-7 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C±10°C; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	<i>Adresinis optinis dūmų jutiklis 22051E, ESMI, SLC serija darbinė temperatūra: -30°C...+70°C, EN 54-7, EN 54-17 standartas, PVC korpusas, baltos spalvos, IP40 klasė. Suderinama su bazėmis: B501, B501DG, B524RTE Gamintojas: Schneider electric</i>
3.	Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-7 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C±10°C; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE B501AP-IV Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051EI su izoliatoriumi arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	<i>Adresinis optinis dūmų jutiklis su izoliatoriumi 22051IE, ESMI, SLC serija darbinė temperatūra: -30°C...+70°C, EN 54-7 standartas, PVC korpusas, baltos spalvos, IP40 klasė. Suderinama su bazėmis: B501, B501DG, B524RTE B501AP-IV Gamintojas: Schneider electric</i>
4.	Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-3 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -25°C iki +70°C±10 °C; Apsaugos klasė –Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis- aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; Sirenos korpuso spalva – raudona; Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WSO-PR-N33 arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	<i>Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena WSO-PR-N33, SLC serija, darbinė temperatūra: -25...+70°C, EN 54-3 standartas, Reguliuojamas 3 padėčių garsumas, PVS korpusas raudonos spalvos, garso lygis 95dB(A)±3dB, Suderinamumas su bazėmis – B501AP Gamintojas: Schneider electric</i>
5.	Gaisro signalizacijos patalpų vidinis švyturys turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-3 arba lygiavertis Švyturio korpusas PVC medžiaga arba analogas; Švyturio korpuso spalva – raudona; Švyturio suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WST-PR-N33 arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	<i>Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė blykstė: WSOT-PR-N33, SLC serija, darbinė temperatūra: -25...+70°C, EN 54-3 standartas, Raudonos spalvos PVS korpusas, Suderinama su B501AP baze Gamintojas: Schneider electric</i>
6.	Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-11 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -10°C iki +55°C±10°C; Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24	vnt	<i>Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute MCP5A, Darbinė temperatūra: -30°C...+70°C, Standartas EN 54-11,</i>

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Prekės pavadinimas, techniniai duomenys, gamintojas*
	Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; Bendras daviklio žymuo – MCP5A arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).		<i>IP klasė 67, Korpusas raudonas, RAL 3001 Gamintojas: Schneider electric</i>
7.	Adresinis relinis kontaktas automatikos valdymui turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN54-18 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -20°C iki +60°C ±10°C Bendras žymuo – EM201E arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	<i>Adresinis išėjimo modulis EM201E, ESMI, SLC Darbinė temperatūra: -20°C...+60°C, Standartas EN 54-17, EN 54-18, Darbinis voltažas: 15 to 32VDC, Gamintojas: Schneider electric</i>
8.	Nuotolinis gaisro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas –EN 54 arba lygiavertis; Aplinkos darbinė temperatūra -10°C iki +60°C±10 °C; Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; Jutiklio korpuso spalva – balta; Bendras daviklio žymuo – ERI-10 Mini Disc arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	<i>Gaisro jutiklio indikatorius ERI-10, Standartas –EN 54, Darbinė temperatūra: -10°C iki +60°C±10 °C PVS korpusas baltos spalvos Gamintojas: Schneider electric</i>

Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnį techninių parametrų. **Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus.**

2. Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Sutarties vertė: 25.000,00 Eur su PVM.

3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas). Planuojama prekių tiekimo sutartis 12 mėn. laikotarpiui.

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Įkainis vnt be PVM, Eur	Įkainis vnt su PVM, Eur
1	Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: Bazė turi būti suderinama su Nr.2 ir Nr.3 pozicija; Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis); Spalva: balta	vnt	5,41	6,5461
2	Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-7 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C±10°C; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	38,76	46,8996
3	Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-7 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C±10°C; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE B501AP-IV Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051EI su izoliatoriumi arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	45,55	55,1155
4	Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-3 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -25°C iki +70°C±10 °C; Apsaugos klasė –Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; Sirenos korpuso spalva – raudona; Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WSO-PR-N33 arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	93,06	112,6026
5	Gaisro signalizacijos patalpų vidinis švyturys turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-3 arba lygiavertis Švyturio korpusas PVC medžiaga arba analogas; Švyturio korpuso spalva – raudona; Švyturio suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WST-PR-N33 arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	54,91	66,4411

6	Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-11 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -10°C iki +55°C±10°C; Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; Bendras daviklio žymuo – MCP5A arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	68,8	83,248
7	Adresinis relinis kontaktas automatikos valdymui turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN54-18 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -20°C iki +60°C ±10°C Bendras žymuo – EM201E arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	60,51	73,2171
8	Nuotolinis gaisro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas –EN 54 arba lygiavertis; Aplinkos darbinė temperatūra -10°C iki +60°C±10 °C; Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; Jutiklio korpuso spalva – balta; Bendras daviklio žymuo – ERI-10 Mini Disc arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis).	vnt	6,22	7,5262

Tiekėjas
Direktorius
Darius Kirvaitis
2024 m. _____d.

Pirkėjas
Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2024 m. _____d.

