

Elektroninio dokumento nuorašas

**POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ IR DARBO ĮRENGINIŲ
TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO
SUTARTIS Nr. 22/003-23 /**

Vilnius

2023 m. kovo 21 d.

Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA, atstovaujama Technikos kontrolės tarnybos direktoriaus [redacted], veikiančio pagal 2021-06-29 įgaliojimą Nr.113 (toliau – VYKDYTOJAS) ir UAB „Utenos šilumos tinklai“, atstovaujama direktoriaus [redacted] veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – UŽSAKOVAS), sudarėme šią potencialiai pavojingų įrenginių ir darbo įrenginių techninės būklės tikrinimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Potencialiai pavojingų įrenginių ir darbo įrenginių (toliau – Įrenginių) techninės būklės tikrinimas po sumontavimo ir naudojimo metu.

1.2. Techninės būklės tikrinimo sąvoka apima įrenginių naudojimo ir priežiūros teisės norminiuose aktuose, gamintojo pateiktuose įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais atliekamas naudojamo įrenginio apžiūra, įrenginio parametrų, rodančių, kad jis atitinka saugos reikalavimus, patikrinimus, įrenginio bandymus ir kitus įrenginio saugos atitikties įvertinimo veiksmus.

1.3. Vykdam šią Sutartį tikrinami įrenginiai ar jų grupės bei kategorijos, atliekamų patikrinimų tipai ir, jei reikia, kitos specialios sąlygos yra nurodomos šios Sutarties 1 priede, kuris laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

1.4. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme ir kituose darbo įrenginių naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

2. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. VYKDYTOJAS, vadovaudamasis Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Įrenginių montavimą, priežiūrą, techninės būklės tikrinimą, bei įrenginių techniniais dokumentais, atlieka UŽSAKOVU Įrenginių techninės būklės tikrinimus, paruošia su šiais patikrinimais susijusią techninę dokumentaciją.

2.2. VYKDYTOJAS Įrenginių techninės būklės tikrinimus atlieka teisės aktuose ir/arba Įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka su UŽSAKOVU suderintu laiku ir sutartoje vietoje.

2.3. VYKDYTOJAS pateikia UŽSAKOVUI tikrinimo rezultatų ataskaitą ir išvadas apie Įrenginio techninę būklę ir tinkamumą naudoti. Vienas ataskaitos egzempliorius lieka pas UŽSAKOVĄ, kitas lieka pas VYKDYTOJĄ.

2.4. VYKDYTOJAS įsipareigoja apdrausti savo veiklą profesinės civilinės atsakomybės draudimu.

2.5. Teikdamas paslaugas VYKDYTOJAS įsipareigoja laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

2.6. Jeigu VYKDYTOJAS dėl kokios nors priežasties negali vykdyti šios Sutarties ar laikytis nustatytų Įrenginių techninių tikrinimų terminų, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas apie tai jis informuoja UŽSAKOVĄ. Šiuo atveju abi Šalys priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų.

3. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. UŽSAKOVAS paveda VYKDYTOJUI atlikti jam priklausančių Įrenginių techninės būklės tikrinimus.

3.2. UŽSAKOVAS paruošia Įrenginius techninės būklės tikrinimui teisės aktuose ir/arba Įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka.

3.3. UŽSAKOVAS įsipareigoja prieš 5 darbo dienas raštu pranešti VYKDYTOJUI apie numatomą įrenginio techninės būklės patikrinimą, nurodant įrenginio identifikacinius duomenis (Įrenginio buvimo vietą, gamyklinį/registravimo numerį ir pan.), patikrinimo rūšį, vietą, datą ir laiką.

3.4. Įrenginio patikrinimo metu UŽSAKOVAS pateikia VYKDYTOJUI visus būtinus Įrenginio techninius dokumentus ir sudaro saugias darbo sąlygas Įrenginio techninės būklės tikrinimui.

3.5. Įrenginio patikrinimo metu UŽSAKOVAS užtikrina atsakingo už nuolatinę Įrenginio priežiūrą asmens dalyvavimą.

3.6. Jeigu UŽSAKOVAS sutartu laiku neparuošia įrenginio ar jo techninių dokumentų, prieš 2 (dvi) dienas raštu nepraneša VYKDYTOJUI, kad paslaugų nebus galima teikti ir VYKDYTOJAS dėl to patiria faktinius nuostolius, UŽSAKOVAS privalo juos atlyginti.

3.7. UŽSAKOVAS įsipareigoja nedelsiant pranešti VYKDYTOJUI apie Įrenginių avarijas ar incidentus.

4. PASLAUGŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad VYKDYTOJAS suteiktas paslaugas perduoda, o UŽSAKOVAS priima pagal Įrenginio techninės būklės tikrinimo ataskaitą, kuri yra lygiavertė suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktui ir pateikus Įrenginio techninės būklės tikrinimo ataskaitą, papildomo suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo akto sudaryti neprivaloma.

4.2. Laikoma, kad Įrenginio techninės būklės tikrinimo ataskaita įteikta tinkamai, jeigu ji įteikiama UŽSAKOVO darbuotojui tiesiogiai arba atskirai susitarus (žodžiu ar raštu) su UŽSAKOVU Įrenginio techninės būklės tikrinimo ataskaita išsiunčiama UŽSAKOVUI šioje Sutartyje nurodytu pašto adresu, fakso numeriu arba elektroninio pašto adresu, o UŽSAKOVAS per 5 darbo dienas nuo Įrenginio techninės būklės tikrinimo ataskaitos gavimo dienos raštu nepateikė jokių tinkamai pagrįstų pretenzijų dėl suteiktų paslaugų kokybės.

4.3. UŽSAKOVUI nevykdant sutartinių įsipareigojimų, VYKDYTOJAS, apie tai informavęs UŽSAKOVĄ raštu, turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą pagal šią Sutartį ir tai nebus laikoma Sutarties pažeidimu.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. VYKDYTOJAS atsako už Įrenginių techninės būklės tikrinimą šalių sutartu laiku, įrenginio techninės būklės įvertinimo kokybę ir pateiktas išvadas. VYKDYTOJAS, gavęs raštišką ir skaičiavimais pagrįstą UŽSAKOVO reikalavimą, privalo atlyginti UŽSAKOVO patirtus faktinius nuostolius, atsiradusius dėl VYKDYTOJO kaltės netinkamai atlikto ar neatlikto Įrenginio techninės būklės tikrinimo.

5.2. UŽSAKOVAS, gavęs raštišką ir skaičiavimais pagrįstą VYKDYTOJO reikalavimą, privalo atlyginti VYKDYTOJUI patirtas faktines išlaidas, atsiradusias dėl UŽSAKOVO kaltės įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai VYKDYTOJAS atvyksta sutartu laiku atlikti Įrenginio techninės būklės tikrinimą, o UŽSAKOVAS sutartu laiku nebūna paruošęs arba netinkamai paruošęs įrenginį techninės būklės patikrinimui arba VYKDYTOJUI neužtikrintos saugios darbo sąlygos.

5.3. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindą viena kitai perduodamą komercinę, technologinę ir kitą konfidencialią informaciją, kurią sužino šios Sutarties vykdymo metu, paslaptįje neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu.

5.4. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus arba kuri yra ar tampa prieinama viešai. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta.

5.5. Šalys neturi teisės perduoti savo teisių pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo.

6. FORCE MAJEURE (NENUGALIMA JĖGA)

6.1. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis kitą šalį privalo informuoti per 10 dienų nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.

6.2. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 10 dienas. Tokiu atveju UŽSAKOVAS atlygina VYKDYTOJUI už iki to laiko tinkamai atliktus darbus.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 1 (vienas) metus. Jei, likus 1 (vienam) mėnesiui iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nė viena iš Šalių nepareiškia raštu kitai Šaliai apie šios Sutarties nutraukimą, Sutartis laikoma pratęsta ateinančių metų laikotarpiui. Pratęsimų skaičius neribojamas.

7.2. Šalys gali nemotyvuotai nutraukti Sutartį, prieš 30 kalendorinių dienų raštu įspėdamos kitą Šalį apie Sutarties nutraukimą.

7.3. Sutartį nutraukus arba jai pasibaigus, Šalys privalo tinkamai baigti vykdyti savo įsipareigojimus, atsiradusius dėl šios Sutarties iki jos nutraukimo ar pasibaigimo.

8. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Šios Sutarties sąlygos, priedai gali būti keičiami tik raštišku Šalių susitarimu.

8.2. Šalių prievolės pagal šią Sutartį vykdomos terminais, numatytais šioje Sutartyje. Jei kurios nors prievolės įvykdymo terminas šioje Sutartyje nenumatytas, ji turi būti įvykdoma per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo to momento kai Šalis pareikalavo įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, jei pagal Sutarties esmę yra aiškus kitoks prievolės įvykdymo terminas. Šalys, Sutarties galiojimo metu, turi teisę, abipusiu susitarimu, nustatyti ar pakeisti prievolių įvykdymo terminus.

8.3. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus Sutarties sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.4. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka pagal Vykdytojo buveinės vietą.

8.5. Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių adresai ar kiti rekvizitai, Šalys privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

8.6. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią,- kiekvienai Šaliai po vieną.

8.7. Sutarties 1 priedas – Tikrinamų įrenginių duomenys.

9. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS:

UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“

Pramonės g. 11, LT-28216 Utena

Tel. (8 389) 6 36 41

Faksas (8 389) 6 36 40

El. paštas siluma@ust.lt

www.ust.lt

Įmonės kodas 183843314

PVM mokėtojo kodas LT838433113

A/s Nr. LT594010041700060120

Luminor Bank AB

UŽSAKOVAS

Direktorius

A.V.

VYKDYTOJAS:

LIETUVOS IR VOKIETIJOS UAB TUVLITA

Lentvario g.7A, LT-02300 Vilnius,

Tel. (8 5) 210 74 20

Faksas (8 5) 210 74 22

El. paštas technika@tuvlita.lt

www.tuvlita.lt

Įmonės kodas 110584095,

PVM mokėtojo kodas LT105840917

A/s Nr. LT087044060001095181

AB SEB bankas

VYKDYTOJA S

Technikos kontrolės tarnybos direktorius

A.V.

**2023-03-21 POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ IR DARBO ĮRENGINIŲ
TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO
S U T A R T I S Nr. 22/003-23 /**

1 priedas

**UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“
POTENCIALIAI PAVOJINGI ĮRENGINIAI, DARBO ĮRENGINIAI TECHNINĖS BŪKLĖS
TIKRINIMUI**

Eil. Nr.	Potencialiai pavojingi įrenginiai, darbo įrenginiai	Techninės būklės tikrinimo pobūdis *						
		VKP / VTA / VIP / VVT / TP/L	VA / IVT/P	HB	PPN	DTP	PTP	TP / KTP
1	GARO KATILAS THERMAX 10 MW, Nr.2							
2	GARO KATILAS DANSTOKER 8,5 MW, Nr.3							
3	GARO KATILAS DE 25-14 8,0 MW, Nr.7							
4	GARO KATILAS THERMAX 8,0 MW, Nr.8							
5	VŠK THERMAX 14 MW, Nr.4							
6	VŠK THERMAX 14 MW, Nr.4A							
7	VŠK THERMAX 14 MW, Nr.5							
8	VŠK THERMAX 14 MW, Nr.6							
9	VŠK VLB 8000 8 MW, Nr.9							
10	VŠK VHB 8000 8 MW, Nr.10							
11	NUOLAT. PRAPŪT. SEPARATORIUS Dh-820							
12	SUSLĖGTO ORO RESIVERIS 10 m³							
13	KONDENSACINIS EKONOMAIZERIS RECO-FLUE 2,7 MW							
14	MAZUTO REZERVUARAS V-2000 m³, Nr.1							
15	MAZUTO REZERVUARAS V-2000 m³, Nr.2							
16	MAZUTO REZERVUARAS V-10000 m³, Nr.4							
17	MAZUTO REZERVUARAS V-10000 m³, Nr.5							
18	MAZUTO PAŠILD. PMR-64-60 (cirk. siurb), Nr.1							
19	MAZUTO PAŠILD. PMR-64-60 (cirk. siurb), Nr.2							
20	DEGIASIAS DUJAS NAUDOJANTI KOGENERACINĖ JĖGAINĖ Tedom 160 (180)							
21	TE GARO KATILAS PRH10700 10,7 MW, Nr.1							
22	TE GARO VAMZDYNAS Į GARO TURBINĄ							
23	TE TURBINOS KONDENSATORIUS NEN 22/28-Es							
24	SUSLĖGTO ORO RESIVERIS 10 m³							
25	SUSLĖGTO ORO RESIVERIS 3 m³							
26	TILTINIS KRANAS 5 t							
27	HIDRAULINIS KROVIMO KRANAS PALFINGER PK-9001 (sumontuotas ant automobilio MAN)							
28	DEGIASIAS DUJAS NAUDOJANTYS VANDENS ŠILDYMO KATILAI (0,25 – 0,45 MW)							

* SUTRUMPINIMAI: (priklausomai nuo įrenginių grupės ir įrenginių naudojimą reglamentuojančių

teisės aktų):

VKP – veikiančio katilo patikrinimas; VIP – veikiančio indo patikrinimas; VA – įrenginio vidaus ir išorinė apžiūra; VTA – veikiančios talpyklos patikrinimas / vamzdyno techninė apžiūra; VVT – veikiančio vamzdyno tikrinimas; TP – veikiančio degiąsias dujas deginančio pramoninio įrenginio / įrenginio techninės būklės patikrinimas; HB – įrenginio hidraulinis bandymas; IVT – išsamus vamzdyno tikrinimas; P - periodinis techninis patikrinimas; L - tarpinis techninis patikrinimas;

DTP – įrenginio dalinis techninis patikrinimas; PTP – įrenginio pilnas (išsamus) techninis patikrinimas; PPN – įrenginio patikrinimas, pradedant naudoti; KTP – kompleksinis techninis patikrinimas;

TE – Utenos termofikacinė elektrinė.

PASTABA: Teikiamos neužtamsintuose lentelės langeliuose nurodytos paslaugos.
