

PASIŪLYMAS
DEKORATYVINIŲ ŠVIESTUVŲ STULPŲ VIEŠASIS PIRKIMAS
UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

2024-12-09

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>	UAB „UNIB“ ir „DECOIZ DEKORATIF AYDINLATMA DIREKLERI SANAYI TIC. A.S. “	
Tiekėjo kodas	UAB „UNIB“ (į/k. 300088409) „DECOIZ DEKORATIF AYDINLATMA DIREKLERI SANAYI TIC. A.S. “ (į/k. 467003)	
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>	UAB „UNIB“ - Upės g. 14, LT-08128 Vilnius, Lietuva „DECOIZ DEKORATIF AYDINLATMA DIREKLERI SANAYI TIC. A.S. “ - Saray Mahallesi 688.Cadde No:6/A Kahramankazan /Ankara, Turkija	
Tiekėjo a. s., banko pavadinimas	LT057300010167544574, AB Swedbank	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Simonas Klezys	
Telefono numeris		
Fakso numeris	-	
El. pašto adresas	sales@unib.lt	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pateikiame siūlomų DEKORATYVINIŲ ŠVIESTUVŲ STULPŲ parametrų aprašymą:

Antra pirkimo dalis - Dekoratyviniai 8m šviestuvų stulpai:

Eil. Nr.	Reikalavimas, techninis parametras	Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė	Pridedami dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius

			parametrus, nurodant puslapio numerį
	Dekoratyvinio šviestuvo stulpo modelis		
1.	Šviestuvo stulpas turi būti cilindro formos, su dekoratyvia baze. Stulpo išvaizda turi atitikti stulpo brėžinio pavyzdį pateiktą techninėje specifikacijoje Nr.1.2, (Pav.1.)	Šviestuvo stulpas turi cilindro formos, su dekoratyvia baze. Stulpo išvaizda turi atitikti stulpo brėžinio pavyzdį pateiktą techninėje specifikacijoje Nr.1.2, (Pav.1.)	Brėžiniai
2.	Stulpo matmenys:		
2.1.	Bendras stulpo aukštis nuo žemės iki gembės tvirtinimo mazgo (h)- nuo 7500mm iki 8200mm	Bendras stulpo aukštis nuo žemės iki gembės tvirtinimo mazgo (h)- nuo 7700mm	Brėžinys
2.2.	Dekoratyvinės bazės aukštis (h_1) – nuo 1150mm iki 1900mm	Dekoratyvinės bazės aukštis (h_1) – 1345mm	Brėžinys
2.3.	Dekoratyvinės bazės apačios diametras (d) – nuo 350mm iki 550mm	Dekoratyvinės bazės apačios diametras (d) – 420mm	Brėžinys
2.4.	Dekoratyvinės bazės diametras ties dūrelėmis (d_1) – nuo 180mm iki 300mm	Dekoratyvinės bazės diametras ties dūrelėmis (d_1) – nuo 219mm	Brėžinys
2.5.	Stulpo pirmos dalies diametras (d_2) – nuo 110mm iki 180mm	Stulpo pirmos dalies diametras (d_2) – 140mm	Brėžinys
2.6.	Stulpo sienelės storis ne mažiau 3mm	Stulpo sienelės storis ne mažiau 3mm	Brėžinys, deklaracija
3.	Stulpo pakopų perėjimo vietos turi būti uždengtos dekoratyviu žiedu.	Stulpo pakopų perėjimo vietos uždengtos dekoratyviu žiedu.	Brėžinys, deklaracija
4.	Stulpo dekoratyviniai žiedai ir dekoratyvinė bazė pagaminti iš aliuminio arba ketaus, plieno.	Stulpo dekoratyviniai žiedai ir dekoratyvinė bazė pagaminti iš aliuminio.	Brėžinys, deklaracija
5.	Stulpo viduje, dūrelių aukštyje, turi būti 3 varžtai M8 stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.2.)	Stulpo viduje, dūrelių aukštyje, turi būti 3 varžtai M8 stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti,	Brėžinys, deklaracija

		kaip nurodyta techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.2.)	
6.	Durės ne mažiau kaip 80 x 300 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute.	Durės ne mažiau kaip 80 x 300 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute.	Brėžinys, deklaracija
7.	Plieninis šviestuvo stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013 reikalavimus	Plieninis šviestuvo stulpas atitinka LST EN 40-3-1:2013 reikalavimus	Deklaracija
8.	Plieniniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – ≥ 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti matine spalva – RAL7026 arba analogiška, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiam aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis ≥ 80 mikronų.	Plieniniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas atitinka EN ISO 1461 standartą. Vidutinis cinko storis – ≥ 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti matine spalva – RAL7026 arba analogiška, pagal ISO12944. Užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiam aplinkos, druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis ≥ 80 mikronų.	Brėžinys, deklaracija
9.	Stulpo vidinėje dalyje, durėlių aukštyje, gerai matomoje vietoje turi būti žyma su gamintojo pavadinimu, pagaminimo data ir sutarties numeriu.	Stulpo vidinėje dalyje, durėlių aukštyje, gerai matomoje vietoje - žyma su gamintojo pavadinimu, pagaminimo data ir sutarties numeriu.	Deklaracija
10.	Stulpas turi būti pateikiamas su jam pritaikytu gelžbetoniniu pamatu.	Stulpas pateikiamas su jam pritaikytu gelžbetoniniu pamatu.	Deklaracija

11.	Stulpas įstatomas į pamatus ir tvirtinamas ne mažiau kaip 3 (trimis) nerūdijančio plieno varžtais arba stulpo flanšas tvirtinamas prie pamato ne mažiau kaip 4 (keturiais) nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno varžtais. Tvirtinimas ir pamatas turi užsidengti su stulpo dekoratyvine baze.	Stulpas įstatomas į pamatus ir tvirtinamas ne mažiau kaip 3 (trimis) nerūdijančio plieno varžtais arba stulpo flanšas tvirtinamas prie pamato ne mažiau kaip 4 (keturiais) nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno varžtais. Tvirtinimas ir pamatas turi užsidengti su stulpo dekoratyvine baze.	Brėžinys, deklaracija
12.	1 tipo dekoratyvinis šviestuvo stulpas komplektuojamas su viensake gembe. Gembės išvaizda turi atitikti brėžinį, nurodytą techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.3). Atstumas tarp viensakės gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo ašies (L) nuo 800mm iki 900mm; sienelės storis ≥ 3mm. Gembė turi būti paruošta tvirtinti G3/4 šviestuvo srieginį vamzdį. Gembės centrinio vamzdžio diametras (d_3) nuo 50mm iki 65mm. Gembės viršūnė užsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembe šviestuvų tvirtinimo jungčių aukštis virš žemės nuo 8500mm iki 9000mm.	1 tipo dekoratyvinis šviestuvo stulpas komplektuojamas su viensake gembe. Gembės išvaizda atitinka brėžinį, nurodytą techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.3). Atstumas tarp viensakės gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo ašies (L) - 800mm; sienelės storis ≥ 3mm. Gembė paruošta tvirtinti G3/4 šviestuvo srieginį vamzdį. Gembės centrinio vamzdžio diametras (d_3) - 60mm. Gembės viršūnė užsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembe šviestuvų tvirtinimo jungčių aukštis virš žemės - 8500mm.	Brėžinys, deklaracija
13.	2 tipo dekoratyvinis šviestuvo stulpas komplektuojamas su dvišake gembe. Gembės išvaizda turi atitikti brėžinį, nurodytą techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.4). Atstumas tarp gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo ašies (L_1) nuo 800mm iki 900mm; sienelės storis ≥ 3mm. Gembė turi būti paruošta tvirtinti G3/4 šviestuvo srieginį	2 tipo dekoratyvinis šviestuvo stulpas komplektuojamas su dvišake gembe. Gembės išvaizda atitinka brėžinį, nurodytą techninėje	Brėžinys, deklaracija

	vamzdį. Gembės centrinio vamzdžio diametras (d_3) nuo 50mm iki 65mm. Gembės viršūnė užsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembė šviestuvų tvirtinimo jungčių aukštis virš žemės nuo 8500mm iki 9000mm	specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.4). Atstumas tarp gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo ašies (L_1) - 800mm; sienelės storis ≥ 3mm. Gembė paruošta tvirtinti G3/4 šviestuvo srieginį vamzdį. Gembės centrinio vamzdžio diametras (d_3) - 60mm. Gembės viršūnė užsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembė šviestuvų tvirtinimo jungčių aukštis virš žemės nuo 8000mm	
14.	3 tipo dekoratyvinis šviestuvo stulpas komplektuojamas su dvišake gembė. Gembės išvaizda turi atitikti brėžinį, nurodytą techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.5). Atstumas tarp gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo ašies (L_1) nuo 500mm iki 600mm; sienelės storis ≥ 3mm. Gembė turi būti paruošta tvirtinti 1 1/4" (31,75mm) 11 vijų colyje (žingsnis 2,309mm) šviestuvo srieginį vamzdį. Gembės centrinio vamzdžio diametras (d_3) nuo 50mm iki 65mm. Gembės viršūnė užsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembė šviestuvų tvirtinimo jungčių aukštis virš žemės nuo 8000mm iki 8500mm	3 tipo dekoratyvinis šviestuvo stulpas komplektuojamas su dvišake gembė. Gembės išvaizda atitinka brėžinį, nurodytą techninėje specifikacijoje Nr.1.2 (Pav.5). Atstumas tarp gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir stulpo ašies (L_1) 500mm; sienelės storis ≥ 3mm. Gembė turi būti paruošta tvirtinti 1 1/4" (31,75mm) 11 vijų colyje (žingsnis 2,309mm) šviestuvo srieginį vamzdį. Gembės centrinio vamzdžio diametras (d_3) nuo 60mm. Gembės viršūnė užsandarinta. Sumontuoto stulpo su gembė šviestuvų tvirtinimo jungčių aukštis virš žemės - 8174mm;	Brėžinys, deklaracija

15.	Stulpo su gembe atsparumas vėjo poveikiui ne mažiau kaip 24m/s	Stulpo su gembe atsparumas vėjo poveikiui ne mažiau kaip 24m/s	Deklaracija
16.	Tarnavimo laikas (metai), ≥ 25 metų	Tarnavimo laikas (metai) - 25 metų	Deklaracija
17.	Prekių garantinis terminas (metai), ≥ 5 metai	Prekių garantinis terminas (metai), 7 metai	Deklaracija
18.	Dažų dangos garantinis terminas ≥ 5 metai	Dažų dangos garantinis terminas 7 metai	Deklaracija
19.	Pristatymo terminas nuo užsakymo (savaitės), (maksimalus – 12 sav.)	10 savaitių	

4. Pateikiame siūlomų Prekių kainą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas/ modelis/gamintojas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Suma Eur be PVM (6.=4.x5.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dekoratyvinis šviestuvo stulpas su vienašake gembe (1 tipas)	vnt.	82	816,29	66935,78
2.	Dekoratyvinis šviestuvo stulpas su dvišake gembe (2 tipas)	vnt.	4	828,75	3315,00
3.	Dekoratyvinis šviestuvo stulpas su dvišake gembe (3 tipas)	vnt.	33	828,75	27348,75
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur VISO:					97599,53
PVM* (21%):					20495,90
Pasiūlymo kaina su PVM*, Eur VISO:					118095,43

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Aukščiau esančioje lentelėje neišvardintoms to paties tipo Prekėms, siūlome 5% (penkių procentų) nuolaidą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali.** Nepateikus atitinkamos

informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą.


Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	EBVPD UNIB	
2.	EBVPD DECOIZ	
3.	Deklaracija (priedas Nr.7)	
4.	Siulomų prekių dokumentai	
5.	Kvalifikacija Unib	
6.	Kvalifikacija DECOIZ	
7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	
8.	Tiekėjo deklaracija	
9.	Jungtinės veiklos sutartis	

Pasiūlyn  o dokumentuose.

Direktor  s, pavardė, parašas)