

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.6. Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Fasoninės jungiamosios dalys ir remonto veržtuvai su sandarinimo tarpinėmis komunalinėms nuotekoms ir geriamam vandeniui (toliau - Prekės).

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/APImtys: Perkamas Prekių kiekis **yra preliminarus**. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti Prekių už visą Sutarties vertę ar bet kokią jos dalį. Prekės bus pristatomos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Pirkėjas taip pat turi teisę esant poreikiui pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Esamos situacijos aprašymas

3.1.1. Fasoninės jungiamosios dalys ir remonto veržtuvai bus naudojami vamzdinių remontui, rekonstravimui

3.2. Pirkimo objekto aprašymas

3.2.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt., jie gali būti pakeisti lygiavertėmis. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertės reikalaujamoms.

3.2.3. Visos naudojamos medžiagos ar gaminiai turi atitikti Pirkėjo nustatytus techninius reikalavimus, nurodytus Techninėje specifikacijoje ir <https://www.vv.lt/lt/partneriam/>.

3.2.4. Prekių techninės charakteristikos nurodytos TS priede Nr. 1.

3.2.5. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, gaminiai), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.6. Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 12 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

3.2.7. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. **Prekių pristatymo vieta** – Savanorių pr. 212, Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30-16:00).

4.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

4.4. Užsakymo įvykdymo terminas:

4.4.1. **ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas** nuo Užsakymo pateikimo el.paštu dienos .

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumais laikoma: nepilna Prekės komplektacija, Prekė apgadinta arba neatitinka techninių charakteristikų, nurodytų Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios prekės turi būti pakeistos nuo rašytinio Pirkėjo reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

6.1. Prekių tiekimo laikotarpis – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

6.2. Sutarties galiojimo laikotarpis - ne ilgiau kaip 25 (dvidešimt penki) mėnesiai. Paskutinis mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Prekių tiekimui.

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

7.1. Pardavėjas kartu su pristatomomis Prekėmis turi pateikti:

7.1.1. Eksploatacinių savybių deklaracijas pagal STR1.01.04:2015, lietuvių kalba.

7.1.2. Prekių pristatymo Važtaraštį su nurodytais Prekių kiekiais.

8. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1 Pirkėjo įsipareigojimai:

8.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

8.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

8.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Prekių ir nepasirašyti Važtaraščio.

8.2 Pardavėjo įsipareigojimai:

8.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar konkrečią nuorodą į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1 Flanšinės fasoninės dalys		(Pardavėjas nurodo gamintoją, gamintojo kilmės šalį, Prekės modelį)		
1.1.	Standartai	LST EN 545 arba lygiavertis		
1.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos		
1.3.	Darbinis slėgis	PN10		
		PN16		
1.4.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšų pragrėžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą		
1.5.	Korpuso medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį.		
1.6.	Padengimas	Padengimas: epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas.		
1.7.	Ženklėjimas	Ant gaminio turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Ketaus markė (pvz. EN-GJS-500); - Diametras (pvz. DN200); - Darbinis slėgis (PN16); - Standartas (EN 545). Pirmi penki ženklėjimai turi būti išlieti arba iškalti šaltuoju būdu, kitiems žymėjimas gali būti taikomas bet koks kitas būdas, kuris		

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar konkrečią nuorodą į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
		užtikrintų žymėjimo išsilaikymą visą Prekės eksploatavimo laikotarpį		
2. Remonto veržtuvai		(Pardavėjas nurodo gamintoją, gamintojo kilmės šalį, Prekės modelį)		
2.1.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos		
2.2.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis kaip 10 bar		
2.3.	Panaudojimas	Turi tiktai movinių sujungimų remontui: ketaus, kalaus ketaus, vamzdžiams		
2.4.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa		
2.5.	Sandarinimas	NBR arba EPDM		
2.6.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. Varžtai, veržlės, srieginiai strypai turi būti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertčio		
2.7.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų.		
2.8.	Ženklinimas	Ant gaminio turi būti nurodyta - pagal LST EN 805 arba lygiavertį. Medžiaga -(pvz. EN-GJS-500). Diametras - (pvz. DN200). Pirmi du ženkliniai turi būti išlieti arba iškalti šaltuoju būdu, kitiems žymėjimas gali būti taikomas bet koks kitas būdas, kuris užtikrintų žymėjimo išsilaikymą visą Prekės eksploatavimo laikotarpį		
3. Tarpinės su auselėmis geriamajam vandeniui		(Pardavėjas nurodo gamintoją, gamintojo kilmės šalį, Prekės modelį)		
3.1.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos		
3.2.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis kaip 10 bar		

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar konkrečią nuorodą į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
3.3.	Paskirtis	Flanšinių sujungimų sandarinimui		
3.4.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa		
3.5.	Medžiaga	Elastomeras, tinkamas geriamam vandeniui		
3.6.	Tarpinės storis	DN 50-125 – 3mm		
		DN150-300 – 4mm		