

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams  
CVP IS priemonėmis

2024-10-31

## ATSAKYMAS Į PATEIKTĄ TIEKĖJO KLAUSIMĄ

Pranešame, kad gautas klausimas LitPol link jungties pertvarkymo po sinchronizacijos projektavimo paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

**1) KLAUSIMAS:** Prašome pateikti DC ir 400kV silpnų srovių projekto dalių sudėtį. Tai yra kiek atskirų projekto dalių reikės peržiūrėti ir pataisyti.

### 1) ATSAKYMAS:

Projektuotojui peržiūrėti ir pertvarkyti, pataisyti reikės:

1. Savos reikmės: 10 kV, 0,4 kV (KSS, DG) ir 0,2 kV (NSS), kurios pateiktos Sutarties Techninės užduoties (toliau – TU) Prieduose Nr. 5, 6, 7, 8, 22, 23);
2. PVA byla: priešgaisrinė siurblinė, buitinės nuotekos, lietaus valymo įrenginiai, ŠVOK, pateikta TU Priede Nr. 4;
3. Klimato kontrolės sistemos byla (TU Priedas Nr. 9);
4. 400 kV RAA byla (pagal TU 4.30 p. reikalavimus šios bylos peržiūra/kopijavimas galimi po Sutarties pasirašymo, Užsakovas turi redaguojamą versiją);
5. 400 kV RAA išplėtimo byla (pagal TU 4.30 p. reikalavimus šios bylos peržiūra/kopijavimas galimi po Sutarties pasirašymo, Užsakovas turi redaguojamą versiją).

Projektuotojui peržiūrėti (nereikia pataisyti, nes įranga atjungiama):

1. Jungties valdymo sistemos spintų byla, pateikta TU Priede Nr. 23;
2. Aušinimo sistemos įrenginių byla, pateikta TU Priede Nr. 23;
3. 330 ir 400 kV filtrų aikštelių įrenginių byla (paliekamas tik pavarų šildymas), pateikta TU Priede Nr. 23.

DC bylų Projektuotojui nereikės peržiūrėti ir pataisyti.

Monika Puidokė, el. p. [monika.puidokey@litgrid.eu](mailto:monika.puidokey@litgrid.eu), tel. +370 656 78627